

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул. д. 4
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9102.038.1
 Строит. адрес: УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Общий 24458

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) Qот.= 0,3927 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qвс.= 0,2105
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) лето: Qвс.=M3*(t3-hхв) Qвс.ор.= 0,0957
 Договорные нагрузки, Ккал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Ккал/час: Qот.= 117,81 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qвс.ор.= 38,28
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 117,81 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gвс.= 38,28

Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 расходомер: Смпн= 0,1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1 0,1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1 0,1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 30
 Циркуляционный ГВС (М4) ТСП-Н
 Подпиточный трубопровод (Уп) ТСП-Н

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Преобр. давления: КТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020
 Контроль ГВС (Тв-1) Учет ГВС (Тв-2)

Дата	Тип	НС	Контроль ГВС (Тв-1)										Учет ГВС (Тв-2)										Общ
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (излнв)	Улодпит	Т3	Т4	Р3	Р4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кгс/м2	кгс/м2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/м2	кгс/м2	Ккал	
23.08.2020	24.00*		10,90	0,00	10,90	67,43	56,51	10,92	10,92			11,08		11,08	11,30		11,30	66,83				66,83	0,74
24.08.2020	24.00*		12,56	0,00	12,56	66,84	56,40	10,44	10,44			12,85		12,85	13,09		13,09	66,23				66,23	0,85
25.08.2020	24.00*		12,45	0,00	12,45	66,50	55,76	10,74	10,74			12,73		12,73	12,99		12,99	65,90				65,90	0,84
26.08.2020	24.00*		11,75	0,00	11,75	66,72	55,75	10,97	10,97			11,94		11,94	12,17		12,17	66,13				66,13	0,79
27.08.2020	24.00*		10,83	0,00	10,83	66,83	55,93	10,90	10,90			11,11		11,11	11,31		11,31	66,14				66,14	0,73
28.08.2020	24.00*		11,67	0,00	11,67	66,26	55,58	10,68	10,68			11,86		11,86	12,10		12,10	65,69				65,69	0,78
29.08.2020	24.00*		10,49	0,00	10,49	67,34	56,27	11,07	11,07			10,70		10,70	10,89		10,89	66,69				66,69	0,72
30.08.2020	24.00*		11,85	0,00	11,85	67,52	56,19	11,33	11,33			12,10		12,10	12,36		12,36	66,89				66,89	0,81
31.08.2020	24.00*		12,59	0,00	12,59	66,84	55,92	10,92	10,92			12,85		12,85	13,12		13,12	66,21				66,21	0,85
01.09.2020	24.00*		12,25	0,00	12,25	66,72	55,56	11,16	11,16			12,43		12,43	12,70		12,70	66,14				66,14	0,82
02.09.2020	24.00*		11,98	0,00	11,98	66,72	55,44	11,28	11,28			12,17		12,17	12,39		12,39	66,12				66,12	0,80
03.09.2020	24.00*		11,30	0,00	11,30	66,56	55,80	10,76	10,76			11,47		11,47	11,68		11,68	65,98				65,98	0,76
04.09.2020	24.00*		11,47	0,00	11,47	67,48	56,53	10,95	10,95			11,64		11,64	11,89		11,89	66,91				66,91	0,78
05.09.2020	24.00*		12,50	0,00	12,50	67,39	56,11	11,28	11,28			12,78		12,78	13,04		13,04	66,78				66,78	0,85
06.09.2020	24.00*		11,83	0,00	11,83	66,98	55,75	11,23	11,23			11,98		11,98	12,20		12,20	66,42				66,42	0,80
07.09.2020	24.00*		11,89	0,00	11,89	66,88	55,50	11,38	11,38			12,00		12,00	12,26		12,26	66,34				66,34	0,80
08.09.2020	24.00*		10,91	0,00	10,91	66,83	55,36	11,47	11,47			11,12		11,12	11,34		11,34	66,14				66,14	0,74
09.09.2020	24.00*		11,66	0,00	11,66	66,91	55,53	11,38	11,38			11,81		11,81	11,89		11,89	66,30				66,30	0,78
10.09.2020	24.00*		9,94	0,00	9,94	66,23	54,72	11,51	11,51			12,24		12,24	12,47		12,47	65,72				65,72	0,80
11.09.2020	24.00*		12,53	0,00	12,53	66,99	55,20	11,79	11,79			12,71		12,71	12,95		12,95	66,39				66,39	0,85
12.09.2020	24.00*		11,75	0,00	11,75	67,23	55,06	12,17	12,17			11,88		11,88	12,13		12,13	66,58				66,58	0,79
13.09.2020	24.00*		13,88	0,00	13,88	68,17	56,03	12,14	12,14			14,09		14,09	14,38		14,38	67,54				67,54	0,95
14.09.2020	24.00*		12,30	0,00	12,30	67,19	55,59	11,60	11,60			12,50		12,50	12,74		12,74	66,54				66,54	0,83
15.09.2020	24.00*		11,97	0,00	11,97	67,10	55,53	11,57	11,57			12,13		12,13	12,37		12,37	66,46				66,46	0,81
16.09.2020	24.00*		10,83	0,00	10,83	67,45	55,84	11,61	11,61			11,08		11,08	11,32		11,32	66,73				66,73	0,74
Среднее	24.00		11,76	0,00	11,76	67,00	55,75	11,25	11,25			12,05		12,05	12,29		12,29	66,39				66,39	0,80
Итого	600.00		294,08	0,00	294,08							301,25		301,25	307,23		307,23						20,01

Показатели счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Общ.ш. Ккал Твб. ч

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему: 0 час Ккал
 Объем теплоснабителя Узлш, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период превышения Z: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °С 4,67 Ккал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 15,34 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общш: 307,23 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Узлш изл: 307,23 м.куб.

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентское Управление
 ОТЧЕТ УЧЕТНИК
 Представитель теплоснабжающей организации
 20 г.