

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шенгуннова ул., д. 8, лит. Б  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергосервис"

Договор: 9104.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 27906

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208338  
 Вычислитель:  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (У1)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и сумм. архивы в файлах:  
 Расходомер:  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ  
 Gmin=  
 0,1  
 0,1  
 0,067  
 0,027

2-х Трубяная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.:  
 КТСЛН  
 КТСЛН  
 КТСЛН  
 КТСЛН

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Тс/сут.:

Q=M1\*(t1-tнв)\*M2\*(t2-tнв)  
 Qот = 0,307  
 Qот = 92,1

Qтеп = 0  
 Qтеп = 0  
 Qтеп = 0

Qтеп.гв = 0  
 Qтеп.гв.ср = 0  
 Qтеп.гв = 0

Qгвс = 0,1868  
 Qгвс.ср = 0,0849  
 Qгвс = 33,96

Qгвс.м = 0,1868  
 Qгвс.ср.м = 0,0849  
 Qгвс.м = 33,96

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
23.08.2020	24.00		120.66	106.86	13.80	70.20	66.33	3.87			42.62	31.72	10.90	43.59	32.20	11.39	70.33	57.26					1.18
24.08.2020	24.00		120.33	106.72	13.61	69.76	65.98	3.78			42.99	31.75	10.64	43.32	32.23	11.09	69.77	57.07					1.14
25.08.2020	24.00		118.47	105.95	12.52	69.21	65.35	3.86			41.20	31.64	9.56	42.11	32.12	9.99	69.27	56.33					1.07
26.08.2020	24.00		118.87	105.74	13.13	69.53	65.61	3.92			41.67	31.54	10.13	42.59	32.02	10.57	69.57	56.43					1.12
27.08.2020	24.00		118.28	104.23	14.05	69.90	65.91	3.99			41.91	30.98	10.93	42.86	31.46	11.40	69.93	56.56					1.18
28.08.2020	24.00		117.56	103.81	13.75	69.22	65.22	4.00			41.61	30.88	10.73	42.53	31.36	11.17	69.25	55.86					1.18
29.08.2020	24.00		119.40	104.76	14.64	70.43	66.38	4.05			42.65	31.12	11.53	43.60	31.60	12.00	70.48	56.84					1.24
30.08.2020	24.00		118.67	103.98	14.77	70.47	66.40	4.07			42.52	30.79	11.73	43.47	31.27	12.20	70.55	56.81					1.25
31.08.2020	24.00		120.66	104.38	16.28	69.86	65.98	3.88			44.08	30.88	13.20	45.07	31.36	13.71	69.89	56.74					1.33
01.09.2020	24.00		119.14	103.92	15.22	69.65	65.67	3.98			43.11	30.78	12.33	44.06	31.26	12.80	69.72	56.27					1.27
02.09.2020	24.00		118.34	103.28	15.06	69.66	65.57	4.09			42.73	30.60	12.13	43.68	31.08	12.60	69.72	55.90					1.27
03.09.2020	24.00		117.90	103.15	14.75	69.49	65.45	4.04			42.45	30.53	11.82	43.40	31.11	12.29	69.55	55.97					1.24
04.09.2020	24.00		117.59	105.09	12.50	70.39	66.35	4.03			40.93	31.42	9.51	41.86	31.90	9.96	69.55	55.97					1.10
05.09.2020	24.00		117.90	102.37	15.53	70.14	66.13	4.01			40.93	31.42	9.51	41.86	31.90	9.96	70.40	56.86					1.16
06.09.2020	24.00		117.90	102.76	15.14	69.85	65.98	3.89			41.64	31.13	10.51	42.58	31.61	10.97	70.20	56.73					1.16
07.09.2020	24.00		118.54	103.14	15.40	69.86	65.82	4.04			45.75	30.21	15.54	46.79	30.69	16.10	69.92	56.74					1.48
08.09.2020	24.00		118.54	103.14	15.40	69.86	65.82	4.04			45.75	30.21	15.54	46.79	30.69	16.10	69.92	56.74					1.48
09.09.2020	24.00		118.55	103.19	15.36	69.78	65.69	4.09			42.93	30.57	12.56	43.90	31.06	12.87	69.84	56.01					1.29
10.09.2020	24.00		119.96	104.28	15.68	69.84	65.76	4.08			43.47	30.92	12.55	44.48	31.40	13.08	69.89	56.09					1.30
11.09.2020	24.00		117.58	102.45	15.13	69.17	65.09	4.08			42.46	30.42	12.04	43.42	30.90	12.52	69.22	55.43					1.25
12.09.2020	24.00		119.22	104.20	15.02	69.90	65.69	4.21			44.03	30.50	13.53	45.04	30.98	14.06	69.93	55.71					1.39
13.09.2020	24.00		120.05	103.23	16.82	70.37	66.16	4.21			44.28	30.43	13.85	45.30	30.91	14.39	70.43	56.15					1.43
14.09.2020	24.00		118.54	102.69	15.85	70.03	65.89	4.14			43.04	30.39	12.65	44.01	30.87	13.14	70.07	56.05					1.31
15.09.2020	24.00		117.41	101.17	16.24	69.85	65.60	4.25			42.97	29.84	13.13	43.95	30.32	13.63	69.93	55.55					1.35
16.09.2020	24.00		117.16	100.84	16.32	70.65	66.31	4.34			42.90	29.70	13.20	43.87	30.18	13.69	70.70	56.01					1.37
Итого	600.00		2972.39	2597.31	375.08	69.94	65.89	4.05			42.77	30.82	11.95	43.73	31.30	12.43	69.99	56.34					1.29
Показания счетчиков на момент снятия данных:											1069.16	770.39	298.77	1093.19	782.99	310.80							31.43
Дата	Время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по температурному учету (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:  
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.

0 час  
 0 час  
 15,5 °С  
 26,8 Гкал  
 310,8 м.куб.

0 час  
 0 час  
 4,63 Гкал

Гкал  
 куб.м

Общ.  
 27906

График: 150/70

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Филиал «Энергообъекты»  
 Абонентное управление  
 Отдел «Техническое обслуживание»  
 Представитель теплонаблюдательной организации

« 20 » г.