

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin

0,3

Gmax

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 15,8

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.20	24	0,0	20,02	10,20	0,000	-	0,0	19,98	5,60	0,000	-	0,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.20	24	0,0	19,77	10,20	0,000	-	0,0	19,63	5,60	0,000	-	0,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.20	24	0,0	18,75	10,20	0,000	-	0,0	18,76	5,60	0,000	-	-0,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.20	24	0,0	19,14	10,20	0,000	-	0,0	18,95	5,60	0,000	-	0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.20	24	0,0	19,62	10,20	0,000	-	0,0	18,98	5,60	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.20	24	0,0	20,38	10,20	0,000	-	0,0	19,70	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.20	24	0,0	20,38	10,20	0,000	-	0,0	19,62	5,60	0,000	-	0,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.20	24	0,0	19,89	10,20	0,000	-	0,0	19,38	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.20	24	0,0	18,66	10,20	0,000	-	0,0	18,51	5,60	0,000	-	0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.20	24	0,0	19,75	10,20	0,000	-	0,0	19,20	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.20	24	0,0	19,93	10,20	0,000	-	0,0	19,24	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.20	24	0,0	20,10	10,20	0,000	-	0,0	19,50	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.20	24	0,0	19,70	10,20	0,000	-	0,0	19,45	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.20	24	0,0	18,87	10,20	0,000	-	0,0	18,72	5,60	0,000	-	0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.20	24	0,0	18,24	10,20	0,000	-	0,0	18,24	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.20	24	0,0	17,78	10,20	0,000	-	0,0	17,62	5,60	0,000	-	0,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.20	24	0,0	17,83	10,20	0,000	-	0,0	17,44	5,60	0,000	-	0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.20	24	0,0	18,13	10,20	0,000	-	0,0	17,81	5,60	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.20	24	0,0	16,21	10,20	0,000	-	0,0	16,48	5,60	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.20	24	0,0	17,86	10,20	0,000	-	0,0	17,64	5,60	0,000	-	0,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.20	24	0,0	17,93	10,20	0,000	-	0,0	17,73	5,60	0,000	-	0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.20	24	0,0	16,98	10,20	0,000	-	0,0	17,03	5,60	0,000	-	-0,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.20	24	0,0	18,35	10,20	0,000	-	0,0	18,14	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.20	24	0,0	18,90	10,20	0,000	-	0,0	18,62	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.20	24	0,0	19,21	10,20	0,000	-	0,0	18,93	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.20	24	5,5	68,39	10,20	29,780	-	5,4	41,73	5,60	29,280	-	26,66	0,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,818
18.09.20	24	11,9	67,59	10,20	64,370	-	11,9	44,89	5,60	64,160	-	22,70	0,210	0,00	0,00	0,00	0,00	1,488
19.09.20	24	21,8	67,87	10,20	117,620	-	21,8	50,71	5,60	117,490	-	17,16	0,130	0,00	0,00	0,00	0,00	2,035
20.09.20	24	21,9	65,70	10,20	118,410	-	21,9	49,90	5,60	118,400	-	15,80	0,010	0,00	0,00	0,00	0,00	1,880
21.09.20	24	20,8	64,23	10,20	112,250	-	20,8	48,68	5,60	112,180	-	15,55	0,070	0,00	0,00	0,00	0,00	1,756
22.09.20	24	21,1	66,83	10,20	114,200	-	21,1	50,49	5,60	113,990	-	16,34	0,210	0,00	0,00	0,00	0,00	1,884
Среднее	24,00	3,3	28,16	10,20	17,956	-	3,3	24,25	5,60	17,919	-	3,91	0,036	-	-	-	-	0,318
Итого	744,0				556,630	0,000				555,500	0,000		1,130	0,00	0,00	0,00		9,86

Ориентировочно до конца месяца(+)

143,646

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

**Итого за сентябрь 2020 :**

700,276

143,355

0,000

698,855

0,292

0,000

1,422

2,545

0,00

12,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.20 19:00	24657,450	-	21942,840	-	0,000	0,000	810,546	
23.09.20 03:00	25228,030	-	22512,260	-	0,000	0,000	820,650	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

15,8

12,38 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

