

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 мм
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin

Gmax

Термопреобр.
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Txв = 15,8
 Преобр. давления
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.20	24	-	20,80	2,38	0,000	-	-	20,31	2,52	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24.08.20	24	-	21,12	2,38	0,000	-	-	20,47	2,53	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.20	24	-	20,80	2,37	0,000	-	-	20,13	2,52	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26.08.20	24	-	20,47	2,38	0,000	-	-	19,89	2,52	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27.08.20	24	-	19,85	2,37	0,000	-	-	19,06	2,52	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28.08.20	24	-	19,47	2,36	0,000	-	-	18,78	2,51	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.20	24	-	19,46	2,36	0,000	-	-	18,76	2,51	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.20	24	-	18,95	2,36	0,000	-	-	18,32	2,51	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.20	24	-	19,39	2,36	0,000	-	-	18,86	2,51	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.20	24	-	19,54	2,35	0,000	-	-	18,83	2,50	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20	24	-	19,05	2,35	0,000	-	-	18,27	2,49	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.20	24	-	19,22	2,36	0,000	-	-	18,55	2,50	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.20	24	-	20,21	2,37	0,000	-	-	19,72	2,51	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.20	24	-	19,79	2,37	0,000	-	-	19,28	2,52	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.20	24	-	19,58	2,38	0,000	-	-	19,06	2,52	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.20	24	-	19,82	2,37	0,000	-	-	19,08	2,52	0,000	-	0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.20	24	-	19,74	2,37	0,000	-	-	18,96	2,52	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.20	24	-	19,16	2,38	0,000	-	-	18,55	2,53	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.20	24	-	18,37	2,39	0,000	-	-	17,91	2,54	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.20	24	-	17,23	2,38	0,000	-	-	16,92	2,53	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.20	24	-	17,46	2,37	0,000	-	-	16,87	2,52	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.20	24	-	17,52	2,39	0,000	-	-	17,09	2,54	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.20	24	-	17,57	2,38	0,000	-	-	17,08	2,53	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.20	24	-	17,70	2,38	0,000	-	-	17,18	2,53	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.20	24	-	17,21	2,39	0,000	-	-	16,53	2,54	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17.09.20	24	-	17,81	2,44	0,000	-	-	17,34	2,59	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.20	24	-	16,66	2,45	0,000	-	-	16,09	2,60	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19.09.20	24	-	16,66	2,46	0,000	-	-	16,30	2,61	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.09.20	24	-	16,38	2,44	0,000	-	-	15,92	2,59	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.20	24	-	46,33	3,79	6,420	-	-	22,69	3,93	6,330	-	23,64	0,090	0,00	0,00	0,00	0,155
22.09.20	24	-	46,40	6,09	17,700	-	-	22,78	6,23	17,940	-	23,62	-0,240	0,00	0,00	0,00	0,416
Среднее	24,00	-	20,64	2,55	0,778	-	-	18,57	2,69	0,783	-	2,07	-0,005	-	-	-	0,018
Итого	744,0				24,120	0,000				24,270	0,000		-0,150	0,00	0,00	0,00	0,57

Ориентировочно до конца месяца(+)

6,225

6,263

-0,039

0,147

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого за сентябрь 2020 :

30,345

30,533

-0,189

0,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.20 19:00	46768,150	-	45929,670	-	0,000	0,000	940,169	
23.09.20 03:00	46794,480	-	45956,190	-	0,000	0,000	940,792	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв =


15,8

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

0,72 Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата