

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 40-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 36564
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Тхв = 11,6
 Преобр. давления

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50 Gmin 0,08 Gmax 80 Термопреобр. КТПТР-05
 Обратн.тр. VA2305M 50 0,08 80 КТПТР-05
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.20	24	0,0	20,31		0,000	-	0,0	19,78	-	0,000	-	0,53	0,000	-	-	-	0,000
24.08.20	24	0,0	20,01		0,000	-	0,0	19,47	-	0,000	-	0,53	0,000	-	-	-	0,000
25.08.20	24	0,0	19,88		0,000	-	0,0	19,36	-	0,000	-	0,52	0,000	-	-	-	0,000
26.08.20	24	0,0	19,20		0,000	-	0,0	18,71	-	0,000	-	0,49	0,000	-	-	-	0,000
27.08.20	24	0,0	17,26		0,000	-	0,0	16,88	-	0,000	-	0,38	0,000	-	-	-	0,000
28.08.20	24	0,0	17,70		0,000	-	0,0	17,41	-	0,000	-	0,30	0,000	-	-	-	0,000
29.08.20	24	0,0	18,51		0,000	-	0,0	18,07	-	0,000	-	0,43	0,000	-	-	-	0,000
30.08.20	24	0,0	19,30		0,000	-	0,0	18,76	-	0,000	-	0,54	0,000	-	-	-	0,000
31.08.20	24	0,0	19,06		0,000	-	0,0	18,66	-	0,000	-	0,40	0,000	-	-	-	0,000
01.09.20	24	0,0	17,52		0,000	-	0,0	17,15	-	0,000	-	0,37	0,000	-	-	-	0,000
02.09.20	24	0,0	17,57		0,000	-	0,0	17,46	-	0,000	-	0,12	0,000	-	-	-	0,000
03.09.20	24	0,0	19,22		0,000	-	0,0	18,66	-	0,000	-	0,56	0,000	-	-	-	0,000
04.09.20	24	0,0	19,73		0,000	-	0,0	19,10	-	0,000	-	0,63	0,000	-	-	-	0,000
05.09.20	24	0,0	19,97		0,000	-	0,0	19,39	-	0,000	-	0,57	0,000	-	-	-	0,000
06.09.20	24	0,0	18,97		0,000	-	0,0	18,48	-	0,000	-	0,49	0,000	-	-	-	0,000
07.09.20	24	0,0	18,74		0,000	-	0,0	18,49	-	0,000	-	0,25	0,000	-	-	-	0,000
08.09.20	24	0,0	18,59		0,000	-	0,0	18,33	-	0,000	-	0,26	0,000	-	-	-	0,000
09.09.20	24	0,0	18,61		0,000	-	0,0	18,48	-	0,000	-	0,13	0,000	-	-	-	0,000
10.09.20	24	0,0	16,79		0,000	-	0,0	16,93	-	0,000	-	-0,14	0,000	-	-	-	0,000
11.09.20	24	0,0	16,73		0,000	-	0,0	16,63	-	0,000	-	0,10	0,000	-	-	-	0,000
12.09.20	24	0,0	17,79		0,000	-	0,0	17,68	-	0,000	-	0,12	0,000	-	-	-	0,000
13.09.20	24	0,0	17,22		0,000	-	0,0	17,20	-	0,000	-	0,02	0,000	-	-	-	0,000
14.09.20	24	0,0	17,13		0,000	-	0,0	17,13	-	0,000	-	0,00	0,000	-	-	-	0,000
15.09.20	24	0,0	16,39		0,000	-	0,0	16,47	-	0,000	-	-0,08	0,000	-	-	-	0,000
16.09.20	24	0,0	17,89		0,000	-	0,0	17,69	-	0,000	-	0,20	0,000	-	-	-	0,000
17.09.20	24	0,0	17,61		0,000	-	0,0	15,42	-	0,000	-	2,19	0,000	-	-	-	0,000
18.09.20	24	0,0	14,64		0,000	-	0,0	14,72	-	0,000	-	-0,07	0,000	-	-	-	0,000
19.09.20	24	0,0	14,79		0,000	-	0,0	14,94	-	0,000	-	-0,15	0,000	-	-	-	0,000
20.09.20	24	0,0	15,50		0,000	-	0,0	15,43	-	0,000	-	0,07	0,000	-	-	-	0,000
21.09.20	24	0,0	17,89		0,000	-	0,0	17,89	-	0,000	-	0,00	0,000	-	-	-	0,000
22.09.20	24	0,0	17,61		0,000	-	0,0	17,61	-	0,000	-	0,00	0,000	-	-	-	0,000
среднее	24,00	-	18,00	-	-	-	-	17,69	-	-	-	2,49	-	-	-	-	-
Итого	744,0				0,000	0,000				0,000	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

ориентировочно до конца месяца (+) 0,000 0,000 0,000 0,000
 корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого за сентябрь 2020 : 0,000 0,000 0,000 0,000

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
4.04.15 04:00	136245,463	-	63028,144	-	-	-	6239,315	
4.04.15 04:00	136245,463	-	63028,144	-	-	-	6239,315	

время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 11,6 0,00 Гкал
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 0,00 Гкал

Главный инженер
 по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____ 28 СЕН 2020