

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 43702

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 32
 Обратн.тр. ПРЭМ 20
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до
 Gmax
 15
 6

Термопреобр.
 КТППР-05
 КТППР-05

Tхв = 15,8
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ **лето:** $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут


Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.08.20	24	5,5	68,05	7,00	19,770	-	8,9	51,11	6,50	12,790	-	16,94	6,980	-	-	-	0,675
24.08.20	24	6,1	68,95	7,00	22,010	-	10,1	53,17	6,50	14,610	-	15,78	7,400	-	-	-	0,723
25.08.20	24	6,2	68,78	7,00	22,200	-	10,7	54,09	6,50	15,360	-	14,69	6,840	-	-	-	0,678
26.08.20	24	6,3	68,27	7,00	22,540	-	9,3	52,75	6,50	13,450	-	15,52	9,090	-	-	-	0,811
27.08.20	24	5,6	68,62	7,00	20,120	-	8,8	52,35	6,50	12,700	-	16,27	7,420	-	-	-	0,701
28.08.20	24	5,8	57,14	7,00	20,770	-	8,5	46,41	6,50	12,290	-	10,73	8,480	-	-	-	0,606
29.08.20	24	5,6	61,66	7,00	20,100	-	8,7	46,11	6,50	12,580	-	15,55	7,520	-	-	-	0,642
30.08.20	24	6,3	68,21	7,00	22,710	-	8,3	51,60	6,50	12,020	-	16,61	10,690	-	-	-	0,910
31.08.20	24	6,0	67,94	7,00	21,650	-	8,6	52,17	6,50	12,410	-	15,77	9,240	-	-	-	0,803
01.09.20	24	5,8	68,09	7,00	20,920	-	8,7	52,01	6,50	12,460	-	16,08	8,460	-	-	-	0,759
02.09.20	24	5,9	67,83	7,00	21,280	-	8,7	51,51	6,50	12,490	-	16,32	8,790	-	-	-	0,783
03.09.20	24	5,7	67,04	7,00	20,540	-	8,5	51,16	6,50	12,260	-	15,88	8,280	-	-	-	0,735
04.09.20	24	5,6	66,77	7,00	20,160	-	8,7	50,34	6,50	12,530	-	16,43	7,630	-	-	-	0,696
05.09.20	24	5,7	67,06	7,00	20,420	-	8,5	50,06	6,50	12,220	-	17,00	8,200	-	-	-	0,743
06.09.20	24	6,1	67,90	7,00	21,800	-	8,4	51,61	6,50	12,080	-	16,29	9,720	-	-	-	0,841
07.09.20	24	5,9	67,57	7,00	21,170	-	8,6	50,89	6,50	12,410	-	16,68	8,760	-	-	-	0,780
08.09.20	24	5,7	67,60	7,00	20,420	-	8,5	50,42	6,50	12,270	-	17,18	8,150	-	-	-	0,744
09.09.20	24	5,9	69,41	7,00	21,270	-	8,5	51,59	6,50	12,180	-	17,82	9,090	-	-	-	0,830
10.09.20	24	5,3	66,72	7,00	18,980	-	7,5	51,13	6,50	10,830	-	15,59	8,150	-	-	-	0,702
11.09.20	24	6,5	67,33	7,00	23,340	-	9,8	57,22	6,50	14,100	-	10,11	9,240	-	-	-	0,746
12.09.20	24	6,3	67,03	7,00	22,720	-	9,6	53,20	6,50	13,780	-	13,83	8,940	-	-	-	0,773
13.09.20	24	5,9	67,00	7,00	21,350	-	8,4	50,79	6,50	12,070	-	16,21	9,280	-	-	-	0,798
14.09.20	24	5,6	68,46	7,00	20,260	-	8,0	52,51	6,50	11,540	-	15,95	8,720	-	-	-	0,765
15.09.20	24	6,0	67,06	7,00	21,520	-	8,2	50,78	6,50	11,850	-	16,28	9,670	-	-	-	0,825
16.09.20	24	5,8	67,53	7,00	20,940	-	7,9	49,92	6,50	11,430	-	17,61	9,510	-	-	-	0,825
17.09.20	24	5,4	67,37	7,00	19,560	-	7,8	49,51	6,50	11,300	-	17,86	8,260	-	-	-	0,738
18.09.20	24	5,3	67,08	7,00	18,960	-	8,0	49,97	6,50	11,470	-	17,11	7,490	-	-	-	0,684
19.09.20	24	5,4	67,48	7,00	19,500	-	7,6	49,88	6,50	10,900	-	17,60	8,600	-	-	-	0,756
20.09.20	24	5,6	67,77	7,00	20,190	-	7,3	50,89	6,50	10,490	-	16,88	9,700	-	-	-	0,816
21.09.20	24	6,0	67,58	7,00	21,480	-	8,6	50,98	6,50	12,330	-	16,60	9,150	-	-	-	0,804
22.09.20	24	5,8	69,06	7,00	21,040	-	9,2	51,98	6,50	13,270	-	17,08	7,770	-	-	-	0,743
Среднее	24,00	5,8	67,24	7,00	20,958	-	8,6	51,23	6,50	12,402	-	16,01	8,555	-	-	-	0,756
Итого	744,0				649,690	0,000				384,470	0,000		265,220	0,00	0,00	0,00	23,44

Ориентировочно до конца месяца(+) 167,662
 Корректировка за прошлый месяц (-) 148,927 99,218 68,444 6,048
Итого за сентябрь 2020 : 668,425 387,646 52,885 5,00
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 280,779 24,48

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.20 20:00	6024,170	-	3432,730	-	-	-	-	-
23.09.20 04:00	6660,710	-	3808,550	-	-	-	215,664	-
							238,660	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 15,8
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета: 20,14 Гкал
 Главный инженер (по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 28.09.20