

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 50 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 15,8

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.20	24	-	23,72	10,20	0,000	-	-	22,94	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24.08.20	24	-	23,52	10,20	0,000	-	-	22,77	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.20	24	-	22,87	10,20	0,000	-	-	22,03	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26.08.20	24	-	21,57	10,20	0,000	-	-	20,94	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27.08.20	24	-	22,30	10,20	0,000	-	-	21,18	5,60	0,000	-	1,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28.08.20	24	-	22,04	10,20	0,000	-	-	21,15	5,60	0,000	-	0,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.20	24	-	21,99	10,20	0,000	-	-	21,13	5,60	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.20	24	-	21,91	10,20	0,000	-	-	21,01	5,60	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.20	24	-	22,35	10,20	0,000	-	-	21,46	5,60	0,000	-	0,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.20	24	-	21,94	10,20	0,000	-	-	21,15	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20	24	-	21,97	10,20	0,000	-	-	20,85	5,60	0,000	-	1,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.20	24	-	22,05	10,20	0,000	-	-	21,18	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.20	24	-	22,70	10,20	0,000	-	-	21,95	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.20	24	-	22,74	10,20	0,000	-	-	21,91	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.20	24	-	22,49	10,20	0,000	-	-	21,65	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.20	24	-	21,93	10,20	0,000	-	-	21,03	5,60	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.20	24	-	21,78	10,20	0,000	-	-	21,19	5,60	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.20	24	-	21,43	10,20	0,000	-	-	21,98	5,60	0,000	-	-0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.20	24	-	17,39	10,20	0,000	-	-	17,73	5,60	0,000	-	-0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.20	24	-	17,32	10,20	0,000	-	-	17,59	5,60	0,000	-	-0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.20	24	-	19,45	10,20	0,000	-	-	19,21	5,60	0,000	-	0,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.20	24	-	18,76	10,20	0,000	-	-	18,74	5,60	0,000	-	0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.20	24	-	17,74	10,20	0,000	-	-	18,19	5,60	0,000	-	-0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.20	24	-	17,66	10,20	0,000	-	-	18,16	5,60	0,000	-	-0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.20	24	-	20,12	10,20	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17.09.20	24	-	70,61	10,20	37,610	-	-	51,71	5,60	37,880	-	18,90	-0,270	0,00	0,00	0,00	0,713
18.09.20	24	-	59,38	10,20	81,980	-	-	42,28	5,60	81,950	-	17,10	0,030	0,00	0,00	0,00	1,402
19.09.20	24	-	48,50	10,20	107,780	-	-	36,73	5,60	107,780	-	11,77	0,000	0,00	0,00	0,00	1,278
20.09.20	24	-	48,51	10,20	108,210	-	-	36,78	5,60	108,210	-	11,73	0,000	0,00	0,00	0,00	1,279
21.09.20	24	-	48,53	10,20	110,770	-	-	37,20	5,60	110,770	-	11,33	0,000	0,00	0,00	0,00	1,260
22.09.20	24	-	48,52	10,20	112,340	-	-	37,76	5,60	112,340	-	10,76	0,000	0,00	0,00	0,00	1,219
реднее	24,00	-	27,54	10,20	18,022	-	-	24,50	5,60	18,030	-	3,04	-0,008	-	-	-	0,231
того	744,0				558,690	0,000				558,930	0,000		-0,240	0,00	0,00	0,00	7,15

риентировочно до конца месяца(+)

144,178

орректировка за прошлый месяц (-)

0,000

144,240

0,000

-0,062

0,000

1,845

0,00

того за сентябрь 2020 :

702,868

703,170

-0,302

9,00

оказания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.08.20 21:00	10818,350	-	10722,480	-	0,000	0,000	182,574	
30.09.20 01:00	11392,890	-	11286,580	-	0,000	0,000	189,965	

ремя аварийных ситуаций:

0,00 часов

того с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

того с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

9,00 Гкал

Гкал

ставный инженер

по доверенности абонента)

