

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 15,8

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.20	24	0,0	24,27	10,30	0,000	-	0,0	23,78	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.20	24	0,0	24,15	10,30	0,000	-	0,0	23,67	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.20	24	0,0	23,94	10,30	0,000	-	0,0	23,47	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.20	24	0,0	23,60	10,30	0,000	-	0,0	23,26	5,60	0,000	-	0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.20	24	0,0	23,44	10,30	0,000	-	0,0	22,98	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.20	24	0,0	23,07	10,30	0,000	-	0,0	22,65	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.20	24	0,0	23,01	10,30	0,000	-	0,0	22,58	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.20	24	0,0	22,82	10,30	0,000	-	0,0	22,44	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.20	24	0,0	22,94	10,30	0,000	-	0,0	22,54	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.20	24	0,0	22,72	10,30	0,000	-	0,0	22,36	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.20	24	0,0	22,21	10,30	0,000	-	0,0	21,84	5,60	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.20	24	0,0	22,22	10,30	0,000	-	0,0	21,89	5,60	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.20	24	0,0	22,72	10,30	0,000	-	0,0	22,39	5,60	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.20	24	0,0	22,89	10,30	0,000	-	0,0	22,50	5,60	0,000	-	0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.20	24	0,0	22,93	10,30	0,000	-	0,0	22,51	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.20	24	0,0	22,74	10,30	0,000	-	0,0	22,33	5,60	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.20	24	0,0	24,01	10,30	0,000	-	0,0	22,21	5,60	0,000	-	1,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.20	24	0,0	23,74	10,30	0,000	-	0,0	22,17	5,60	0,000	-	1,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.20	24	0,0	21,72	10,30	0,000	-	0,0	21,32	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.20	24	0,0	21,33	10,30	0,000	-	0,0	20,97	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.20	24	0,0	21,63	10,30	0,000	-	0,0	21,11	5,60	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.20	24	0,0	21,45	10,30	0,000	-	0,0	21,01	5,60	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.20	24	0,0	21,28	10,30	0,000	-	0,0	20,82	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.20	24	0,0	21,35	10,30	0,000	-	0,0	20,84	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.20	24	0,0	21,53	10,30	0,000	-	0,0	20,92	5,60	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.20	24	8,1	70,17	10,30	43,530	-	8,0	45,07	5,60	43,370	-	25,10	0,160	0,00	0,00	0,00	0,00	1,100
18.09.20	24	18,5	68,83	10,30	100,120	-	18,6	52,89	5,60	100,550	-	15,94	-0,430	0,00	0,00	0,00	0,00	1,573
19.09.20	24	33,2	68,63	10,30	179,370	-	33,1	57,24	5,60	178,630	-	11,39	0,740	0,00	0,00	0,00	0,00	2,085
20.09.20	24	33,4	66,32	10,30	180,130	-	33,3	53,10	5,60	179,640	-	13,22	0,490	0,00	0,00	0,00	0,00	2,407
21.09.20	24	31,6	65,08	10,30	170,670	-	31,5	51,25	5,60	170,190	-	13,83	0,480	0,00	0,00	0,00	0,00	2,385
22.09.20	24	32,0	67,76	10,30	172,650	-	31,9	52,27	5,60	172,180	-	15,49	0,470	0,00	0,00	0,00	0,00	2,699
Среднее	24,00	5,1	31,44	10,30	27,305	-	5,0	27,95	5,60	27,244	-	3,49	0,062	-	-	-	-	0,395
Итого	744,0				846,470	0,000				844,560	0,000		1,910	0,00	0,00	0,00		12,25

Ориентировочно до конца месяца(+)

218,444

217,951

0,493

3,161

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого за сентябрь 2020 :

1064,914

1062,511

2,403

15,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
3.08.20 22:00	45267,470	-	39801,800	-	0,000	0,000	1349,368	
3.09.20 05:00	46155,650	-	40675,260	-	0,000	0,000	1362,500	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

15,8

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

15,37 Гкал

Гкал

Главный инженер

по доверенности абонента)

