

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 15,8

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.20	24	0,0	20,04	10,20	0,000	-	0,0	19,61	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24.08.20	24	0,0	20,29	10,20	0,000	-	0,0	19,71	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.20	24	0,0	20,14	10,20	0,000	-	0,0	19,50	5,60	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26.08.20	24	0,0	20,38	10,20	0,000	-	0,0	19,76	5,60	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27.08.20	24	0,0	18,74	10,20	0,000	-	0,0	18,20	5,60	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28.08.20	24	0,0	18,14	10,20	0,000	-	0,0	17,73	5,60	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.20	24	0,0	18,19	10,20	0,000	-	0,0	17,83	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.20	24	0,0	17,67	10,20	0,000	-	0,0	17,44	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.20	24	0,0	18,05	10,20	0,000	-	0,0	17,85	5,60	0,000	-	0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.20	24	0,0	17,83	10,20	0,000	-	0,0	17,53	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.20	24	0,0	16,42	10,20	0,000	-	0,0	16,25	5,60	0,000	-	0,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.20	24	0,0	17,20	10,20	0,000	-	0,0	17,10	5,60	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.20	24	0,0	18,46	10,20	0,000	-	0,0	18,30	5,60	0,000	-	0,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.20	24	0,0	17,91	10,20	0,000	-	0,0	17,77	5,60	0,000	-	0,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.20	24	0,0	17,88	10,20	0,000	-	0,0	17,70	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.20	24	0,0	18,11	10,20	0,000	-	0,0	17,65	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.20	24	0,0	18,09	10,20	0,000	-	0,0	17,53	5,60	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.20	24	0,0	17,88	10,20	0,000	-	0,0	17,45	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.20	24	0,0	18,57	10,20	0,000	-	0,0	18,14	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.20	24	0,0	18,38	10,20	0,000	-	0,0	17,98	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.20	24	0,0	18,37	10,20	0,000	-	0,0	18,06	5,60	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.20	24	0,0	18,30	10,20	0,000	-	0,0	18,02	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.20	24	0,0	18,47	10,20	0,000	-	0,0	18,12	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.20	24	0,0	18,50	10,20	0,000	-	0,0	18,15	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.20	24	0,0	18,06	10,20	0,000	-	0,0	17,78	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17.09.20	24	6,3	70,01	10,20	33,920	-	6,3	42,40	5,60	33,870	-	27,61	0,050	0,00	0,00	0,00	0,944
18.09.20	24	14,4	68,64	10,20	77,740	-	14,4	44,01	5,60	77,980	-	24,63	-0,240	0,00	0,00	0,00	1,978
19.09.20	24	26,0	68,51	10,20	140,180	-	25,9	47,28	5,60	139,750	-	21,23	0,430	0,00	0,00	0,00	3,008
20.09.20	24	26,3	66,26	10,20	141,970	-	26,3	46,70	5,60	141,820	-	19,56	0,150	0,00	0,00	0,00	2,795
21.09.20	24	25,1	64,84	10,20	135,450	-	25,1	45,76	5,60	135,400	-	19,08	0,050	0,00	0,00	0,00	2,598
22.09.20	24	25,4	67,59	10,20	137,230	-	25,4	47,76	5,60	137,210	-	19,83	0,020	0,00	0,00	0,00	2,731
среднее	24,00	4,0	27,93	10,20	21,500	-	4,0	23,39	5,60	21,485	-	4,54	0,015	-	-	-	0,453
Итого	744,0				666,490	0,000				666,030	0,000		0,460	0,00	0,00	0,00	14,05

ориентировочно до конца месяца(+)

171,997

корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

171,879

0,000

0,119

0,000

3,627

0,00

**Итого за сентябрь 2020 :**

838,487

837,909

0,579

17,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
7.11.17 11:00	6374,860	-	6234,360	-	0,000	0,000	113,244	
7.11.17 11:00	6374,860	-	6234,360	-	0,000	0,000	113,244	

время аварийных ситуаций:

0,00 часов

того с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

15,8

сего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

17,67 Гкал

Гкал

подпись инженера

по доверенности абонента)

