

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 15,8

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.20	24	0,0	22,90	10,30	0,000	-	0,0	22,53	5,60	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.20	24	0,0	23,13	10,30	0,000	-	0,0	22,73	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.20	24	0,0	22,97	10,30	0,000	-	0,0	22,59	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.20	24	0,0	22,83	10,30	0,000	-	0,0	22,48	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.20	24	0,0	22,43	10,30	0,000	-	0,0	22,05	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.20	24	0,0	21,83	10,30	0,000	-	0,0	21,47	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.20	24	0,0	21,61	10,30	0,000	-	0,0	21,29	5,60	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.20	24	0,0	21,43	10,30	0,000	-	0,0	21,11	5,60	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.20	24	0,0	21,64	10,30	0,000	-	0,0	21,30	5,60	0,000	-	0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.20	24	0,0	21,53	10,30	0,000	-	0,0	21,22	5,60	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.20	24	0,0	21,00	10,30	0,000	-	0,0	20,70	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.20	24	0,0	20,73	10,30	0,000	-	0,0	20,43	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.20	24	0,0	20,99	10,30	0,000	-	0,0	20,71	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.20	24	0,0	21,40	10,30	0,000	-	0,0	21,08	5,60	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.20	24	0,0	21,63	10,30	0,000	-	0,0	21,30	5,60	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.20	24	0,0	21,61	10,30	0,000	-	0,0	21,29	5,60	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.20	24	0,0	21,64	10,30	0,000	-	0,0	21,28	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.20	24	0,0	21,72	10,30	0,000	-	0,0	21,35	5,60	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.20	24	0,0	21,70	10,30	0,000	-	0,0	21,41	5,60	0,000	-	0,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.20	24	0,0	21,21	10,30	0,000	-	0,0	20,93	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.20	24	0,0	21,15	10,30	0,000	-	0,0	20,83	5,60	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.20	24	0,0	21,06	10,30	0,000	-	0,0	20,81	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.20	24	0,0	20,83	10,30	0,000	-	0,0	20,57	5,60	0,000	-	0,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.20	24	0,0	20,99	10,30	0,000	-	0,0	20,72	5,60	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.20	24	0,0	20,85	10,30	0,000	-	0,0	20,48	5,60	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.20	24	8,4	69,78	10,30	45,430	-	8,5	68,84	5,60	46,110	-	0,94	-0,680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,040
18.09.20	24	19,0	68,40	10,30	102,510	-	19,2	67,67	5,60	103,570	-	0,73	-1,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,098
19.09.20	24	34,7	68,29	10,30	187,280	-	34,7	68,22	5,60	187,280	-	0,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024
20.09.20	24	35,0	66,09	10,30	189,100	-	35,0	65,94	5,60	189,100	-	0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,040
21.09.20	24	23,9	63,99	10,30	129,010	-	24,2	63,72	5,60	130,730	-	0,27	-1,720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027
22.09.20	24	11,0	66,90	10,30	59,580	-	12,2	50,69	5,60	65,850	-	16,21	-6,270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,963
реднее	24,00	4,3	30,46	10,30	22,997	-	4,3	29,60	5,60	23,311	-	0,86	-0,314	-	-	-	-	0,038
Итого	744,0				712,910	0,000				722,640	0,000		-9,730	0,00	0,00	0,00		1,19

ориентировочно до конца месяца(+)

183,977

186,488

-2,511

0,308

корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за сентябрь 2020 :

896,887

909,128

-12,241

1,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
3.08.20 01:00	34471,910	-	34451,460	-	0,000	0,000	672,785	
3.09.20 01:00	35192,230	-	35181,510	-	0,000	0,000	674,101	

время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 15,8
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

1,69 Гкал

Гкал

главный инженер

по доверенности абонента)

