

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 15,8

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv), M3=p3*V3$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.20	24	0,0	23,82	10,30	0,000	-	0,0	23,40	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.20	24	0,0	23,88	10,30	0,000	-	0,0	23,41	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.20	24	0,0	23,69	10,30	0,000	-	0,0	23,21	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.20	24	0,0	23,57	10,30	0,000	-	0,0	23,12	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.20	24	0,0	23,00	10,30	0,000	-	0,0	22,31	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.20	24	0,0	22,25	10,30	0,000	-	0,0	21,42	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.20	24	0,0	22,12	10,30	0,000	-	0,0	21,45	5,60	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.20	24	0,0	22,02	10,30	0,000	-	0,0	21,38	5,60	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.20	24	0,0	22,25	10,30	0,000	-	0,0	21,75	5,60	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.20	24	0,0	21,70	10,30	0,000	-	0,0	21,02	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.20	24	0,0	20,86	10,30	0,000	-	0,0	20,14	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.20	24	0,0	20,84	10,30	0,000	-	0,0	20,31	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.20	24	0,0	21,60	10,30	0,000	-	0,0	21,13	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.20	24	0,0	21,83	10,30	0,000	-	0,0	21,28	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.20	24	0,0	21,98	10,30	0,000	-	0,0	21,43	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.20	24	0,0	21,28	10,30	0,000	-	0,0	20,11	5,60	0,000	-	1,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.20	24	0,0	21,93	10,30	0,000	-	0,0	21,34	5,60	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.20	24	0,0	22,28	10,30	0,000	-	0,0	21,70	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.20	24	0,0	22,55	10,30	0,000	-	0,0	22,17	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.20	24	0,0	22,14	10,30	0,000	-	0,0	21,72	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.20	24	0,0	22,20	10,30	0,000	-	0,0	21,71	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.20	24	0,0	22,28	10,30	0,000	-	0,0	21,95	5,60	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.20	24	0,0	22,31	10,30	0,000	-	0,0	21,92	5,60	0,000	-	0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.20	24	0,0	22,40	10,30	0,000	-	0,0	21,89	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.20	24	0,0	22,23	10,30	0,000	-	0,0	21,55	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.20	24	9,6	69,34	10,30	51,820	-	9,6	49,24	5,60	52,030	-	20,10	-0,210	0,00	0,00	0,00	1,073
18.09.20	24	21,1	67,83	10,30	114,170	-	21,2	48,19	5,60	114,590	-	19,64	-0,420	0,00	0,00	0,00	2,312
19.09.20	24	38,0	67,96	10,30	205,350	-	38,0	51,39	5,60	205,350	-	16,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,423
20.09.20	24	38,5	65,69	10,30	208,000	-	38,5	50,17	5,60	208,000	-	15,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,244
21.09.20	24	36,9	64,50	10,30	199,260	-	36,9	49,35	5,60	199,260	-	15,15	0,000	0,00	0,00	0,00	3,031
22.09.20	24	37,5	67,04	10,30	202,600	-	37,5	51,35	5,60	202,600	-	15,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,195
Среднее	24,00	5,9	30,95	10,30	31,652	-	5,9	27,18	5,60	31,672	-	3,77	-0,020	-	-	-	0,525
Итого	744,0				981,200	0,000				981,830	0,000		-0,630	0,00	0,00	0,00	16,28

Ориентировочно до конца месяца(+)

253,213

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

Итого за сентябрь 2020 :

1234,413

253,375

0,000

1235,205

-0,163

0,000

-0,793

4,201

0,00

20,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.20 01:00	70365,900	-	69814,290	-	0,000	0,000	1400,068	
23.09.20 01:00	71347,100	-	70796,120	-	0,000	0,000	1416,346	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

15,8

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

20,49 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

