

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215573

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 mm

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32 mm

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

36

15

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 15,8

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. =

т/сут

Gвент ф. =

т/сут

Qот.ф. =

ГКал/мес

Qот.ср.ф. =

ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.20	24	0,0	25,18	2,55	0,000	-	0,0	25,69	2,63	0,000	-	-0,51	0,000	-	-	-	0,000
24.08.20	24	0,0	25,24	2,51	0,000	-	0,0	25,78	2,60	0,000	-	-0,54	0,000	-	-	-	0,000
25.08.20	24	0,0	25,09	2,49	0,000	-	0,0	25,81	2,57	0,000	-	-0,72	0,000	-	-	-	0,000
26.08.20	24	0,0	24,67	2,48	0,000	-	0,0	25,43	2,57	0,000	-	-0,76	0,000	-	-	-	0,000
27.08.20	24	0,0	23,98	2,45	0,000	-	0,0	24,76	2,54	0,000	-	-0,78	0,000	-	-	-	0,000
28.08.20	24	0,0	22,81	2,43	0,000	-	0,0	23,67	2,51	0,000	-	-0,86	0,000	-	-	-	0,000
29.08.20	24	0,0	23,45	2,41	0,000	-	0,0	24,38	2,49	0,000	-	-0,93	0,000	-	-	-	0,000
30.08.20	24	0,0	23,92	2,39	0,000	-	0,0	24,94	2,48	0,000	-	-1,02	0,000	-	-	-	0,000
31.08.20	24	0,0	24,41	2,38	0,000	-	0,0	25,61	2,46	0,000	-	-1,20	0,000	-	-	-	0,000
01.09.20	24	0,0	23,26	2,36	0,000	-	0,0	24,10	2,45	0,000	-	-0,84	0,000	-	-	-	0,000
02.09.20	24	0,0	22,77	2,34	0,000	-	0,0	23,58	2,43	0,000	-	-0,81	0,000	-	-	-	0,000
03.09.20	24	0,0	23,42	2,34	0,000	-	0,0	24,66	2,43	0,000	-	-1,24	0,000	-	-	-	0,000
04.09.20	24	0,0	24,42	2,34	0,000	-	0,0	26,99	2,43	0,000	-	-2,57	0,000	-	-	-	0,000
05.09.20	24	0,0	24,73	2,34	0,000	-	0,0	27,21	2,42	0,000	-	-2,48	0,000	-	-	-	0,000
06.09.20	24	0,1	24,17	3,30	0,600	-	0,0	28,97	3,38	0,000	-	-4,80	0,600	-	-	-	0,000
07.09.20	24	0,0	26,31	4,26	0,000	-	0,0	28,49	4,34	0,000	-	-2,18	0,000	-	-	-	0,000
08.09.20	24	0,0	24,20	3,62	0,000	-	0,0	25,42	3,70	0,000	-	-1,22	0,000	-	-	-	0,000
09.09.20	24	0,0	23,43	3,62	0,000	-	0,0	23,26	3,70	0,000	-	0,17	0,000	-	-	-	0,000
10.09.20	24	0,0	22,80	3,62	0,000	-	0,0	22,39	3,70	0,010	-	0,41	-0,010	-	-	-	0,000
11.09.20	24	0,0	21,56	3,62	0,000	-	0,0	21,55	3,70	0,000	-	0,01	0,000	-	-	-	0,000
12.09.20	24	0,0	23,43	3,62	0,000	-	0,0	25,48	3,70	0,000	-	-2,05	0,000	-	-	-	0,000
13.09.20	24	0,0	23,47	3,62	0,000	-	0,0	25,86	3,70	0,000	-	-2,39	0,000	-	-	-	0,000
14.09.20	24	0,0	23,70	3,62	0,000	-	0,0	26,28	3,69	0,000	-	-2,58	0,000	-	-	-	0,000
15.09.20	24	0,0	24,19	3,62	0,000	-	0,0	27,16	3,70	0,000	-	-2,97	0,000	-	-	-	0,000
16.09.20	24	0,0	24,58	3,62	0,000	-	0,0	27,23	3,69	0,000	-	-2,65	0,000	-	-	-	0,000
17.09.20	24	0,0	24,46	3,62	0,000	-	0,0	26,80	3,70	0,000	-	-2,34	0,000	-	-	-	0,000
18.09.20	24	0,0	20,82	3,62	0,000	-	0,0	22,31	3,71	0,000	-	-1,49	0,000	-	-	-	0,000
19.09.20	24	0,0	22,32	3,62	0,000	-	0,0	24,13	3,70	0,000	-	-1,81	0,000	-	-	-	0,000
20.09.20	24	0,0	22,57	3,62	0,000	-	0,0	24,32	3,70	0,000	-	-1,75	0,000	-	-	-	0,000
21.09.20	24	0,0	22,78	3,62	0,000	-	0,0	24,96	3,69	0,000	-	-2,18	0,000	-	-	-	0,000
22.09.20	24	0,0	23,47	3,62	0,000	-	0,0	26,23	3,69	0,000	-	-2,76	0,000	-	-	-	0,000
Среднее	24,00	0,0	23,73	3,09	0,019	-	0,0	25,27	3,17	0,000	-	-1,54	0,019	-	-	-	-
Итого	744,0				0,600	0,000				0,010	0,000		0,590	0,00	0,00	0,00	0,00

Ориентировочно до конца месяца(+)

0,000

0,000

0,000

0,00

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за сентябрь 2020 :

0,600

0,010

0,590

0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.08.20 01:00	146709,020	-	146056,830	-	-	-	2836,896	
23.09.20 05:00	146709,920	-	146056,840	-	-	-	2836,922	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

15,8

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

0,00 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

