

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 mm
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до
 Gmin Gmax
 22,5 22,5

Термопреобр.
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Txв = 15,8
 Преобр. давления
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.20	24	0,0	19,40	3,89	0,000	-	0,0	18,77	1,35	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.20	24	0,0	19,34	3,88	0,000	-	0,0	18,62	1,35	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.20	24	0,0	18,88	3,87	0,000	-	0,0	18,05	1,35	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.20	24	0,0	18,71	3,84	0,000	-	0,0	18,01	1,35	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.20	24	0,0	17,73	3,84	0,000	-	0,0	16,85	1,35	0,000	-	0,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.20	24	0,0	17,08	3,85	0,000	-	0,0	16,46	1,34	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.20	24	0,0	17,31	3,84	0,000	-	0,0	16,77	1,34	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.20	24	0,0	17,30	3,83	0,000	-	0,0	16,76	1,34	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.20	24	0,0	17,61	3,82	0,000	-	0,0	17,09	1,34	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.20	24	0,0	17,22	3,81	0,000	-	0,0	16,68	1,33	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.20	24	0,0	16,22	3,81	0,000	-	0,0	15,65	1,33	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.20	24	0,0	17,01	3,95	0,000	-	0,0	16,49	1,33	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.20	24	0,0	18,09	4,16	0,000	-	0,0	17,64	1,33	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.20	24	0,0	18,08	4,13	0,000	-	0,0	17,50	1,33	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.20	24	0,0	18,01	4,09	0,000	-	0,0	17,41	1,33	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.20	24	0,0	17,35	5,82	0,000	-	0,0	16,58	1,33	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.20	24	0,0	16,42	7,54	0,000	-	0,0	15,76	1,34	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.20	24	0,0	16,16	7,48	0,000	-	0,0	15,66	1,34	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.20	24	0,0	16,91	5,39	0,000	-	0,0	16,04	1,34	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.20	24	0,0	15,52	4,78	0,000	-	0,0	15,03	1,34	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.20	24	0,0	13,65	7,49	0,000	-	0,0	13,54	1,33	0,000	-	0,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.20	24	0,0	15,51	7,44	0,000	-	0,0	15,06	1,32	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.20	24	0,0	15,72	7,42	0,000	-	0,0	15,11	1,32	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.20	24	0,0	15,48	7,45	0,000	-	0,0	14,86	1,32	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.20	24	0,0	14,98	6,87	0,000	-	0,0	14,37	1,32	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.20	24	0,0	15,63	7,32	0,000	-	0,0	15,01	1,33	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.20	24	0,0	13,72	7,63	0,000	-	0,0	13,05	1,33	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.20	24	0,0	14,32	8,35	0,000	-	0,0	13,82	1,32	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.20	24	0,0	13,90	8,34	0,000	-	0,0	13,25	1,32	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
21.09.20	24	5,7	53,21	8,20	30,540	-	5,8	46,01	2,64	31,120	-	7,20	-0,580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,193
22.09.20	24	20,7	53,45	7,99	111,670	-	20,4	40,80	5,89	110,180	-	12,65	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00	1,473
среднее	24,00	0,8	19,03	5,62	4,587	-	0,8	17,83	1,52	4,558	-	1,20	0,029	-	-	-	-	0,054
Итого	744,0				142,210	0,000				141,300	0,000		0,910	0,00	0,00	0,00		1,67

Ориентировочно до конца месяца(+)

36,699

36,465

0,235

0,430

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого за сентябрь 2020 :

178,909

177,765

1,145

2,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
4.08.20 04:00	54706,060	-	57673,190	-	0,000	0,000	1954,054	
3.09.20 05:00	54891,130	-	57837,540	-	0,000	0,000	1956,562	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв =

15,8

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

2,08 Гкал

Гкал

Главный инженер

по доверенности абонента)

