

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_ Тхв = 15,8  
 Преобр. давления

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.
Подающий тр. Питерфлоу РС 32 mm	0,1	15	КТСП-Н
Обратн.тр. Питерфлоу РС 32 mm	0,1	15	КТСП-Н
тр-д. ГВС			
тр.цирк. ГВС			
Тр. Подпитки			

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.20	24	0,0	21,85	8,70	0,000	-	0,0	28,52	6,80	0,000	-	-6,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.20	24	0,0	22,07	8,70	0,000	-	0,0	28,84	6,80	0,000	-	-6,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.20	24	0,0	21,91	8,70	0,000	-	0,0	28,69	6,80	0,000	-	-6,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.20	24	0,0	21,81	8,70	0,000	-	0,0	28,51	6,80	0,000	-	-6,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.20	24	0,0	20,63	8,70	0,000	-	0,0	27,23	6,80	0,000	-	-6,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.20	24	0,0	18,78	8,70	0,000	-	0,0	25,81	6,80	0,000	-	-7,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.20	24	0,0	19,44	8,70	0,000	-	0,0	26,35	6,80	0,000	-	-6,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.20	24	0,0	19,51	8,70	0,000	-	0,0	26,51	6,80	0,000	-	-6,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.20	24	0,0	20,53	8,70	0,000	-	0,0	27,55	6,80	0,000	-	-7,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.20	24	0,0	19,10	8,70	0,000	-	0,0	25,86	6,80	0,000	-	-6,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.20	24	0,0	18,00	8,70	0,000	-	0,0	25,11	6,80	0,000	-	-7,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.20	24	0,0	18,57	8,70	0,000	-	0,0	25,62	6,80	0,000	-	-7,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.20	24	0,0	20,36	8,70	0,000	-	0,0	27,38	6,80	0,000	-	-7,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.20	24	0,0	20,70	8,70	0,000	-	0,0	27,70	6,80	0,000	-	-6,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.20	24	0,0	21,80	8,70	0,000	-	0,0	46,71	6,80	0,000	-	-24,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.20	24	0,0	20,69	8,70	0,000	-	0,0	24,66	6,80	0,000	-	-3,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.20	24	0,0	20,46	8,70	0,000	-	0,0	25,02	6,80	0,000	-	-4,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.20	24	0,0	19,75	8,70	0,000	-	0,0	22,17	6,80	0,000	-	-2,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.20	24	0,0	19,12	8,70	0,000	-	0,0	24,38	6,80	0,000	-	-5,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.20	24	0,0	19,04	8,70	0,000	-	0,0	21,84	6,80	0,000	-	-2,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.20	24	0,0	18,98	8,70	0,000	-	0,0	24,83	6,80	0,000	-	-5,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.20	24	0,0	18,89	8,70	0,000	-	0,0	28,05	6,80	0,000	-	-9,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.20	24	0,0	19,08	8,70	0,000	-	0,0	28,60	6,80	0,000	-	-9,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.20	24	0,0	20,51	8,70	0,000	-	0,0	24,83	6,80	0,000	-	-4,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.20	24	0,0	21,11	8,70	0,000	-	0,0	28,05	6,80	0,000	-	-6,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.20	24	0,0	19,85	8,70	0,000	-	0,0	28,60	6,80	0,000	-	-8,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.20	24	14,1	70,02	8,70	50,652	-	14,4	34,21	6,80	51,933	-	35,81	-1,280	0,00	0,00	0,00	1,770
19.09.20	24	24,3	70,81	8,70	87,400	-	24,2	38,12	6,80	87,006	-	32,69	0,394	0,00	0,00	0,00	2,872
20.09.20	24	25,2	62,00	8,70	90,626	-	25,1	36,48	6,80	90,289	-	25,51	0,337	0,00	0,00	0,00	2,325
21.09.20	24	27,6	53,92	8,70	99,399	-	27,5	35,01	6,80	99,000	-	18,92	0,400	0,00	0,00	0,00	1,894
22.09.20	24	29,3	54,52	8,70	105,645	-	29,0	35,82	6,80	104,463	-	18,70	1,182	0,00	0,00	0,00	2,018
Среднее	24,00	3,9	26,90	8,70	13,991	-	3,9	28,62	6,80	13,958	-	-1,72	0,033	-	-	-	0,351
Итого	744,0				433,723	0,000				432,691	0,000		1,032	0,00	0,00	0,00	10,88

Ориентировочно до конца месяца(+)

111,929

111,662

0,266

2,807

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

**Итого за сентябрь 2020 :**

545,652

544,353

1,299

13,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.08.20 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.09.20 20:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов


Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 15,8

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

13,67 Гкал

Главный инженер

по доверенности абонента)



Дата

28 СЕН 2020