

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 7, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **33942.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **109713**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 206886	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер: Gmin=	Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	0,067	PRЭМ-32-B1	30	КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (M2)	0,067	PRЭМ-32-B1	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)	0,067	PRЭМ-32-B1	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,171	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1297	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,059	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 54	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 23,6	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4				
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2				
23.12.2022	24,00		79,94	71,18	8,76	88,92	54,27	34,65				7,17		7,17	7,42		7,42							3,25		
24.12.2022	24,00	*	80,85	71,26	9,59	88,71	54,09	34,62				7,98		7,98	8,23		8,23								3,32	
25.12.2022	24,00		81,43	71,37	10,06	88,68	53,81	34,87				8,41		8,41	8,68		8,68								3,39	
26.12.2022	24,00		81,29	71,50	9,79	87,85	53,10	34,75				8,11		8,11	8,39		8,39								3,35	
27.12.2022	24,00		80,86	71,39	9,47	88,48	53,07	35,41				7,80		7,80	8,06		8,06								3,37	
28.12.2022	24,00	*	80,60	71,52	9,08	88,99	53,76	35,23				7,52		7,52	7,76		7,76								3,34	
29.12.2022	24,00		80,95	71,35	9,60	87,39	53,13	34,26				7,88		7,88	8,15		8,15								3,29	
30.12.2022	24,00	*	81,11	71,31	9,80	84,90	52,05	32,85				8,17		8,17	8,40		8,40								3,18	
31.12.2022	24,00	*	83,07	71,22	11,85	83,37	51,71	31,66				10,13		10,13	10,44		10,44								3,25	
01.01.2023	24,00	*	79,04	71,41	7,63	83,78	52,01	31,77				5,94		5,94	6,11		6,11								2,91	
02.01.2023	24,00	*	80,95	71,54	9,41	83,42	51,49	31,93				7,73		7,73	7,95		7,95								3,07	
03.01.2023	24,00	*	80,62	71,43	9,19	84,01	51,40	32,61				7,61		7,61	7,83		7,83								3,10	
04.01.2023	24,00	*	79,95	71,55	8,40	87,20	52,71	34,49				6,81		6,81	7,01		7,01								3,20	
05.01.2023	24,00	*	80,61	71,51	9,10	88,14	52,48	35,66				7,48		7,48	7,72		7,72								3,36	
06.01.2023	24,00	*	82,96	71,56	11,40	88,95	52,55	36,40				9,75		9,75	10,09		10,09								3,62	
07.01.2023	24,00	*	9,15	8,34	0,81	89,74	52,99	36,75				0,73		0,73	0,75		0,75								0,38	
08.01.2023		*																								
09.01.2023		*																								
10.01.2023		*																								
11.01.2023		*																								
12.01.2023		*																								
13.01.2023	24,00	*	35,76	31,19	4,57	84,42	51,43	32,99				3,82		3,82	3,94		3,94								1,42	
14.01.2023	24,00	*	80,18	71,34	8,84	84,62	51,76	32,86				7,21		7,21	7,42		7,42								3,10	
15.01.2023	24,00	*	83,45	71,12	12,33	83,82	51,77	32,05				10,62		10,62	10,95		10,95								3,32	
16.01.2023	24,00	*	80,31	71,19	9,12	84,27	52,03	32,24				7,51		7,51	7,76		7,76								3,07	
17.01.2023	24,00	*	81,24	71,24	10,00	84,16	51,94	32,22				8,36		8,36	8,63		8,63								3,14	
18.01.2023	24,00	*	80,27	71,27	9,00	84,25	51,98	32,27				7,38		7,38	7,60		7,60								3,06	
19.01.2023	24,00	*	79,87	71,22	8,65	83,56	51,84	31,72				7,13		7,13	7,32		7,32								2,98	
20.01.2023	24,00	*	80,63	71,41	9,22	84,30	51,89	32,41				7,64		7,64	7,86		7,86								3,10	
21.01.2023	24,00	*	81,25	71,58	9,67	84,69	51,86	32,83				8,09		8,09	8,32		8,32								3,17	
22.01.2023	24,00	*	82,89	71,53	11,36	84,31	51,49	32,82				9,81		9,81	10,12		10,12								3,31	
Среднее	24,00		76,51	67,40	9,10	85,96	52,41	33,55				7,57		7,57	7,80		7,80								3,04	
Итого	624,00		1989,23	1752,53	236,70							196,79		196,79	202,91		202,91								79,05	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **120** час **15,2** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **120** час **39** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,84** °C **0,52** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **93,73** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 23.02.2023 09:18 GMT+03:00
 Представитель: 002005c3-57b7-4f5e-a94b-d0a8a6c679a8



Идентификатор документа b020b5c3-57b7-4f5e-a94b-dda6aec679a8

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	23.02.2023 09:18 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 11:06 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа