Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 15 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1600229
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 15_СЦО_январь_Н
Режим (схема):
расходомер: ЭРСВ-440Г Gmin= 0.181 Gmax= 45.28
расходомер: ЭРСВ-440Г Gmin= 0.181 Gmax= 45.28
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 27.08.2023
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= {T_HVS}
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2022 - 23.01.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.2022	24.00	-																						
24.12.2022	24.00	-																						
25.12.2022	24.00	-																						
26.12.2022	24.00	-																						
27.12.2022	24.00	-																						
28.12.2022	24.00	-																						
29.12.2022	24.00	-																						
30.12.2022	24.00	-	121.57	120.76	0.81	63.39	49.08	14.31	4.05	3.31														
31.12.2022	24.00	-	121.54	120.73	0.81	63.38	49.28	14.10	4.05	3.31														1.78
01.01.2023	24.00	-	121.71	120.85	0.86	63.38	49.34	14.04	4.05	3.31														1.75
02.01.2023	24.00	-	121.50	120.65	0.85	63.39	49.17	14.22	4.05	3.31														1.75
03.01.2023	24.00	-	121.54	120.71	0.83	63.38	49.19	14.19	4.05	3.31														1.77
04.01.2023	24.00	-	121.54	120.72	0.82	63.38	49.06	14.32	4.05	3.32														1.76
05.01.2023	24.00	-	121.71	120.88	0.83	63.40	48.81	14.59	4.06	3.32														1.78
06.01.2023	24.00	-	121.66	120.82	0.84	63.40	48.66	14.74	4.05	3.32														1.81
07.01.2023	24.00	-	121.62	120.81	0.81	63.39	48.52	14.87	4.05	3.32														1.83
08.01.2023	24.00	-	121.62	120.79	0.84	65.40	49.21	16.19	4.06	3.32														1.85
09.01.2023	24.00	-	121.49	120.55	0.94	69.36	51.72	17.64	4.06	3.33														2.01
10.01.2023	24.00	-	121.59	120.67	0.92	69.36	51.88	17.48	4.06	3.32														2.19
11.01.2023	24.00	-	121.56	120.66	0.89	69.33	52.15	17.18	4.05	3.32														2.17
12.01.2023	24.00	-	121.18	120.33	0.85	69.33	52.30	17.03	4.05	3.32														2.14
13.01.2023	24.00	-	121.22	120.35	0.87	65.80	50.54	15.26	4.05	3.32														2.11
14.01.2023	24.00	-	121.14	120.41	0.73	60.35	47.19	13.16	4.05	3.32														1.89
15.01.2023	24.00	-	121.36	120.58	0.78	60.34	47.25	13.09	4.04	3.31														1.63
16.01.2023	24.00	-	119.99	119.20	0.78	60.33	47.30	13.03	4.04	3.33														1.62
17.01.2023	24.00	-	117.25	116.47	0.79	60.33	47.15	13.18	4.04	3.35														1.60
18.01.2023	24.00	-	117.25	116.62	0.63	60.33	47.18	13.15	4.04	3.35														1.58
19.01.2023	24.00	-	116.74	116.32	0.43	60.33	47.12	13.21	4.04	3.35														1.57
20.01.2023	24.00	-	116.60	116.22	0.38	60.33	47.21	13.12	4.04	3.37														1.56
21.01.2023	24.00	-	116.41	116.20	0.21	60.32	47.03	13.29	4.04	3.37														1.55
22.01.2023	24.00	-	116.32	116.15	0.16	60.34	46.88	13.46	4.04	3.37														1.56
Среднее	24.00	-	120.25	119.52	0.74	63.42	48.88	14.54	4.05	3.33														1.57
Итого	744.00		2886.09	2868.43	17.65																			1.78
																								42.84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **12.45** Гкалл 168 час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды {T_HVS} °C = #ЗНАЧ! Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **55.29** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2023 г.