

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8991.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23774**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 207204	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 04.09.2024	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)			ПРЭМ	0,1	45		КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)			ПРЭМ	0,1	45		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)			ПРЭМ	0,12	30		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1936			
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:	Qот.= 97,8947	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,088			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 35,2	Gгвс.м.=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.12.2022	24,00	*	85,07	71,09	13,98	89,06	53,96	35,10				14,03		14,03	14,28		14,28		61,87					3,75
24.12.2022	24,00	*	85,02	71,04	13,98	88,90	53,69	35,21				14,03		14,03	14,29		14,29		62,94					3,75
25.12.2022	24,00	*	85,64	70,46	15,18	88,86	53,12	35,74				14,97		14,97	15,22		15,22		62,10					3,87
26.12.2022	24,00	*	85,05	71,32	13,73	88,02	51,92	36,10				13,60		13,60	13,83		13,83		61,50					3,79
27.12.2022	24,00	*	85,38	71,02	14,36	88,67	51,22	37,45				14,29		14,29	14,54		14,54		61,74					3,94
28.12.2022	24,00	*	85,80	71,57	14,23	89,03	52,33	36,70				14,16		14,16	14,41		14,41		61,52					3,90
29.12.2022	24,00	*	86,16	71,85	14,31	87,42	51,87	35,55				14,21		14,21	14,47		14,47		61,89					3,81
30.12.2022	24,00	*	87,35	71,02	16,33	84,93	50,67	34,26				16,44		16,44	16,73		16,73		62,45					3,82
31.12.2022	24,00	*	88,50	70,88	17,62	83,41	50,66	32,75				17,62		17,62	17,96		17,96		62,48					3,79
01.01.2023	24,00	*	85,41	74,43	10,98	83,82	51,06	32,76				10,89		10,89	11,08		11,08		61,73					3,36
02.01.2023	24,00	*	85,63	73,68	11,95	83,50	50,28	32,22				12,33		12,33	12,53		12,53		61,29					3,45
03.01.2023	24,00	*	85,57	72,74	12,83	84,16	50,24	33,92				13,47		13,47	13,67		13,67		61,55					3,55
04.01.2023	24,00	*	85,25	71,72	13,53	87,31	51,53	35,78				14,03		14,03	14,26		14,26		62,44					3,75
05.01.2023	24,00	*	84,23	71,73	12,50	88,33	51,12	37,21				13,06		13,06	13,28		13,28		61,18					3,78
06.01.2023	24,00	*	84,44	71,62	12,82	89,15	50,84	38,31				13,38		13,38	13,61		13,61		60,75					3,89
07.01.2023	24,00	*	85,35	70,54	14,81	89,05	50,71	38,34				15,24		15,24	15,52		15,52		61,49					4,03
08.01.2023	24,00	*	86,77	69,57	17,20	87,81	48,27	39,54				17,44		17,44	17,74		17,74		62,23					4,26
09.01.2023	24,00	*	85,56	71,05	14,51	88,95	48,18	40,77				14,46		14,46	14,70		14,70		61,25					4,19
10.01.2023	24,00	*	85,36	71,99	13,37	88,71	48,37	40,34				13,60		13,60	13,85		13,85		60,58					4,10
11.01.2023	24,00	*	86,71	72,11	14,60	87,01	49,01	38,00				15,03		15,03	15,30		15,30		61,28					4,02
12.01.2023	24,00	*	86,25	72,47	13,78	86,04	48,71	37,33				14,38		14,38	14,64		14,64		61,78					3,90
13.01.2023	24,00	*	85,99	72,94	13,05	85,75	49,64	36,11				13,53		13,53	13,77		13,77		61,57					3,76
14.01.2023	24,00	*	87,53	72,24	15,29	84,61	50,23	34,38				15,24		15,24	15,53		15,53		62,13					3,78
15.01.2023	24,00	*	88,56	71,19	17,37	83,73	50,57	33,16				17,53		17,53	17,87		17,87		63,47					3,82
16.01.2023	24,00	*	85,92	72,57	13,35	84,35	50,81	33,54				13,93		13,93	14,18		14,18		61,38					3,57
17.01.2023	24,00	*	85,95	72,66	13,29	84,22	51,03	33,19				13,92		13,92	14,19		14,19		62,40					3,53
18.01.2023	24,00	*	85,52	72,94	12,58	84,25	51,05	33,20				13,27		13,27	13,51		13,51		61,89					3,48
19.01.2023	24,00	*	86,27	72,46	13,81	83,65	51,01	32,64				14,44		14,44	14,70		14,70		62,53					3,53
20.01.2023	24,00	*	85,36	73,37	11,99	84,36	51,24	33,12				12,70		12,70	12,93		12,93		62,00					3,45
21.01.2023	24,00	*	85,71	72,04	13,67	84,83	50,86	33,97				14,36		14,36	14,61		14,61		62,40					3,61
22.01.2023	24,00	*	86,90	71,09	15,81	84,40	50,24	34,16				16,63		16,63	16,92		16,92		62,18					3,76
Среднее	24,00		85,94	71,85	14,09	86,33	50,79	35,54				14,39		14,39	14,65		14,65		61,87					3,77
Итого	744,00		2664,21	2227,40	436,81							446,21		446,21	454,12		454,12							116,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,84 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **116,19** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Передан через Диадок 23.02.2023 09:19 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергоснабжающей организации: _____



Идентификатор документа ae19574d-909e-414f-89f7-bedf728bea3b



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	23.02.2023 09:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 11:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа