

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 164, лит. Ж**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9308.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24445**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880	расходомер:	14.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ-40-B1	Gmin= 0,1	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ-40-B1	0,1	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ-32-B1	0,067	45
Циркуляционный ГВС (M4)			45
Подпиточный трубопровод (Vп)			30
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,225	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 67,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1954
			Qгвс.ср.= 0,0888
			Gгвс.= 35,52 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2022	24,00		174,58	166,95	7,63	88,26	58,31	29,94				180,57	169,59	10,98									5,66
24.12.2022	24,00		110,83	105,27	5,56	74,19	44,38	29,81				114,56	106,89	7,67									3,73
25.12.2022	24,00	*	79,77	70,85	8,92	60,48	33,27	27,22				82,10	71,75	10,35									2,81
26.12.2022	24,00		168,85	159,60	9,25	88,43	56,83	31,60				174,66	162,03	12,63									5,87
27.12.2022	24,00		167,92	158,41	9,51	87,11	56,03	31,08				173,59	160,80	12,79									5,73
28.12.2022	24,00		171,08	161,96	9,12	86,31	56,32	29,99				176,72	164,36	12,36									5,66
29.12.2022	24,00		170,00	161,13	8,87	86,20	56,17	30,03				175,60	163,51	12,09									5,62
30.12.2022	24,00		172,47	162,71	9,76	86,08	56,41	29,67				178,14	165,12	13,02									5,68
31.12.2022	24,00		176,37	164,36	12,01	85,17	56,53	28,64				182,06	166,87	15,19									5,71
01.01.2023	24,00		170,57	164,02	6,55	84,90	56,39	28,51				176,04	166,48	9,56									5,24
02.01.2023	24,00		168,68	161,50	7,18	84,85	55,52	29,33				174,09	163,90	10,19									5,34
03.01.2023	24,00		169,74	162,21	7,53	85,72	55,82	29,90				175,27	164,60	10,67									5,50
04.01.2023	24,00		168,53	160,98	7,55	87,87	56,76	31,11				174,27	163,43	10,84									5,68
05.01.2023	24,00		162,94	155,48	7,46	89,43	56,33	33,11				168,68	157,78	10,90									5,84
06.01.2023	24,00		167,38	159,23	8,15	90,32	57,13	33,20				173,38	161,63	11,75									6,03
07.01.2023	24,00		163,99	155,85	8,14	89,45	56,55	32,90				169,77	158,18	11,59									5,85
08.01.2023	24,00		157,76	148,84	8,92	89,80	55,19	34,62				163,36	151,00	12,36									5,96
09.01.2023	24,00		159,02	151,08	7,94	89,69	55,68	34,01				164,65	153,24	11,41									5,85
10.01.2023	24,00		161,82	154,61	7,21	90,09	56,71	33,38				167,58	156,94	10,64									5,83
11.01.2023	24,00		166,58	158,35	8,23	88,80	57,09	31,71				172,36	160,77	11,59									5,76
12.01.2023	24,00		163,79	156,41	7,38	86,72	55,82	30,91				169,22	158,72	10,50									5,48
13.01.2023	24,00		168,61	161,35	7,26	85,91	56,41	29,50				174,15	163,76	10,39									5,40
14.01.2023	24,00		171,27	163,03	8,24	84,60	56,26	28,34				176,70	165,45	11,25									5,34
15.01.2023	24,00		169,78	161,56	8,22	84,41	56,21	28,19				175,14	163,98	11,16									5,25
16.01.2023	24,00		169,69	162,57	7,12	84,86	56,16	28,71				175,12	164,98	10,14									5,29
17.01.2023	24,00		168,63	161,21	7,42	84,64	56,09	28,56				173,98	163,61	10,37									5,24
18.01.2023	24,00		167,95	161,19	6,76	84,95	56,22	28,73				173,31	163,61	9,70									5,24
19.01.2023	24,00		169,07	161,88	7,19	84,99	56,18	28,81				174,46	164,35	10,11									5,29
20.01.2023	24,00		168,72	161,10	7,62	84,73	55,90	28,83				174,10	163,54	10,56									5,31
21.01.2023	24,00		167,00	159,06	7,94	85,09	55,55	29,54				172,36	161,39	10,97									5,37
22.01.2023	24,00		166,56	156,15	10,41	84,55	54,60	29,95				171,84	158,42	13,42									5,56
Среднее	24,00		163,22	155,13	8,10	85,44	55,12	30,32				168,64	157,44	11,20									5,42
Итого	744,00		5059,95	4808,90	251,05							5227,83	4880,68	347,15									168,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,3 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,08** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **168,04** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 23.02.2023 09:21 GMT+03:00

Представитель теплоэнергетической организации

50539415-813-4811-8015-157253c276e5

Страница 1 из 2



Идентификатор документа 5d539415-8ff3-4811-8d15-157253c276e5



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	23.02.2023 09:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.02.2023 11:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа