

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.31, КОРП.2[2, ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-941.11
 Номер прибора: 26992
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 112.164 | 72.2 | | 98.767 | 63.1 | | 9 | 12.592 | 1.858 | 1.858 |
| 24.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 111.188 | 69.8 | | 95.634 | 61.4 | | 8.4 | 14.774 | 1.893 | 1.893 |
| 25.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 108.214 | 66.4 | | 91.17 | 58.4 | | 8 | 16.322 | 1.856 | 1.856 |
| 26.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 103 | 64.7 | | 86.358 | 56.6 | | 8.1 | 15.966 | 1.776 | 1.776 |
| 27.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 95.06 | 67.4 | | 77.531 | 59.4 | | 8 | 16.842 | 1.803 | 1.803 |
| 28.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 103.583 | 70.3 | | 90.033 | 61.3 | | 9 | 12.807 | 1.766 | 1.766 |
| 29.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 103.602 | 69.8 | | 88.947 | 60.7 | | 9.1 | 13.898 | 1.828 | 1.828 |
| 30.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 108.285 | 70.8 | | 91.475 | 61.5 | | 9.3 | 15.968 | 2.042 | 2.042 |
| 31.12.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 115.583 | 71.1 | | 92.817 | 62.5 | | 8.6 | 21.809 | 2.42 | 2.42 |
| 01.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 106.846 | 71.2 | | 95.152 | 62.2 | | 9 | 10.958 | 1.688 | 1.688 |
| 02.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 102.386 | 67 | | 89.35 | 58.5 | | 8.5 | 12.372 | 1.632 | 1.632 |
| 03.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 99.552 | 69.3 | | 85.533 | 59.9 | | 9.5 | 13.281 | 1.783 | 1.783 |
| 04.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 99.819 | 71.2 | | 87.173 | 61.5 | | 9.7 | 11.896 | 1.748 | 1.748 |
| 05.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 100.643 | 71.2 | | 84.63 | 61.3 | | 9.8 | 15.196 | 1.973 | 1.973 |
| 06.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 99.606 | 71.2 | | 84.302 | 61.2 | | 10 | 14.496 | 1.935 | 1.935 |
| 07.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 100.264 | 71.2 | | 86.116 | 61.2 | | 10 | 13.367 | 1.868 | 1.868 |
| 08.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 103.04 | 71.2 | | 85.588 | 61.1 | | 10 | 16.588 | 2.102 | 2.102 |
| 09.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 101.619 | 71.2 | | 85.634 | 61.1 | | 10 | 15.154 | 1.998 | 1.998 |
| 10.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 102.724 | 71.2 | | 87.262 | 61.2 | | 9.9 | 14.638 | 1.968 | 1.968 |
| 11.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 103.596 | 70.9 | | 87.372 | 63.2 | | 7.7 | 15.486 | 1.826 | 1.826 |
| 12.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 104.998 | 69.4 | | 88.503 | 62.4 | | 7 | 15.803 | 1.764 | 1.764 |
| 13.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 105.567 | 72.9 | | 91.824 | 62.9 | | 9.9 | 12.913 | 1.911 | 1.911 |
| 14.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 105.935 | 70.9 | | 90.48 | 61.5 | | 9.4 | 14.642 | 1.946 | 1.946 |
| 15.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 110.433 | 70.3 | | 91.336 | 61.5 | | 8.7 | 18.237 | 2.14 | 2.14 |
| 16.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 105.758 | 70.5 | | 89.346 | 61.5 | | 9 | 15.605 | 1.958 | 1.958 |
| 17.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 103.927 | 67.1 | | 87.917 | 58.4 | | 8.8 | 15.277 | 1.844 | 1.844 |
| 18.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 99.878 | 73.9 | | 84.868 | 63.3 | | 10.6 | 14.143 | 2.009 | 2.009 |
| 19.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 102.686 | 72 | | 86.128 | 62.1 | | 9.9 | 15.706 | 2.044 | 2.044 |
| 20.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 101.84 | 71.1 | | 86.885 | 61.5 | | 9.6 | 14.16 | 1.9 | 1.9 |
| 21.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 101.752 | 71.2 | | 85.503 | 61.3 | | 9.9 | 15.421 | 1.999 | 1.999 |
| 22.01.2023 | | 24 | | | | | | | | | | 101.33 | 71.2 | | 83.844 | 61.2 | | 10 | 16.632 | 2.083 | 2.083 |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 104.028 | 70.3 | | 88.306 | 61.1 | | 9.2 | 14.934 | | |
| Итого | | 744 | | | | | | | | | | 3224.879 | | | 2737.483 | | | | 462.95 | 59.362 | 59.362 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | 936.255 | | | 794.753 | | | | 134.405 | 17.234 | 17.234 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | -760.208 | | | -618.665 | | | | -134.628 | -16.906 | -16.906 |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 3400.926 | | | 2913.571 | | | | 462.727 | 59.691 | 59.691 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2023.01.28 18:14
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

