Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 71 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 71_СЦО_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-941 № 24960 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 02.08.2025 | Тхв, гр.С= 0.04

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2023 - 23.02.2023

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2023	24.00	-	92.70	91.72	0.98	85.39	41.08	44.31	-	-														4.15
24.01.2023	24.00	-	121.96	120.46	1.50	85.44	45.51	39.93	-	-														4.95
25.01.2023	24.00	-	133.71	131.93	1.78	85.35	47.49	37.86	-	-														5.16
26.01.2023	24.00	-	160.61	158.11	2.50	85.52	51.42	34.10	-	-														5.62
27.01.2023	24.00	-	157.66	155.19	2.47	85.43	51.37	34.06	-	-														5.51
28.01.2023	24.00	-	153.80	151.40	2.41	85.33	50.60	34.73	-	-														5.47
29.01.2023	24.00	-	155.83	153.40	2.43	85.55	50.83	34.71	-	-														5.54
30.01.2023	24.00	-	157.22	154.77	2.44	84.56	50.95	33.61	-	-														5.42
31.01.2023	24.00	-	157.00	154.55	2.45	83.73	50.66	33.07	-	-														5.33
01.02.2023	24.00	-	156.36	153.93	2.43	83.47	50.65	32.82	-	-														5.26
02.02.2023	24.00	-	145.41	143.40	2.01	83.57	49.88	33.69	-	-														5.01
03.02.2023	24.00	-	131.66	130.14	1.52	83.25	47.70	35.55	-	-														4.76
04.02.2023	24.00	-	134.24	132.69	1.55	83.40	47.79	35.61	-	-														4.86
05.02.2023	24.00	-	132.26	130.73	1.53	83.14	47.19	35.95	-	-														4.84
06.02.2023	24.00	-	131.95	130.43	1.53	82.92	46.96	35.95	-	-														4.82
07.02.2023	24.00	-	117.93	116.59	1.34	83.09	45.57	37.52	-	-														4.49
08.02.2023	24.00	-	119.64	118.05	1.59	83.15	45.08	38.07	-	-														4.63
09.02.2023	24.00	-	144.40	142.19	2.21	82.73	48.27	34.46	-	-														5.09
10.02.2023	24.00	-	145.51	143.27	2.24	82.66	48.15	34.51	-	-														5.14
11.02.2023	24.00	-	150.27	147.89	2.39	83.59	49.40	34.20	-	-														5.27
12.02.2023	24.00	-	148.02	145.66	2.36	83.21	48.80	34.41	-	-														5.22
13.02.2023	24.00	-	149.79	147.44	2.35	83.44	49.52	33.91	-	-														5.21
14.02.2023	24.00	-	110.88	109.59	1.29	83.29	44.61	38.68	-	-														4.35
15.02.2023	24.00	-	111.69	110.41	1.28	83.24	44.80	38.44	-	-														4.36
16.02.2023	24.00	-	107.42	106.08	1.34	83.09	44.46	38.63	-	-														4.22
17.02.2023	24.00	-	96.70	95.61	1.09	82.84	41.70	41.14	-	-														4.03
18.02.2023	24.00	-	133.52	131.76	1.76	83.11	47.14	35.97	-	-														4.89
19.02.2023	24.00	-	132.28	130.52	1.75	83.11	47.14	35.97	-	-														4.85
20.02.2023	24.00	-	134.78	132.87	1.92	84.84	47.71	37.13	-	-														5.10
21.02.2023	24.00	-	152.29	149.79	2.50	89.42	51.56	37.87	-	-														5.91
22.02.2023	24.00	-	167.92	165.15	2.77	90.82	54.12	36.70	-	-														6.33
Среднее	24.00	-	136.95	135.02	1.92	84.25	48.00	36.24	-	-														5.03
Итого	744.00		4245.40	4185.74	59.66																			155.79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.2023 19:00:00	18296.51	18066.06	281.52	-	0.00	-	666.45	-	4155.00
	22.02.2023 01:00:00	18338.58	18107.44	282.22	-	0.00	-	668.04	-	4161.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.04 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **155.79** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2023 г.