

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2023 по 22.02.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.21[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 207269
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.01.2023 | | 24 | 152.02 | 76.8 | 8.9 | 150.75 | 48.2 | 3 | 28.6 | 1.27 | 4.407 | 63.63 | 69.6 | 8.2 | 32.83 | 49.7 | 6.4 | 19.9 | 30.8 | 2.762 | 7.169 |
| 24.01.2023 | | 24 | 152.3 | 72.2 | 8.9 | 151.01 | 46.1 | 3.2 | 26.1 | 1.29 | 4.031 | 64.55 | 69.6 | 8.1 | 34.13 | 49.8 | 6.4 | 19.8 | 30.42 | 2.794 | 6.826 |
| 25.01.2023 | | 24 | 152.71 | 71.9 | 8.9 | 151.35 | 46.1 | 3.1 | 25.8 | 1.36 | 4.001 | 63.08 | 69.6 | 8.1 | 33.65 | 49.7 | 6.3 | 19.9 | 29.43 | 2.716 | 6.717 |
| 26.01.2023 | | 24 | 152.66 | 75 | 8.9 | 151.19 | 47.9 | 3.2 | 27.1 | 1.47 | 4.198 | 62.2 | 69.6 | 8.2 | 33.11 | 49.7 | 6.3 | 19.9 | 29.09 | 2.681 | 6.879 |
| 27.01.2023 | | 24 | 152.6 | 77 | 8.8 | 150.97 | 48.7 | 3.2 | 28.3 | 1.63 | 4.407 | 61.74 | 69.5 | 8.2 | 31.71 | 49.5 | 6.4 | 20 | 30.03 | 2.72 | 7.127 |
| 28.01.2023 | | 24 | 152.56 | 79.7 | 8.9 | 151.03 | 49.4 | 3.5 | 30.3 | 1.53 | 4.689 | 65.5 | 69.7 | 8.1 | 33.82 | 50 | 6.5 | 19.7 | 31.68 | 2.872 | 7.561 |
| 29.01.2023 | | 24 | 152.67 | 78.3 | 8.8 | 150.95 | 49.2 | 3.1 | 29.1 | 1.72 | 4.529 | 67.6 | 69.8 | 8 | 32.21 | 50 | 6.4 | 19.8 | 35.39 | 3.105 | 7.634 |
| 30.01.2023 | | 24 | 153.16 | 73.3 | 8.8 | 151.55 | 47.1 | 3.1 | 26.2 | 1.61 | 4.079 | 63.29 | 69.6 | 8.1 | 30.98 | 49.6 | 6.2 | 20 | 32.31 | 2.87 | 6.949 |
| 31.01.2023 | | 24 | 152.87 | 72.6 | 8.9 | 151.24 | 46.9 | 3.5 | 25.7 | 1.63 | 4.01 | 63.79 | 69.6 | 8.1 | 32.35 | 49.7 | 6.4 | 19.9 | 31.44 | 2.829 | 6.839 |
| 01.02.2023 | | 24 | 152.72 | 74.8 | 8.8 | 151.02 | 47.8 | 3.2 | 27 | 1.7 | 4.214 | 64.34 | 69.6 | 8.1 | 31.29 | 49.7 | 6.5 | 19.9 | 33.05 | 2.926 | 7.14 |
| 02.02.2023 | | 24 | 152.69 | 77.8 | 8.9 | 151.05 | 49.1 | 3.2 | 28.7 | 1.64 | 4.452 | 64.62 | 69.6 | 8.1 | 32.73 | 49.9 | 6.5 | 19.7 | 31.89 | 2.866 | 7.318 |
| 03.02.2023 | | 24 | 152.71 | 81.7 | 8.9 | 151 | 50.8 | 3.2 | 30.9 | 1.71 | 4.812 | 64.39 | 69.6 | 8.1 | 33.61 | 50.2 | 6.4 | 19.4 | 30.78 | 2.798 | 7.609 |
| 04.02.2023 | | 24 | 152.95 | 84.1 | 8.9 | 151.24 | 51.7 | 3.3 | 32.4 | 1.71 | 5.055 | 66 | 69.7 | 8.1 | 32.41 | 49.9 | 6.3 | 19.8 | 33.59 | 2.981 | 8.036 |
| 05.02.2023 | | 24 | 153.07 | 83 | 8.8 | 151.29 | 50.8 | 3.3 | 32.2 | 1.78 | 5.01 | 69.18 | 69.8 | 8.1 | 30.04 | 50.1 | 6.4 | 19.7 | 39.14 | 3.323 | 8.333 |
| 06.02.2023 | | 24 | 152.91 | 82.6 | 8.9 | 151.14 | 51.1 | 3.3 | 31.5 | 1.77 | 4.906 | 63.4 | 69.8 | 8.1 | 32.84 | 49.8 | 6.3 | 20 | 30.56 | 2.789 | 7.695 |
| 07.02.2023 | | 24 | 152.94 | 80 | 8.9 | 151.28 | 50 | 3.2 | 30 | 1.66 | 4.668 | 62.39 | 69.7 | 8.1 | 33.04 | 49.6 | 6.3 | 20.1 | 29.35 | 2.71 | 7.378 |
| 08.02.2023 | | 24 | 152.81 | 77 | 8.8 | 151.2 | 48.6 | 3.2 | 28.4 | 1.61 | 4.407 | 64.45 | 69.6 | 8.1 | 34.7 | 50 | 6.3 | 19.6 | 29.75 | 2.752 | 7.16 |
| 09.02.2023 | | 24 | 152.91 | 73.7 | 8.9 | 151.42 | 47.1 | 3.3 | 26.6 | 1.49 | 4.144 | 63.51 | 69.6 | 8.1 | 33.06 | 49.6 | 6.2 | 20 | 30.45 | 2.783 | 6.927 |
| 10.02.2023 | | 24 | 152.78 | 71.7 | 8.9 | 151.33 | 46.1 | 3.3 | 25.6 | 1.45 | 3.983 | 64.36 | 69.5 | 8.1 | 33.53 | 49.8 | 6.3 | 19.7 | 30.83 | 2.806 | 6.789 |
| 11.02.2023 | | 24 | 152.62 | 74.5 | 8.9 | 151.09 | 47.3 | 3.1 | 27.2 | 1.53 | 4.222 | 65.79 | 69.6 | 8.2 | 32.34 | 50 | 6.4 | 19.6 | 33.45 | 2.961 | 7.183 |
| 12.02.2023 | | 24 | 152.62 | 75.1 | 8.9 | 151.03 | 47.3 | 3.2 | 27.8 | 1.59 | 4.306 | 70.12 | 69.7 | 8.1 | 31.14 | 50 | 6.5 | 19.7 | 38.98 | 3.33 | 7.636 |
| 13.02.2023 | | 24 | 152.78 | 74.5 | 8.9 | 151.08 | 47.7 | 3.3 | 26.8 | 1.7 | 4.182 | 62.72 | 69.5 | 8.1 | 31.35 | 49.7 | 6.3 | 19.8 | 31.37 | 2.802 | 6.984 |
| 14.02.2023 | | 24 | 153.12 | 72.7 | 8.9 | 151.38 | 46.8 | 3.4 | 25.9 | 1.74 | 4.047 | 63.56 | 69.6 | 8.1 | 34.12 | 50 | 6.2 | 19.6 | 29.44 | 2.716 | 6.763 |
| 15.02.2023 | | 24 | 153.3 | 75 | 8.9 | 151.56 | 47.9 | 3.3 | 27.1 | 1.74 | 4.233 | 64.96 | 69.7 | 8.1 | 32.96 | 50.3 | 6.3 | 19.4 | 32 | 2.869 | 7.102 |
| 16.02.2023 | | 24 | 153.14 | 73.2 | 8.9 | 151.29 | 47 | 3.3 | 26.2 | 1.85 | 4.098 | 64.17 | 69.7 | 8.1 | 33.97 | 50 | 6.3 | 19.7 | 30.2 | 2.773 | 6.871 |
| 17.02.2023 | | 24 | 152.86 | 72.4 | 8.8 | 151.14 | 46 | 3.4 | 26.4 | 1.72 | 4.104 | 64.96 | 69.6 | 8.1 | 33.22 | 49.7 | 6.5 | 19.9 | 31.74 | 2.868 | 6.972 |
| 18.02.2023 | | 24 | 153.04 | 75.5 | 8.8 | 151.3 | 47.3 | 3.2 | 28.2 | 1.74 | 4.403 | 67.62 | 69.7 | 8.1 | 34.04 | 49.8 | 6.5 | 19.9 | 33.58 | 3.016 | 7.419 |
| 19.02.2023 | | 24 | 153.02 | 77.7 | 8.9 | 151.28 | 48.4 | 3.2 | 29.3 | 1.74 | 4.569 | 71.06 | 69.8 | 8.1 | 30.66 | 49.9 | 6.6 | 19.9 | 40.4 | 3.428 | 7.997 |
| 20.02.2023 | | 24 | 152.7 | 81.6 | 8.9 | 150.87 | 49.7 | 3.1 | 31.9 | 1.83 | 4.964 | 64.72 | 69.6 | 8.1 | 33.02 | 49.3 | 6.6 | 20.3 | 31.7 | 2.876 | 7.84 |
| 21.02.2023 | | 24 | 152.92 | 87.4 | 8.9 | 150.94 | 52.2 | 3.2 | 35.2 | 1.98 | 5.498 | 65.83 | 69.7 | 8.2 | 34.76 | 49.5 | 6.7 | 20.2 | 31.07 | 2.849 | 8.348 |
| 22.02.2023 | | 24 | 152.64 | 88.6 | 8.9 | 150.81 | 52.7 | 3.5 | 35.9 | 1.83 | 5.569 | 65.71 | 69.7 | 8.1 | 34.13 | 49.6 | 6.5 | 20.1 | 31.58 | 2.89 | 8.458 |
| Среднее | | | 152.8 | 77.1 | 8.9 | 151.154 | 48.5 | 3.2 | 28.7 | 1.646 | | 64.943 | 69.6 | 8.1 | 32.831 | 49.8 | 6.4 | 19.8 | 32.113 | | |
| Итого | | 744 | 4736.8 | | | 4685.78 | | | | 51.02 | 138.196 | 2013.24 | | | 1017.75 | | | | 995.49 | 89.46 | 227.656 |
| Досчёт | | | 917.417 | | | 906.54 | | | | 10.877 | 28.461 | 397.774 | | | 200.4 | | | | 197.374 | 17.743 | 46.203 |
| Снятие | | | -1369.993 | | | -1357.599 | | | | -12.394 | -35.921 | -578.031 | | | -301.59 | | | | -276.441 | -25.276 | -61.197 |
| Сумма | | | 4284.224 | | | 4234.721 | | | | 49.503 | 130.736 | 1832.983 | | | 916.56 | | | | 916.423 | 81.927 | 212.663 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 916.42 W гвс (Гкал) = 81.75 W без гвс (Гкал) = 130.74
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.02.25 10:40
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

