

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.03.2023 по 22.03.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.40, КОРП.1[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-941.10
 Номер прибора: 36564
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
01.03.2023		24	218.777	75.3	0	217.555	48.7	0	26.6	1.222	5.892	0
02.03.2023		24	218.777	75.3	0	217.555	48.7	0	26.6	1.222	5.892	0
03.03.2023		24	221.168	73.4	0	219.924	48.1	0	25.3	1.244	5.649	0
04.03.2023		24	217.41	75	0	216.202	48.3	0	26.6	1.208	5.843	0
05.03.2023		24	217.754	77.7	0	216.54	49.5	0	28.1	1.214	6.183	0
06.03.2023		24	218.311	81.7	0	217.103	51.4	0	30.3	1.209	6.68	0
07.03.2023		24	218.206	80.3	0	217.001	50.9	0	29.4	1.205	6.472	0
08.03.2023		24	218.33	77.8	0	217.105	49.6	0	28.2	1.224	6.216	0
09.03.2023		24	220.12	77.9	0	218.929	49.7	0	28.2	1.191	6.257	0
10.03.2023		24	218.985	79.1	0	217.927	49.6	0	29.5	1.058	6.523	0
11.03.2023		24	224.43	77.7	0	223.327	49.3	0	28.4	1.102	6.423	0
12.03.2023		24	224.355	76.9	0	223.277	49.3	0	27.6	1.078	6.246	0
13.03.2023		24	221.52	74.7	0	220.524	48.1	0	26.6	0.996	5.935	0
14.03.2023		24	218.687	66	0	217.666	44.6	0	21.5	1.02	4.738	0
15.03.2023		24	208.348	61.8	0	207.182	41.9	0	20	1.166	4.208	0
16.03.2023		24	207.562	67.4	0	206.464	44.2	0	23.3	1.098	4.875	0
17.03.2023		24	213.347	71	0	211.864	46.2	0	24.9	1.483	5.372	0
18.03.2023		24	206.463	69.2	0	205.272	45	0	24.2	1.191	5.059	0
19.03.2023		24	205.627	64.5	0	204.501	43	0	21.6	1.126	4.481	0
20.03.2023		24	212.959	62.3	0	211.824	42.7	0	19.6	1.134	4.226	0
21.03.2023		24	222.101	60.7	0	220.957	42.4	0	18.3	1.144	4.112	0
22.03.2023		24	219.84	60.5	0	218.651	41.9	0	18.6	1.189	4.135	0
Среднее			216.958	72.2	0	215.789	47	0	25.2	1.169		
Итого		528	4773.074			4747.35				25.724	121.415	0
Досчёт			1913.012			1902.256				10.756	41.475	0
Снятие												
Сумма			6686.086			6649.606				36.48	162.89	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.03.27 14:52
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

