

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 76, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9973.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23594**

график: **150/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 | расходомер: | 15.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-40-B1 | Gmin= 0,1 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-40-B1 | 0,1 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-32-B1 | 0,067 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,307 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0,0182 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут: | Gот.= 92,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,1824 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,073 |
| | | | Gгвс.= 29,2 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.03.2023 | 24,00 | | 237,60 | 228,90 | 8,70 | 72,69 | 57,50 | 15,19 | | | | | 243,33 | 232,48 | 10,85 | | | | | | | 4,12 |
| 24.03.2023 | 24,00 | | 236,77 | 229,17 | 7,60 | 72,22 | 57,14 | 15,08 | | | | | 242,41 | 232,69 | 9,72 | | | | | | | 4,01 |
| 25.03.2023 | 24,00 | | 236,00 | 226,58 | 9,42 | 72,22 | 57,09 | 15,13 | | | | | 241,60 | 230,05 | 11,55 | | | | | | | 4,12 |
| 26.03.2023 | 24,00 | | 233,97 | 223,76 | 10,21 | 72,28 | 56,59 | 15,69 | | | | | 239,53 | 227,13 | 12,40 | | | | | | | 4,26 |
| 27.03.2023 | 24,00 | | 230,74 | 221,10 | 9,64 | 71,30 | 55,09 | 16,21 | | | | | 236,09 | 224,26 | 11,83 | | | | | | | 4,28 |
| 28.03.2023 | 24,00 | | 232,12 | 222,69 | 9,43 | 71,70 | 55,35 | 16,35 | | | | | 237,54 | 225,93 | 11,61 | | | | | | | 4,32 |
| 29.03.2023 | 24,00 | | 229,94 | 221,81 | 8,13 | 72,97 | 55,72 | 17,25 | | | | | 235,53 | 225,06 | 10,47 | | | | | | | 4,43 |
| 30.03.2023 | 24,00 | | 230,33 | 221,96 | 8,37 | 75,03 | 56,75 | 18,28 | | | | | 236,20 | 225,33 | 10,87 | | | | | | | 4,70 |
| 31.03.2023 | 24,00 | | 233,63 | 224,41 | 9,22 | 76,12 | 58,14 | 17,98 | | | | | 239,74 | 227,98 | 11,76 | | | | | | | 4,75 |
| 01.04.2023 | 24,00 | | 234,23 | 225,24 | 8,99 | 77,77 | 59,44 | 18,33 | | | | | 240,63 | 228,99 | 11,64 | | | | | | | 4,84 |
| 02.04.2023 | 24,00 | | 234,02 | 222,08 | 11,94 | 78,13 | 59,23 | 18,90 | | | | | 240,46 | 225,75 | 14,71 | | | | | | | 5,14 |
| 03.04.2023 | 24,00 | | 231,97 | 223,13 | 8,84 | 76,30 | 57,86 | 18,44 | | | | | 238,05 | 226,64 | 11,41 | | | | | | | 4,80 |
| 04.04.2023 | 24,00 | | 234,05 | 225,11 | 8,94 | 76,64 | 58,57 | 18,07 | | | | | 240,26 | 228,72 | 11,54 | | | | | | | 4,76 |
| 05.04.2023 | 24,00 | | 235,68 | 226,88 | 8,80 | 75,59 | 58,50 | 17,09 | | | | | 241,76 | 230,52 | 11,24 | | | | | | | 4,55 |
| 06.04.2023 | 24,00 | | 236,32 | 227,71 | 8,61 | 73,59 | 57,37 | 16,22 | | | | | 242,12 | 231,26 | 10,86 | | | | | | | 4,33 |
| 07.04.2023 | 24,00 | | 234,94 | 225,80 | 9,14 | 71,55 | 56,29 | 15,26 | | | | | 240,41 | 229,16 | 11,25 | | | | | | | 4,11 |
| 08.04.2023 | 24,00 | | 236,04 | 225,51 | 10,53 | 71,83 | 56,73 | 15,10 | | | | | 241,63 | 228,93 | 12,70 | | | | | | | 4,17 |
| 09.04.2023 | 24,00 | | 236,67 | 223,30 | 13,37 | 71,00 | 56,11 | 14,89 | | | | | 242,12 | 226,62 | 15,50 | | | | | | | 4,28 |
| 10.04.2023 | 24,00 | | 236,20 | 226,62 | 9,58 | 70,26 | 56,11 | 14,15 | | | | | 241,53 | 230,00 | 11,53 | | | | | | | 3,89 |
| 11.04.2023 | 24,00 | | 237,68 | 228,38 | 9,30 | 70,20 | 56,47 | 13,73 | | | | | 243,05 | 231,82 | 11,23 | | | | | | | 3,80 |
| 12.04.2023 | 24,00 | | 239,57 | 230,64 | 8,93 | 71,40 | 57,51 | 13,89 | | | | | 245,10 | 234,28 | 10,82 | | | | | | | 3,85 |
| 13.04.2023 | 24,00 | | 238,61 | 228,41 | 10,20 | 70,31 | 55,88 | 14,43 | | | | | 244,01 | 231,76 | 12,25 | | | | | | | 4,02 |
| 14.04.2023 | 24,00 | | 236,21 | 226,51 | 9,70 | 72,01 | 56,61 | 15,40 | | | | | 241,78 | 229,92 | 11,86 | | | | | | | 4,20 |
| 15.04.2023 | 24,00 | | 238,03 | 226,62 | 11,41 | 72,43 | 56,89 | 15,54 | | | | | 243,70 | 230,09 | 13,61 | | | | | | | 4,36 |
| 16.04.2023 | 24,00 | | 239,14 | 227,26 | 11,88 | 72,63 | 57,71 | 14,92 | | | | | 244,90 | 230,82 | 14,08 | | | | | | | 4,26 |
| 17.04.2023 | 24,00 | | 238,83 | 229,58 | 9,25 | 71,51 | 57,19 | 14,32 | | | | | 244,38 | 233,15 | 11,23 | | | | | | | 3,96 |
| 18.04.2023 | 24,00 | | 238,80 | 229,31 | 9,49 | 71,89 | 57,35 | 14,54 | | | | | 244,41 | 232,89 | 11,52 | | | | | | | 4,03 |
| 19.04.2023 | 24,00 | | 239,73 | 230,60 | 9,13 | 72,37 | 57,83 | 14,54 | | | | | 245,43 | 234,25 | 11,18 | | | | | | | 4,02 |
| 20.04.2023 | 24,00 | | 237,62 | 227,42 | 10,20 | 67,88 | 54,74 | 13,14 | | | | | 242,68 | 230,65 | 12,03 | | | | | | | 3,69 |
| 21.04.2023 | 24,00 | | 237,44 | 227,21 | 10,23 | 66,71 | 53,84 | 12,87 | | | | | 242,32 | 230,32 | 12,00 | | | | | | | 3,61 |
| 22.04.2023 | 24,00 | | 237,62 | 228,79 | 8,83 | 67,84 | 55,49 | 12,35 | | | | | 242,63 | 232,19 | 10,44 | | | | | | | 3,43 |
| Среднее | 24,00 | | 235,82 | 226,21 | 9,61 | 72,46 | 56,87 | 15,59 | | | | | 241,46 | 229,67 | 11,80 | | | | | | | 4,23 |
| Итого | 744,00 | | 7310,50 | 7012,49 | 298,01 | | | | | | | | 7485,33 | 7119,64 | 365,69 | | | | | | | 131,09 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27 °C** **0,08** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **131,01** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.04.2023 10:41 GMT+03:00
 Представитель обслуживающей организации



Идентификатор документа d6eb55fa-70bc-4b11-a535-b18e5cd57f3e



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 28.04.2023 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.04.2023 13:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |