Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8821.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 105-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 105-2_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2023 | Тхв, гр.С= 0.4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	248.75	234.50	14.25	71.62	56.99	14.63	7.00	5.00		124.27	-	-	127.18	-	127.18	-	71.53	-				4.46
24.03.2023	24.00	-	247.37	233.24	14.13	71.02	56.63	14.39	7.00	5.00		123.62	-	-	126.45	-	126.45	-	70.95	-				4.37
25.03.2023	24.00	-	245.31	230.66	14.65	71.08	56.51	14.57	7.00	5.00		122.75	-	-	125.61	-	125.61	-	70.99	-				4.41
26.03.2023	24.00	-	242.55	225.99	16.56	71.07	56.21	14.86	7.00	5.00		122.01	-	-	124.86	-	124.86	-	70.98	-				4.54
27.03.2023	24.00	-	235.05	220.51	14.54	70.05	55.12	14.93	7.00	5.00		117.65	-	-	120.28	-	120.28	-	69.96	-				4.32
28.03.2023	24.00	-	237.21	223.75	13.46	70.49	55.55	14.94	7.00	5.00		118.38	-	-	121.07	-	121.07	-	70.41	-				4.30
29.03.2023	24.00	-	232.95	219.61	13.34	71.56	55.85	15.71	7.00	5.00		116.34	-	-	119.03	-	119.03	-	71.48	-				4.41
30.03.2023	24.00	-	233.39	219.69	13.70	73.61	57.20	16.41	7.00	5.00		116.59	-	-	119.44	-	119.44	-	73.52	-				4.62
31.03.2023	24.00	-	238.89	225.77	13.12	74.66	58.31	16.35	7.00	5.00		118.96	-	-	121.97	-	121.97	-	74.57	-				4.68
01.04.2023	24.00	-	240.90	227.08	13.82	76.31	59.53	16.78	7.00	5.00		120.16	-	-	123.31	-	123.31	-	76.21	-				4.87
02.04.2023	24.00	-	241.10	225.50	15.60	76.69	59.66	17.03	7.00	5.00		120.85	-	-	124.06	-	124.06	-	76.59	-				5.05
03.04.2023	24.00	-	236.02	223.18	12.84	74.87	58.21	16.66	7.00	5.00		117.42	-	-	120.41	-	120.41	-	74.78	-				4.69
04.04.2023	24.00	-	240.38	227.37	13.01	75.27	58.71	16.56	7.00	5.00		119.57	-	-	122.65	-	122.65	-	75.16	-				4.75
05.04.2023	24.00	-	244.37	230.76	13.61	74.32	58.47	15.85	7.00	5.00		121.76	-	-	124.81	-	124.81	-	74.23	-				4.68
06.04.2023	24.00	-	246.82	233.49	13.33	72.37	57.46	14.91	7.00	5.00		122.85	-	-	125.81	-	125.81	-	72.27	-				4.46
07.04.2023	24.00	-	252.46	238.62	13.84	70.29	56.30	13.99	7.00	5.00		125.80	-	-	128.65	-	128.65	-	70.21	-				4.32
08.04.2023	24.00	-	254.25	239.88	14.37	70.59	56.66	13.93	7.00	5.00		126.74	-	-	129.63	-	129.63	-	70.50	-				4.36
09.04.2023	24.00	-	254.87	239.75	15.12	69.81	56.18	13.63	7.00	5.00		127.23	-	-	130.08	-	130.08	-	69.73	-				4.33
10.04.2023	24.00	-	254.06	241.16	12.90	69.09	55.86	13.23	7.00	5.00		126.15	-	-	128.89	-	128.89	-	69.01	-				4.09
11.04.2023	24.00	-	257.20	243.64	13.56	69.02	55.97	13.05	7.00	5.00		127.88	-	-	130.67	-	130.67	-	68.94	-				4.13
12.04.2023	24.00	-	261.30	247.21	14.09	70.21	57.07	13.14	7.00	5.00		130.02	-	-	132.94	-	132.94	-	70.14	-				4.25
13.04.2023	24.00	-	164.30	160.61	3.69	68.36	54.34	14.02	7.00	5.00		83.32	-	-	85.08	-	85.08	-	67.85	-				2.52
14.04.2023	24.00	-	251.53	237.67	13.86	70.65	56.44	14.21	7.00	5.00		124.34	-	-	127.19	-	127.19	-	70.57	-				4.37
15.04.2023	24.00	-	256.99	241.78	15.21	71.10	56.95	14.15	7.00	5.00		127.49	-	-	130.42	-	130.42	-	71.02	-				4.51
16.04.2023	24.00	-	259.67	244.77	14.90	71.40	57.56	13.84	7.00	5.00		128.79	-	-	131.78	-	131.78	-	71.32	-				4.46
17.04.2023	24.00	-	258.01	245.06	12.95	70.30	56.93	13.37	7.00	5.00		127.15	-	-	130.02	-	130.02	-	70.22	-				4.19
18.04.2023	24.00	-	256.63	244.32	12.31	70.63	57.12	13.51	7.00	5.00		126.24	-	-	129.13	-	129.13	-	70.55	-				4.18
19.04.2023	24.00	-	258.19	245.22	12.97	71.15	57.52	13.63	7.00	5.00		127.10	-	-	130.09	-	130.09	-	71.07	-				4.28
20.04.2023	24.00	-	253.07	240.29	12.78	67.14	54.82	12.32	7.00	5.00		124.82	-	-	127.42	-	127.42	-	67.00	-				3.82
21.04.2023	24.00	-	252.71	240.06	12.65	65.53	53.50	12.03	7.00	5.00		124.64	-	-	127.13	-	127.13	-	65.47	-				3.72
22.04.2023	24.00	-	256.16	242.35	13.81	66.82	54.97	11.85	7.00	5.00		126.66	-	-	129.29	-	129.29	-	66.73	-				3.81
Среднее	24.00	-	245.56	232.05	13.52	71.20	56.73	14.47	7.00	5.00		122.18	-	-	125.01	-	125.01	-	71.10	-				4.32
Итого	744.00		7612.46	7193.49	418.97							3787.55	0.00	0.00	3875.35	0.00	3875.35	0.00						133.93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.04.2023 00:00:00	99897.41	95130.49	45010.14	-	46254.00	-	2060.03	3508.11	13830.00
	22.04.2023 03:00:00	100182.55	95402.20	45150.50	-	46397.18	-	2064.19	3517.34	13857.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °С = -1.52 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **132.42** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **427.52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.