Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 9246.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 79 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 79 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 79_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2204 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024 | Txв, гр.С= 0.4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	74.97	75.08	-0.12	69.35	49.98	19.37	6.27	4.49														1.45
24.03.2023	24.00	-	74.61	74.71	-0.10	68.40	49.50	18.90	6.27	4.51														1.41
25.03.2023	24.00	-	74.11	74.19	-0.08	68.71	49.68	19.03	6.25	4.52														1.41
26.03.2023	24.00	-	73.07	73.14	-0.08	68.56	49.15	19.42	6.22	4.55														1.42
27.03.2023	24.00	-	71.06	71.13	-0.06	67.61	47.88	19.74	6.16	4.59														1.40
28.03.2023	24.00	-	71.69	71.76	-0.07	67.90	47.84	20.07	6.19	4.59														1.44
29.03.2023	24.00	-	70.42	70.50	-0.08	68.42	47.80	20.61	6.13	4.60														1.45
30.03.2023	24.00	-	70.42	70.53	-0.11	70.52	48.53	21.99	6.13	4.60														1.54
31.03.2023	24.00	-	72.00	72.13	-0.12	71.42	49.53	21.89	6.19	4.57														1.57
01.04.2023	24.00	-	72.48	72.61	-0.13	73.14	50.66	22.48	6.21	4.56														1.62
02.04.2023	24.00	-	72.38	72.52	-0.14	73.53	50.87	22.66	6.19	4.54														1.63
03.04.2023	24.00	-	71.22	71.35	-0.13	71.85	49.30	22.55	6.15	4.58														1.60
04.04.2023	24.00	-	72.53	72.66	-0.13	72.30	50.03	22.27	6.21	4.56														1.61
05.04.2023	24.00	-	73.62	73.74	-0.12	71.68	50.15	21.52	6.24	4.54														1.58
06.04.2023	24.00	-	74.07	74.18	-0.11	69.83	49.55	20.28	6.25	4.53														1.50
07.04.2023	24.00	-	73.44	73.51	-0.08	67.92	48.63	19.29	6.22	4.53														1.41
08.04.2023	24.00	-	74.06	74.13	-0.07	68.17	49.06	19.11	6.25	4.53														1.41
09.04.2023	24.00	-	74.43	74.49	-0.05	67.50	49.02	18.48	6.25	4.51														1.37
10.04.2023	24.00	-	74.57	74.59	-0.02	66.77	48.76	18.01	6.24	4.50														1.34
11.04.2023	24.00	-	75.31	75.32	-0.01	66.68	49.20	17.48	6.26	4.47														1.32
12.04.2023	24.00	-	76.48	76.50	-0.02	67.73	50.26	17.48	6.30	4.45														1.34
13.04.2023	24.00	-	76.24	76.26	-0.02	66.87	49.64	17.22	6.30	4.47														1.31
14.04.2023	24.00	-	74.63	74.68	-0.04	68.01	49.61	18.40	6.24	4.49														1.37
15.04.2023	24.00	-	75.74	75.80	-0.05	68.55	50.08	18.47	6.30	4.48														1.40
16.04.2023	24.00	-	76.59	76.65	-0.06	69.10	50.75	18.36	6.31	4.45														1.40
17.04.2023	24.00	-	76.61	76.64	-0.04	67.97	50.28	17.69	6.31	4.45														1.35
18.04.2023	24.00	-	76.44	76.47	-0.03	68.05	50.19	17.86	6.29	4.44														1.37
19.04.2023	24.00	-	76.82	76.85	-0.03	68.69	50.65	18.04	6.31	4.44														1.39
20.04.2023	24.00	-	76.09	76.07	0.02	65.80	49.25	16.55	6.28	4.45														1.26
21.04.2023	24.00	-	76.47	76.40	0.06	62.80	47.43	15.36	6.32	4.49														1.18
22.04.2023	24.00	-	77.13	77.06	0.07	64.94	49.43	15.51	6.32	4.45														1.20
Среднее	24.00	-	74.18	74.25	-0.06	68.67	49.44	19.23	6.24	4.51														1.42
Итого	744.00		2299.69	2301.64	-1.96																			44.04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.4 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **44.04** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.