

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **32781.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **102540**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 15150	расходомер:	01.08.2025	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	0,1	45	
Подающий ГВС (M3)	0,1	45	
Циркуляционный ГВС (M4)	0,067	30	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3813	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 120,411	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2272
			Qгвс.ср.= 0,1036
			Gгвс.= 41,44
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2023	24,00	*	175,30	161,76	13,54	70,70	47,10	23,60				11,28		11,28	11,54		11,54		70,42				4,78
24.03.2023	24,00	*	177,21	163,26	13,95	69,99	46,92	23,07				12,18		12,18	12,45		12,45		69,74				4,75
25.03.2023	24,00	*	177,14	163,33	13,81	69,86	46,79	23,07				12,14		12,14	12,41		12,41		69,46				4,74
26.03.2023	24,00	*	177,25	162,50	14,75	69,69	46,37	23,32				13,30		13,30	13,59		13,59		69,53				4,83
27.03.2023	24,00	*	175,80	161,85	13,95	69,48	45,86	23,62				12,63		12,63	12,91		12,91		69,38				4,80
28.03.2023	24,00	*	175,63	161,95	13,68	70,08	46,03	24,05				12,39		12,39	12,67		12,67		69,71				4,86
29.03.2023	24,00	*	174,20	161,61	12,59	71,27	46,19	25,08				11,31		11,31	11,57		11,57		71,05				4,96
30.03.2023	24,00	*	173,72	160,47	13,25	73,77	47,10	26,67				11,87		11,87	12,16		12,16		73,53				5,27
31.03.2023	24,00	*	174,72	161,27	13,45	76,12	48,53	27,59				11,71		11,71	12,01		12,01		75,75				5,48
01.04.2023	24,00	*	175,22	161,26	13,96	75,92	48,45	27,47				12,26		12,26	12,58		12,58		75,48				5,50
02.04.2023	24,00	*	175,48	161,42	14,06	75,69	48,31	27,38				12,54		12,54	12,86		12,86		75,22				5,49
03.04.2023	24,00	*	174,39	162,23	12,16	75,75	48,35	27,40				10,81		10,81	11,09		11,09		75,35				5,38
04.04.2023	24,00	*	174,93	162,24	12,69	75,57	48,30	27,27				11,46		11,46	11,75		11,75		75,17				5,39
05.04.2023	24,00	*	174,92	162,65	12,27	74,79	48,35	26,44				11,08		11,08	11,36		11,36		74,12				5,23
06.04.2023	24,00	*	174,82	162,89	11,93	71,65	47,17	24,48				10,88		10,88	11,13		11,13		70,89				4,85
07.04.2023	24,00	*	175,15	162,61	12,54	69,14	46,28	22,86				11,57		11,57	11,82		11,82		68,81				4,59
08.04.2023	24,00	*	175,28	162,54	12,74	68,59	46,31	22,28				11,83		11,83	12,09		12,09		68,69				4,50
09.04.2023	24,00	*	177,26	161,90	15,36	68,58	46,37	22,21				14,32		14,32	14,63		14,63		68,72				4,66
10.04.2023	24,00	*	175,11	162,84	12,27	68,13	46,55	21,58				11,37		11,37	11,61		11,61		67,66				4,36
11.04.2023	24,00	*	176,71	164,15	12,56	67,36	46,41	20,95				11,73		11,73	11,98		11,98		67,39				4,29
12.04.2023	24,00	*	178,15	165,63	12,52	67,66	46,93	20,73				11,63		11,63	11,87		11,87		67,59				4,29
13.04.2023	24,00	*	174,71	160,85	13,86	67,58	46,11	21,47				12,90		12,90	13,17		13,17		67,41				4,40
14.04.2023	24,00	*	166,49	154,20	12,29	67,48	45,25	22,23				11,51		11,51	11,75		11,75		67,22				4,26
15.04.2023	24,00	*	168,08	154,48	13,60	67,78	45,14	22,64				12,83		12,83	13,10		13,10		67,76				4,43
16.04.2023	24,00	*	168,53	155,01	13,52	67,97	45,48	22,49				12,82		12,82	13,09		13,09		68,06				4,41
17.04.2023	24,00	*	168,24	155,85	12,39	68,34	46,10	22,24				11,63		11,63	11,88		11,88		68,22				4,32
18.04.2023	24,00	*	169,14	155,88	13,26	67,74	45,85	21,89				12,43		12,43	12,69		12,69		67,34				4,32
19.04.2023	24,00	*	168,74	155,86	12,88	67,98	45,92	22,06				12,16		12,16	12,42		12,42		67,65				4,32
20.04.2023	24,00	*	168,05	156,27	11,78	67,17	45,64	21,53				11,05		11,05	11,28		11,28		67,01				4,16
21.04.2023	24,00	*	168,58	156,11	12,47	68,05	46,25	21,80				11,73		11,73	11,98		11,98		67,84				4,26
22.04.2023	24,00	*	168,86	156,05	12,81	68,20	46,69	21,51				12,03		12,03	12,29		12,29		67,86				4,24
Среднее	24,00		173,48	160,35	13,13	70,26	46,68	23,58				11,98		11,98	12,25		12,25		70,00				4,71
Итого	744,00		5377,81	4970,92	406,89							371,38		371,38	379,73		379,73						146,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,35 °C** **0,55** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **145,57** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.04.2023 10:42 GMT+03:00
 Представитель: 3606ea48-9594-4c6e-830f-14754cbd9b30



Идентификатор документа 360е6а48-9594-4се6-830f-14754cbd9b30



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03С68СDB00D9АЕС0984СD29624В92725СВ с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.04.2023 10:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161ЕF940018АFF8В34ВA2341С9ADDE0DА с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.04.2023 13:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа