Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9045.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 17 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 17_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 221168 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.03.2025 | Тхв, гр.С= 0.02

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.547 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.547 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.2023 | 24.00 | - | 339.73 | 339.73 | 0.00 | 72.22 | 53.93 | 18.29 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 6.22 |
| 24.03.2023 | 24.00 | - | 336.27 | 336.27 | 0.00 | 71.81 | 53.74 | 18.07 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 6.09 |
| 25.03.2023 | 24.00 | - | 331.81 | 331.81 | 0.00 | 71.64 | 53.38 | 18.26 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 6.07 |
| 26.03.2023 | 18.00 | - | 246.59 | 246.59 | 0.00 | 71.82 | 53.28 | 18.54 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 4.58 |
| 27.03.2023 | 0.00 | - | - | - | - | 71.24 | 52.34 | 18.90 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 28.03.2023 | 0.00 | - | - | - | - | 71.87 | 52.68 | 19.19 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 29.03.2023 | 0.00 | - | - | - | - | 72.37 | 52.68 | 19.69 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 30.03.2023 | 0.00 | - | - | - | - | 73.74 | 53.26 | 20.48 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 31.03.2023 | 0.00 | - | - | - | - | 77.13 | 55.63 | 21.50 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 01.04.2023 | 0.00 | - | - | - | - | 77.59 | 55.91 | 21.68 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 02.04.2023 | 0.00 | - | - | - | - | 77.83 | 56.10 | 21.73 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 03.04.2023 | 0.00 | - | - | - | - | 77.42 | 55.56 | 21.86 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 04.04.2023 | 14.00 | - | 192.38 | 192.38 | 0.00 | 77.61 | 55.99 | 21.62 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 4.17 |
| 05.04.2023 | 24.00 | - | 332.57 | 332.57 | 0.00 | 76.42 | 55.68 | 20.74 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 6.91 |
| 06.04.2023 | 24.00 | - | 332.54 | 332.54 | 0.00 | 73.15 | 53.93 | 19.22 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 6.40 |
| 07.04.2023 | 24.00 | - | 329.43 | 329.43 | 0.00 | 70.37 | 52.33 | 18.04 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.95 |
| 08.04.2023 | 24.00 | - | 329.50 | 329.50 | 0.00 | 69.98 | 52.23 | 17.75 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.86 |
| 09.04.2023 | 24.00 | - | 332.74 | 332.74 | 0.00 | 69.86 | 52.59 | 17.27 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.76 |
| 10.04.2023 | 24.00 | - | 334.84 | 334.84 | 0.00 | 70.04 | 52.89 | 17.15 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.75 |
| 11.04.2023 | 24.00 | - | 339.62 | 339.62 | 0.00 | 69.83 | 53.13 | 16.70 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.68 |
| 12.04.2023 | 24.00 | - | 344.36 | 344.36 | 0.00 | 69.85 | 53.44 | 16.41 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.66 |
| 13.04.2023 | 24.00 | - | 334.58 | 334.58 | 0.00 | 69.43 | 52.70 | 16.73 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.61 |
| 14.04.2023 | 24.00 | - | 331.60 | 331.60 | 0.00 | 69.48 | 52.47 | 17.01 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.65 |
| 15.04.2023 | 24.00 | - | 332.58 | 332.58 | 0.00 | 69.68 | 52.46 | 17.22 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.74 |
| 16.04.2023 | 24.00 | - | 339.65 | 339.65 | 0.00 | 69.97 | 52.98 | 16.99 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.78 |
| 17.04.2023 | 24.00 | - | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 69.96 | 53.23 | 16.73 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.72 |
| 18.04.2023 | 24.00 | - | 340.19 | 340.19 | 0.00 | 70.14 | 53.32 | 16.82 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.73 |
| 19.04.2023 | 24.00 | - | 337.22 | 337.22 | 0.00 | 69.79 | 53.11 | 16.68 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.64 |
| 20.04.2023 | 24.00 | - | 339.15 | 339.15 | 0.00 | 69.95 | 53.41 | 16.54 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.62 |
| 21.04.2023 | 24.00 | - | 338.15 | 338.15 | 0.00 | 69.91 | 53.37 | 16.54 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.60 |
| 22.04.2023 | 24.00 | - | 342.81 | 342.81 | 0.00 | 70.00 | 53.89 | 16.11 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.53 |
| Среднее | 17.29 | - | 326.06 | 326.06 | - | 72.00 | 53.60 | 18.40 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5.73 |
| Итого | 536.00 | | 7499.31 | 7499.31 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 131.71 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.04.2023 06:00:00 | 106423.76 | 106685.55 | - | - | - | - | 2578.91 | 3.59 | 11205.00 |
| | 22.04.2023 04:00:00 | 106721.50 | 106983.29 | - | - | - | - | 2583.84 | 3.59 | 11226.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 208 час. **49.66 Гкалл**

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.02 °С = 0.00 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 181.37** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.