Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 33073.046.6 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 34 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 34 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 34_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2161 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024 | Тхв, гр.С= 0.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	45.59	46.25	-0.67	72.15	40.32	31.83	6.53	3.37														1.43
24.03.2023	24.00	-	45.23	45.86	-0.63	71.76	40.40	31.36	6.40	3.29														1.39
25.03.2023	24.00	-	44.76	45.36	-0.60	71.58	40.05	31.54	6.41	3.38														1.39
26.03.2023	24.00	-	44.31	44.88	-0.57	71.82	39.76	32.07	6.41	3.43														1.40
27.03.2023	24.00	-	43.87	44.41	-0.54	71.17	38.85	32.32	6.35	3.44														1.40
28.03.2023	24.00	-	44.22	44.76	-0.54	71.80	39.05	32.75	6.40	3.44														1.43
29.03.2023	24.00	-	44.39	44.93	-0.54	72.29	39.03	33.27	6.36	3.38														1.46
30.03.2023	24.00	-	44.24	44.79	-0.56	73.65	39.17	34.47	6.39	3.42														1.50
31.03.2023	24.00	-	44.59	45.18	-0.59	77.05	40.75	36.30	6.44	3.42														1.60
01.04.2023	24.00	-	44.15	44.77	-0.62	77.50	40.77	36.73	6.40	3.42														1.60
02.04.2023	24.00	-	44.21	44.86	-0.66	77.75	40.86	36.89	6.41	3.42														1.61
03.04.2023	24.00	-	43.88	44.56	-0.68	77.34	40.43	36.91	6.37	3.43														1.59
04.04.2023	24.00	-	44.35	45.06	-0.71	77.40	40.62	36.78	6.44	3.43														1.60
05.04.2023	24.00	-	44.83	45.55	-0.73	76.35	40.83	35.52	6.49	3.42														1.56
06.04.2023	24.00	-	44.82	45.53	-0.71	73.07	40.04	33.03	6.45	3.38														1.45
07.04.2023	24.00	-	44.50	45.19	-0.69	70.29	39.21	31.07	6.39	3.37														1.36
08.04.2023	24.00	-	44.39	45.05	-0.66	69.89	39.30	30.60	6.39	3.39														1.33
09.04.2023	24.00	-	40.03	40.60	-0.57	69.62	38.32	31.30	6.41	3.37														1.23
10.04.2023	24.00	-	32.96	33.42	-0.46	69.90	35.83	34.07	6.41	3.32														1.11
11.04.2023	24.00	-	33.21	33.66	-0.45	69.69	36.05	33.63	6.42	3.29														1.10
12.04.2023	24.00	-	33.65	34.08	-0.44	69.70	36.37	33.32	6.49	3.29														1.11
13.04.2023	24.00	-	33.03	33.45	-0.42	69.28	35.55	33.74	6.40	3.31														1.10
14.04.2023	24.00	-	32.77	33.18	-0.41	69.33	34.81	34.52	6.41	3.37														1.12
15.04.2023	24.00	-	32.86	33.28	-0.42	69.51	34.65	34.87	6.43	3.37														1.13
16.04.2023	24.00	-	33.32	33.75	-0.43	69.81	35.16	34.65	6.53	3.38														1.14
17.04.2023	24.00	-	33.45	33.88	-0.43	69.80	35.72	34.09	6.55	3.38														1.13
18.04.2023	24.00	-	33.34	33.78	-0.43	69.98	35.97	34.01	6.50	3.34														1.12
19.04.2023	24.00	-	33.07	33.51	-0.44	69.63	35.70	33.92	6.48	3.38														1.11
20.04.2023	24.00	-	33.24	33.68	-0.45	69.78	36.14	33.64	6.51	3.37														1.10
21.04.2023	24.00	-	33.07	33.52	-0.45	69.77	36.28	33.49	6.47	3.37														1.09
22.04.2023	24.00	-	33.44	33.91	-0.47	69.85	37.02	32.83	6.56	3.39														1.08
Среднее	24.00	-	39.60	40.15	-0.55	71.89	38.16	33.73	6.44	3.38														1.31
Итого	744.00		1227.75	1244.67	-16.92																			40.75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.02 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **40.75** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.