Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8567.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО | Строит.Адрес: Ногина 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2072 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024 | Тхв, гр.С= 1.35

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2023 - 23.04.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2023	24.00	-	78.75	76.42	2.33	71.24	45.18	26.06	7.00	4.20													2.16
24.03.2023	24.00	-	78.61	76.23	2.38	70.67	45.16	25.51	6.61	3.85													2.12
25.03.2023	24.00	-	78.90	76.39	2.51	70.53	45.01	25.52	6.19	3.48													2.13
26.03.2023	24.00	-	78.67	76.24	2.43	70.37	44.67	25.70	6.18	3.48													2.13
27.03.2023	24.00	-	78.37	75.97	2.40	70.08	44.11	25.97	6.17	3.49													2.14
28.03.2023	24.00	-	78.57	76.14	2.44	70.66	44.21	26.45	6.17	3.48													2.19
29.03.2023	24.00	-	78.52	75.95	2.57	71.80	44.43	27.37	6.17	3.48													2.27
30.03.2023	24.00	-	78.19	76.34	1.85	74.30	45.22	29.08	6.15	3.49													2.36
31.03.2023	24.00	-	78.47	77.25	1.22	76.70	46.57	30.13	6.17	3.49													2.42
01.04.2023	24.00	-	78.47	77.24	1.22	76.50	46.55	29.95	6.16	3.49													2.41
02.04.2023	24.00	-	78.54	77.36	1.18	76.27	46.22	30.05	6.16	3.48													2.42
03.04.2023	24.00	-	78.59	77.45	1.13	76.32	46.04	30.28	6.16	3.47													2.43
04.04.2023	24.00	-	70.23	69.22	1.01	76.24	46.15	30.08	6.16	3.47													2.16
05.04.2023	24.00	-	78.75	77.63	1.12	75.41	46.09	29.32	6.17	3.47													2.36
06.04.2023	24.00	-	79.00	78.03	0.97	72.24	45.12	27.12	6.18	3.45													2.19
07.04.2023	24.00	-	78.90	78.06	0.83	69.66	44.47	25.19	6.18	3.45													2.03
08.04.2023	24.00	-	79.15	78.36	0.79	69.10	44.59	24.51	6.19	3.45													1.98
09.04.2023	24.00	-	79.27	78.34	0.94	69.07	44.69	24.38	6.19	3.45													1.98
10.04.2023	24.00	-	79.39	78.60	0.79	68.64	44.80	23.84	6.20	3.44													1.93
11.04.2023	24.00	-	79.38	78.56	0.82	67.98	44.71	23.27	6.20	3.44													1.89
12.04.2023	24.00	-	79.75	78.91	0.84	68.39	45.32	23.07	6.21	3.43													1.88
13.04.2023	24.00	-	79.78	78.89	0.89	68.21	45.19	23.02	6.20	3.43													1.88
14.04.2023	24.00	-	79.64	78.84	0.80	68.11	44.50	23.61	6.20	3.43													1.92
15.04.2023	24.00	-	79.36	78.58	0.78	68.46	44.42	24.04	6.19	3.44													1.94
16.04.2023	24.00	-	79.43	78.65	0.78	68.72	44.65	24.07	6.20	3.44													1.95
17.04.2023	24.00	-	79.90	79.08	0.83	69.16	45.14	24.02	6.21	3.42													1.96
18.04.2023	24.00	-	80.30	79.44	0.86	68.54	45.05	23.49	6.22	3.40													1.93
19.04.2023	24.00	-	80.50	79.75	0.76	68.76	45.04	23.72	6.23	3.39													1.95
20.04.2023	24.00	-	80.50	79.70	0.79	67.96	44.94	23.02	6.23	3.39													1.89
21.04.2023	24.00	-	81.01	80.19	0.83	68.82	45.57	23.25	6.25	3.38													1.92
22.04.2023	24.00	-	82.09	81.18	0.91	68.97	46.44	22.54	6.29	3.34													1.90
Среднее	24.00	-	79.00	77.71	1.29	70.90	45.17	25.73	6.23	3.48													2.09
Итого	744.00		2448.96	2408.99	39.96																		64.78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.35 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **64.78** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2023г.