

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул, д. 17, корп.3, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8752.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **23500**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 204683</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,2</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:	Gот.= <b>192</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.03.2023	24,00		299,63	299,63	0,00	50,32	44,88	5,44														1,64
24.03.2023	24,00		300,14	300,14	0,00	50,22	44,84	5,38														1,62
25.03.2023	24,00		300,75	300,75	0,00	50,34	44,94	5,40														1,63
26.03.2023	24,00		301,42	301,42	0,00	50,18	44,76	5,42														1,64
27.03.2023	24,00		301,41	301,41	0,00	49,98	44,41	5,57														1,69
28.03.2023	24,00		301,52	301,52	0,00	50,51	44,79	5,72														1,73
29.03.2023	24,00		301,25	301,25	0,00	51,95	45,80	6,15														1,86
30.03.2023	24,00		301,22	301,22	0,00	52,99	46,52	6,47														1,96
31.03.2023	24,00		300,86	300,86	0,00	53,31	46,86	6,45														1,95
01.04.2023	24,00		300,75	300,75	0,00	52,94	46,63	6,31														1,90
02.04.2023	24,00		300,55	300,55	0,00	53,20	46,80	6,40														1,93
03.04.2023	24,00		300,26	300,26	0,00	53,64	47,10	6,54														1,97
04.04.2023	24,00		300,15	300,15	0,00	53,38	46,91	6,47														1,95
05.04.2023	24,00		299,99	299,99	0,00	52,74	46,50	6,24														1,88
06.04.2023	24,00		299,91	299,91	0,00	51,46	45,65	5,81														1,75
07.04.2023	24,00		299,88	299,88	0,00	49,02	43,81	5,21														1,57
08.04.2023	24,00		300,23	300,23	0,00	47,94	43,02	4,92														1,48
09.04.2023	24,00		299,88	299,88	0,00	47,36	42,62	4,74														1,43
10.04.2023	24,00		299,75	299,75	0,00	46,56	42,06	4,50														1,36
11.04.2023	24,00		299,76	299,76	0,00	44,54	40,50	4,04														1,22
12.04.2023	24,00		299,80	299,80	0,00	43,07	39,38	3,69														1,12
13.04.2023	24,00		299,87	299,87	0,00	42,44	38,72	3,72														1,13
14.04.2023	24,00		299,48	299,48	0,00	42,77	38,86	3,91														1,18
15.04.2023	24,00		299,28	299,28	0,00	43,61	39,42	4,19														1,26
16.04.2023	24,00		299,09	299,09	0,00	44,04	39,82	4,22														1,27
17.04.2023	24,00		315,34	315,34	0,00	45,09	40,96	4,13														1,31
18.04.2023	24,00		331,24	331,24	0,00	44,80	40,96	3,84														1,28
19.04.2023	24,00		332,07	332,07	0,00	42,73	39,24	3,49														1,17
20.04.2023	24,00		332,31	332,31	0,00	42,61	39,16	3,45														1,16
21.04.2023	24,00		332,87	332,87	0,00	41,26	38,12	3,14														1,06
22.04.2023	24,00		333,30	333,30	0,00	40,12	37,25	2,87														0,96
<b>Среднее</b>	<b>24,00</b>		<b>305,93</b>	<b>305,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47,91</b>	<b>42,94</b>	<b>4,96</b>														<b>1,52</b>
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>9483,96</b>	<b>9483,96</b>	<b>0,00</b>																	<b>47,06</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,4 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **47,06** Гкал

Гкал

куб.м

час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Передан через Диадок 28.04.2023 10:44 GMT+03:00  
 Представитель ООО "ЖКС № 2 Невского района" № 970434302  
 2e93274d-4d01-4a06-970d-fe4924841aaf



Идентификатор документа 2e93274d-4d01-4a06-970d-fe4924841aaf



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.04.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.04.2023 13:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа