

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 82, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35027.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112519**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 14862	расходомер:	21.09.2023	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	0,1	45	
Подающий ГВС (M3)	0,1	45	
Циркуляционный ГВС (M4)	0,067	30	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3968	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 120,547	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2527
			Qгвс.ср.= 0,1149
			Gгвс.= 45,96 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2023	24,00	*	210,94	193,82	17,12	72,36	50,42	21,94				13,11		13,11	13,43		13,43		72,19				5,51
24.03.2023	24,00	*	222,19	205,58	16,61	72,02	51,99	20,03				12,36		12,36	12,65		12,65		71,69				5,33
25.03.2023	24,00	*	252,46	234,25	18,21	71,82	54,32	17,50				13,38		13,38	13,69		13,69		71,53				5,43
26.03.2023	24,00	*	249,11	231,19	17,92	72,08	54,17	17,91				13,16		13,16	13,47		13,47		71,91				5,45
27.03.2023	24,00	*	245,74	227,17	18,57	71,38	53,30	18,08				13,90		13,90	14,23		14,23		71,30				5,45
28.03.2023	24,00	*	246,16	228,97	17,19	72,06	53,66	18,40				12,52		12,52	12,81		12,81		71,73				5,47
29.03.2023	24,00	*	246,97	229,35	17,62	72,47	53,69	18,78				12,97		12,97	13,28		13,28		72,45				5,60
30.03.2023	24,00	*	245,19	228,00	17,19	73,82	54,38	19,44				12,40		12,40	12,71		12,71		73,79				5,72
31.03.2023	24,00	*	247,92	230,55	17,37	77,29	56,81	20,48				12,77		12,77	13,11		13,11		76,99				6,09
01.04.2023	24,00	*	244,96	228,53	16,43	77,74	56,98	20,76				11,83		11,83	12,16		12,16		77,49				6,04
02.04.2023	24,00	*	248,31	228,92	19,39	78,02	57,17	20,85				14,67		14,67	15,08		15,08		77,83				6,31
03.04.2023	24,00	*	245,29	227,14	18,15	77,58	56,67	20,91				13,48		13,48	13,84		13,84		77,30				6,18
04.04.2023	24,00	*	247,26	230,15	17,11	77,66	56,94	20,72				12,40		12,40	12,74		12,74		77,35				6,12
05.04.2023	24,00	*	250,43	233,13	17,30	76,70	56,67	20,03				12,59		12,59	12,92		12,92		76,12				6,02
06.04.2023	24,00	*	248,82	231,57	17,25	73,41	54,78	18,63				12,68		12,68	12,99		12,99		72,87				5,60
07.04.2023	24,00	*	243,83	227,17	16,66	70,62	53,01	17,61				12,23		12,23	12,51		12,51		70,21				5,20
08.04.2023	24,00	*	243,14	226,09	17,05	70,16	52,75	17,41				12,63		12,63	12,92		12,92		70,10				5,15
09.04.2023	24,00	*	246,39	228,13	18,26	70,01	52,82	17,19				13,90		13,90	14,21		14,21		70,19				5,22
10.04.2023	24,00	*	247,76	229,70	18,06	70,24	53,26	16,98				13,61		13,61	13,92		13,92		70,09				5,19
11.04.2023	24,00	*	249,27	231,42	17,85	70,04	53,38	16,66				13,37		13,37	13,67		13,67		69,81				5,12
12.04.2023	24,00	*	252,71	234,75	17,96	70,03	53,57	16,46				13,37		13,37	13,67		13,67		69,85				5,14
13.04.2023	24,00	*	247,69	229,90	17,79	69,58	52,82	16,76				13,28		13,28	13,57		13,57		69,34				5,11
14.04.2023	24,00	*	245,48	227,56	17,92	69,63	52,62	17,01				13,51		13,51	13,81		13,81		69,44				5,14
15.04.2023	24,00	*	246,37	228,15	18,22	69,83	52,64	17,19				13,80		13,80	14,11		14,11		69,69				5,21
16.04.2023	24,00	*	249,27	232,15	17,12	70,13	53,15	16,98				12,58		12,58	12,86		12,86		70,01				5,16
17.04.2023	24,00	*	250,29	233,25	17,04	70,15	53,38	16,77				12,49		12,49	12,77		12,77		69,95				5,13
18.04.2023	24,00	*	249,55	232,50	17,05	70,31	53,43	16,88				12,53		12,53	12,82		12,82		70,05				5,14
19.04.2023	24,00	*	248,06	230,46	17,60	69,96	53,11	16,85				13,25		13,25	13,54		13,54		69,79				5,13
20.04.2023	24,00	*	249,64	231,68	17,96	70,15	53,40	16,75				13,54		13,54	13,84		13,84		69,92				5,16
21.04.2023	24,00	*	246,40	230,45	15,95	70,06	53,40	16,66				11,52		11,52	11,78		11,78		69,86				4,97
22.04.2023	24,00	*	250,99	233,25	17,74	70,20	53,84	16,36				13,26		13,26	13,56		13,56		70,00				5,08
Среднее	24,00		245,76	228,22	17,54	72,18	53,95	18,23				13,00		13,00	13,31		13,31		71,96				5,44
Итого	744,00		7618,59	7074,93	543,66							403,09		403,09	412,67		412,67						168,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,02 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,01** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **168,56** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.04.2023 10:45 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации

с9a04722-8770-4d31-ba83-52940eb3fc78


Страница 1 из 2



Идентификатор документа c9a04722-8770-4d31-ba89-52940eb3fc78



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.04.2023 10:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.04.2023 13:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа