

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **28548.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **83441**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6100	расходомер:	06.06.2023	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (М1)	PRЭМ-32-B1	Gmin= 0,067	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	PRЭМ-32-B1	30	
Подающий ГВС (М3)	PRЭМ-20-D	0,067	
Циркуляционный ГВС (М4)		30	
Подпиточный трубопровод (Vп)		12	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1276
			Qгвс.ср.= 0,058
			Gгвс.= 23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2023 по 22.04.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2023	24,00	*	118,17	112,66	5,51	72,87	52,08	20,79						121,03	114,11	6,92						2,75
24.03.2023	24,00	*	117,46	112,49	4,97	71,92	51,63	20,29						120,24	113,92	6,32						2,65
25.03.2023	24,00	*	117,04	111,03	6,01	72,20	51,56	20,64						119,83	112,44	7,39						2,73
26.03.2023	24,00	*	116,21	107,24	8,97	72,19	50,88	21,31						118,97	108,57	10,40						2,94
27.03.2023	24,00	*	112,26	105,44	6,82	71,28	49,83	21,45						114,87	106,69	8,18						2,75
28.03.2023	24,00	*	113,59	106,40	7,19	71,69	49,98	21,71						116,26	107,67	8,59						2,83
29.03.2023	24,00	*	111,75	104,89	6,86	72,63	50,10	22,53						114,44	106,15	8,29						2,87
30.03.2023	24,00	*	111,28	104,60	6,68	74,90	51,11	23,79						114,11	105,90	8,21						3,00
31.03.2023	24,00	*	113,50	107,48	6,02	75,85	52,16	23,69						116,46	108,87	7,59						3,01
01.04.2023	24,00	*	114,04	108,50	5,54	77,64	53,33	24,31						117,14	109,97	7,17						3,07
02.04.2023	24,00	*	114,53	106,68	7,85	78,04	53,30	24,74						117,68	108,12	9,56						3,26
03.04.2023	24,00	*	112,60	105,14	7,46	76,25	52,09	24,16						115,57	106,49	9,08						3,12
04.04.2023	24,00	*	113,90	108,42	5,48	76,62	52,79	23,83						116,92	109,86	7,06						3,01
05.04.2023	24,00	*	116,11	109,37	6,74	75,74	52,80	22,94						119,13	110,82	8,31						3,03
06.04.2023	24,00	*	116,75	110,59	6,16	73,66	52,04	21,62						119,63	112,02	7,61						2,85
07.04.2023	24,00	*	115,92	109,20	6,72	71,57	50,92	20,65						118,64	110,55	8,09						2,74
08.04.2023	24,00	*	116,86	109,98	6,88	71,83	51,12	20,71						119,61	111,35	8,26						2,78
09.04.2023	24,00	*	117,55	110,38	7,17	70,99	50,87	20,12						120,26	111,74	8,52						2,74
10.04.2023	24,00	*	117,75	111,25	6,50	70,17	50,66	19,51						120,41	112,61	7,80						2,63
11.04.2023	24,00	*	118,55	113,20	5,35	70,09	51,01	19,08						121,23	114,60	6,63						2,54
12.04.2023	24,00	*	120,58	114,23	6,35	71,27	51,93	19,34						123,39	115,70	7,69						2,67
13.04.2023	24,00	*	120,25	113,75	6,50	70,25	51,10	19,15						122,97	115,16	7,81						2,64
14.04.2023	24,00	*	117,81	110,45	7,36	71,78	51,14	20,64						120,58	111,83	8,75						2,81
15.04.2023	24,00	*	119,27	112,51	6,76	72,27	51,54	20,73						122,12	113,93	8,19						2,83
16.04.2023	24,00	*	120,63	113,91	6,72	72,69	52,31	20,38						123,54	115,40	8,14						2,82
17.04.2023	24,00	*	120,97	114,20	6,77	71,41	51,82	19,59						123,79	115,67	8,12						2,73
18.04.2023	24,00	*	120,96	114,38	6,58	71,67	52,01	19,66						123,80	115,85	7,95						2,73
19.04.2023	24,00	*	121,73	114,81	6,92	72,27	52,38	19,89						124,63	116,31	8,32						2,79
20.04.2023	24,00	*	119,81	113,76	6,05	68,47	50,33	18,14						122,41	115,14	7,27						2,48
21.04.2023	24,00	*	119,45	113,49	5,96	66,09	48,73	17,36						121,86	114,78	7,08						2,37
22.04.2023	24,00	*	121,29	114,16	7,13	67,91	50,47	17,44						123,87	115,54	8,33						2,48
Среднее	24,00		117,05	110,47	6,58	72,39	51,42	20,97						119,85	111,86	7,99						2,80
Итого	744,00		3628,57	3424,59	203,98									3715,39	3467,76	247,63						86,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27** °C **0,06** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **86,59** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.04.2023 10:45 GMT+03:00
 Представитель: 0614c610-194c-4ae4-9d89-c3d3a3d18e44

Страница 1 из 2



Идентификатор документа 0bf4c6f0-194c-4ae4-9d88-c3d3a3d18e44



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	28.04.2023 10:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.04.2023 13:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа