Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 78_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 13.66

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2023	24.00	-	123.36	114.12	9.24	70.77	65.63	5.14	7.00	5.00		58.39	-	-	59.76	-	59.76	-	70.69	-				1.24
24.05.2023	24.00	-	123.49	115.25	8.24	69.77	64.93	4.84	7.00	5.00		58.21	-	-	59.50	-	59.50	-	69.67	-				1.14
25.05.2023	24.00	-	124.86	116.11	8.75	71.00	66.10	4.90	7.00	5.00		59.28	-	-	60.64	-	60.64	-	70.91	-				1.20
26.05.2023	24.00	-	124.16	116.02	8.14	71.74	66.66	5.08	7.00	5.00		58.70	-	-	60.07	-	60.07	-	71.67	-				1.18
27.05.2023	24.00	-	125.08	116.22	8.86	71.74	66.53	5.21	7.00	5.00		59.36	-	-	60.76	-	60.76	-	71.68	-				1.25
28.05.2023	24.00	-	130.64	120.96	9.68	70.97	66.00	4.97	7.00	5.00		62.22	-	-	63.67	-	63.67	-	70.92	-				1.29
29.05.2023	24.00	-	138.72	129.50	9.22	70.22	65.72	4.50	7.00	5.00		66.15	-	-	67.65	-	67.65	-	70.15	-				1.24
30.05.2023	24.00	-	121.71	111.92	9.79	70.50	65.43	5.07	7.00	5.00		58.42	-	-	59.73	-	59.73	-	70.43	-				1.26
31.05.2023	24.00	-	105.76	96.22	9.54	71.07	65.37	5.70	7.00	5.00		50.50	-	-	51.65	-	51.65	-	70.98	-				1.23
01.06.2023	24.00	-	110.43	99.29	11.14	70.78	65.35	5.43	7.00	5.00		53.09	-	-	54.31	-	54.31	-	70.68	-				1.33
02.06.2023	24.00	-	106.97	96.92	10.05	70.93	65.09	5.84	7.00	5.00		50.95	-	-	52.12	-	52.12	-	70.84	-				1.28
03.06.2023	24.00	-	99.75	88.68	11.07	71.05	64.83	6.22	7.00	5.00		48.05	-	-	49.18	-	49.18	-	70.97	-				1.34
04.06.2023	24.00	-	101.79	91.07	10.72	72.08	65.91	6.17	7.00	5.00		48.87	-	-	50.01	-	50.01	-	71.99	-				1.34
05.06.2023	24.00	-	103.84	94.09	9.75	72.04	66.05	5.99	7.00	5.00		49.35	-	-	50.54	-	50.54	-	71.91	-				1.27
06.06.2023	24.00	-	103.24	93.09	10.15	70.99	65.12	5.87	7.00	5.00		49.16	-	-	50.27	-	50.27	-	70.90	-				1.27
07.06.2023	24.00	-	104.45	94.58	9.87	70.97	65.16	5.81	7.00	5.00		49.53	-	-	50.68	-	50.68	-	70.85	-				1.26
08.06.2023	24.00	-	103.41	94.80	8.61	72.66	66.61	6.05	7.00	5.00		48.60	-	-	49.78	-	49.78	-	72.54	-				1.20
09.06.2023	24.00	-	99.55	91.06	8.49	71.40	65.25	6.15	7.00	5.00		46.77	-	-	47.87	-	47.87	-	71.30	-				1.17
10.06.2023	24.00	-	100.81	91.73	9.08	71.28	65.13	6.15	7.00	5.00		47.55	-	-	48.66	-	48.66	-	71.20	-				1.21
11.06.2023	24.00	-	102.05	93.11	8.94	71.93	65.76	6.17	7.00	5.00		48.05	-	-	49.20	-	49.20	-	71.83	-				1.22
12.06.2023	24.00	-	103.50	94.73	8.77	71.83	65.84	5.99	7.00	5.00		48.68	-	-	49.82	-	49.82	-	71.74	-				1.20
13.06.2023	24.00	-	104.08	95.80	8.28	72.09	66.16	5.93	7.00	5.00		48.82	-	-	50.01	-	50.01	-	71.98	-				1.17
14.06.2023	24.00	-	105.50	97.40	8.10	72.82	66.98	5.84	7.00	5.00		49.44	-	-	50.64	-	50.64	-	72.71	-				1.16
15.06.2023	24.00	-	103.01	95.30	7.71	73.15	67.32	5.83	7.00	5.00		48.06	-	-	49.24	-	49.24	-	73.03	-				1.12
16.06.2023	24.00	-	100.89	93.56	7.33	72.21	66.50	5.71	7.00	5.00		46.84	-	-	47.94	-	47.94	-	72.10	-				1.07
17.06.2023	24.00	-	107.75	100.97	6.78	73.33	67.82	5.51	7.00	5.00		49.71	-	-	50.91	-	50.91	-	73.24	-				1.06
18.06.2023	24.00	-	108.62	99.83	8.79	73.48	68.00	5.48	7.00	5.00		50.87	-	-	52.07	-	52.07	-	73.36	-				1.20
19.06.2023	24.00	-	109.12	100.08	9.04	72.14	66.66	5.48	7.00	5.00		51.12	-	-	52.35	-	52.35	-	72.04	-				1.21
20.06.2023	24.00	-	246.43	237.87	8.56	73.37	71.33	2.04	7.00	5.00		30.13	-	-	30.85	-	30.85	-	73.26	-				1.12
21.06.2023	24.00	-	210.42	201.27	9.15	72.81	70.97	1.84	7.00	5.00		34.49	-	-	35.31	-	35.31	-	72.64	-				1.05
22.06.2023	24.00	-	49.63	42.08	7.55	72.57	60.20	12.37	7.00	5.00		50.71	-	-	51.91	-	51.91	-	72.40	-				1.07
Среднее	24.00	-	116.23	107.21	9.01	71.73	66.14	5.59	7.00	5.00		50.97	-	-	52.16	-	52.16	-	71.63	-				1.21
Итого	744.00		3603.02	3323.63	279.39							1580.07	0.00	0.00	1617.10	0.00	1617.10	0.00						37.36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13.66 °C = -3.89 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **33.47** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **285.09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.