

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23561**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403	расходомер:	28.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,067	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,067	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)		0,027	ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,245	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 74,4304	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,0033
			Qгвс.ср.= 0,0015
			Gгвс.= 0,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.05.2023	19,00	*	10,71	10,77	-0,06	52,82	51,18	1,64				0,15		0,15	0,15	0,15		39,56				0,00
24.05.2023	15,00	*	0,00	0,00	0,00	39,54	42,67	-3,13				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		31,10			0,00
25.05.2023	11,00	*	0,00	0,00	0,00	42,76	44,28	-1,52				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		33,06			0,00
26.05.2023	5,00	*	0,14	0,14	0,00	55,58	50,88	4,71				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		34,46			0,00
27.05.2023	11,00	*	21,03	20,98	0,05	68,37	65,74	2,64				0,13		0,13	0,13	0,13	0,13		43,34			0,00
28.05.2023	24,00	*	17,71	17,71	0,00	67,76	67,02	0,74				0,06		0,06	0,06	0,06	0,06		50,29			0,01
29.05.2023	24,00	*	28,83	29,50	-0,67	46,61	45,95	0,66				0,17		0,17	0,17	0,17	0,17		29,59			0,00
30.05.2023	15,00	*	4,48	4,54	-0,06	30,46	31,87	-1,41				0,08		0,08	0,08	0,08	0,08		29,38			0,00
31.05.2023	12,00	*	16,78	16,74	0,04	63,36	61,25	2,12				0,15		0,15	0,15	0,15	0,15		42,34			0,00
01.06.2023	9,00	*	11,79	11,79	0,00	67,18	65,29	1,89				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		39,19			0,00
02.06.2023	24,00	*	65,32	65,32	0,00	69,68	69,30	0,38				0,09		0,09	0,09	0,09	0,09		59,27			0,02
03.06.2023	24,00	*	27,69	27,74	-0,05	69,09	68,38	0,71				0,04		0,04	0,04	0,04	0,04		67,00			0,02
04.06.2023	24,00	*	20,30	20,33	-0,03	70,33	69,59	0,74				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		36,92			0,02
05.06.2023	10,00	*	5,74	5,80	-0,06	61,18	55,88	5,30				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		36,50			0,00
06.06.2023	13,00	*	2,77	2,77	0,00	58,36	52,48	5,88				0,12		0,12	0,12	0,12	0,12		40,65			0,00
07.06.2023	24,00	*	3,68	3,71	-0,03	68,42	65,15	3,27				0,11		0,11	0,11	0,11	0,11		63,00			0,01
08.06.2023	15,00	*	10,53	10,53	0,00	56,90	56,62	0,28				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		34,29			0,00
09.06.2023	15,00	*	18,14	18,14	0,00	65,44	63,50	1,95				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		37,19			0,00
10.06.2023	11,00	*	14,56	14,56	0,00	64,55	62,61	1,95				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		36,57			0,00
11.06.2023	24,00	*	14,52	14,53	-0,01	68,87	68,15	0,72				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		33,43			0,01
12.06.2023	15,00	*	0,00	0,00	0,00	40,01	44,07	-4,06				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		31,39			0,00
13.06.2023	14,00	*	0,06	0,06	0,00	43,38	44,93	-1,55				0,08		0,08	0,08	0,08	0,08		35,78			0,00
14.06.2023	20,00	*	0,00	0,89	-0,89	41,76	46,60	-4,83				0,06		0,06	0,06	0,06	0,06		33,74			0,00
15.06.2023	19,00	*	0,00	1,14	-1,14	41,25	44,72	-3,47				0,02		0,02	0,02	0,02	0,02		33,23			0,00
16.06.2023	19,00	*	0,06	1,14	-1,08	39,84	44,80	-4,96				0,11		0,11	0,11	0,11	0,11		34,27			0,00
17.06.2023	21,00	*	0,12	1,26	-1,14	41,34	45,38	-4,04				0,10		0,10	0,10	0,10	0,10		35,29			0,00
18.06.2023	14,00	*	0,06	0,84	-0,78	44,39	45,65	-1,26				0,05		0,05	0,05	0,05	0,05		37,83			0,00
19.06.2023	16,00	*	0,00	0,96	-0,96	39,50	44,83	-5,33				0,04		0,04	0,04	0,04	0,04		34,79			0,00
20.06.2023	20,00	*	0,12	1,20	-1,08	41,97	45,20	-3,24				0,06		0,06	0,06	0,06	0,06		34,27			0,00
21.06.2023	20,00	*	0,00	0,54	-0,54	42,07	45,82	-3,75				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		33,18			0,00
22.06.2023	23,00	*	0,06	1,28	-1,22	40,34	47,18	-6,84				0,09		0,09	0,09	0,09	0,09		34,24			0,00
Среднее	17,10		13,37	13,81	-0,44	53,00	53,45	-0,45				0,08		0,08	0,08	0,08	0,08		38,55			0,00
Итого	530,00		295,20	304,91	-9,71							1,71		1,71	1,71	1,71	1,71					0,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **214 час**

0,06 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **214 час**

0,63 куб.м

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **14 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **0,15 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.06.2023 11:43 GMT+03:00
 Представитель ООО "ЖКС № 2 Невского района"

947b059-1a07-435a-847a-7215a43f250f



Страница 1 из 2



Идентификатор документа 94f7b059-fa07-435a-847a-7215a43f250f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.06.2023 11:43 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.06.2023 14:06 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа