

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **27080.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **78745**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7 № 102368	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0,009 Qгвс.= 0,084
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,009 Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 3,6 Gгвс.= 16,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.05.2023	24,00	*	45,42	39,14	6,28	64,68	64,37	0,31			6,27		6,27	6,40		6,40		64,31				0,40
24.05.2023	24,00		49,79	42,86	6,93	64,83	64,58	0,25			6,82		6,82	6,96		6,96		64,41				0,44
25.05.2023	24,00	*	49,40	43,42	5,98	65,07	64,75	0,32			5,77		5,77	5,87		5,87		65,07				0,38
26.05.2023	24,00		48,71	42,86	5,85	65,50	65,21	0,29			5,67		5,67	5,76		5,76		65,13				0,37
27.05.2023	24,00		49,10	42,87	6,23	65,64	65,35	0,29			6,06		6,06	6,19		6,19		65,21				0,40
28.05.2023	24,00	*	49,52	43,53	5,99	65,44	65,17	0,27			5,88		5,88	5,96		5,96		65,04				0,38
29.05.2023	24,00	*	50,48	43,94	6,54	64,62	64,34	0,28			6,56		6,56	6,67		6,67		64,38				0,42
30.05.2023	24,00	*	44,76	39,39	5,37	64,25	63,92	0,33			5,36		5,36	5,47		5,47		63,91				0,34
31.05.2023	24,00	*	41,33	35,73	5,60	64,46	64,11	0,35			5,60		5,60	5,68		5,68		64,05				0,36
01.06.2023	24,00	*	42,53	36,50	6,03	64,24	63,86	0,38			6,09		6,09	6,21		6,21		63,98				0,39
02.06.2023	24,00	*	41,30	35,43	5,87	63,64	63,23	0,41			5,85		5,85	5,99		5,99		63,54				0,37
03.06.2023	24,00	*	39,65	33,88	5,77	63,61	63,20	0,41			5,82		5,82	5,94		5,94		63,41				0,37
04.06.2023	24,00	*	40,16	34,69	5,47	64,59	64,20	0,39			5,49		5,49	5,58		5,58		64,25				0,35
05.06.2023	24,00	*	40,76	35,44	5,32	65,25	64,89	0,36			5,27		5,27	5,37		5,37		64,85				0,34
06.06.2023	24,00	*	40,92	35,09	5,83	64,37	63,95	0,42			5,88		5,88	6,00		6,00		64,34				0,38
07.06.2023	24,00	*	41,08	35,54	5,54	64,29	63,92	0,37			5,52		5,52	5,60		5,60		64,11				0,35
08.06.2023	24,00	*	41,00	35,60	5,40	65,67	65,26	0,41			5,45		5,45	5,56		5,56		65,57				0,36
09.06.2023	24,00	*	39,48	34,57	4,91	64,53	64,14	0,39			4,88		4,88	4,97		4,97		64,25				0,31
10.06.2023	24,00	*	40,24	34,68	5,56	64,48	64,07	0,41			5,57		5,57	5,68		5,68		64,36				0,36
11.06.2023	24,00	*	40,40	35,23	5,17	65,18	64,78	0,40			5,18		5,18	5,28		5,28		65,12				0,34
12.06.2023	24,00	*	41,69	35,52	6,17	65,38	65,01	0,37			6,26		6,26	6,38		6,38		65,10				0,41
13.06.2023	24,00	*	41,77	35,89	5,88	65,84	65,48	0,36			5,99		5,99	6,11		6,11		65,55				0,39
14.06.2023	24,00	*	42,07	36,67	5,40	66,18	65,80	0,38			5,47		5,47	5,60		5,60		66,04				0,36
15.06.2023	24,00	*	42,16	36,71	5,45	67,05	66,68	0,37			5,56		5,56	5,66		5,66		66,68				0,37
16.06.2023	24,00	*	41,83	36,50	5,33	66,08	65,72	0,36			5,38		5,38	5,47		5,47		65,78				0,36
17.06.2023	24,00	*	42,28	37,66	4,62	66,63	66,28	0,35			4,64		4,64	4,74		4,74		66,34				0,31
18.06.2023	24,00	*	42,46	37,42	5,04	67,20	66,88	0,32			5,15		5,15	5,23		5,23		66,67				0,34
19.06.2023	24,00	*	43,37	37,00	6,37	65,97	65,63	0,34			6,51		6,51	6,63		6,63		65,70				0,43
20.06.2023	24,00	*	43,28	38,08	5,20	66,94	66,60	0,34			5,24		5,24	5,34		5,34		66,71				0,35
21.06.2023	24,00		43,86	37,95	5,91	66,80	66,47	0,33			6,05		6,05	6,17		6,17		66,51				0,40
22.06.2023	24,00	*	42,41	36,97	5,44	66,38	66,07	0,31			5,52		5,52	5,62		5,62		65,97				0,37
Среднее	24,00		43,33	37,64	5,69	65,32	64,97	0,35			5,70		5,70	5,81		5,81		65,04				0,37
Итого	744,00		1343,21	1166,76	176,45						176,76		176,76	180,09		180,09						11,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **14** °C

2,47 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,03** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.06.2023 11:45 GMT+03:00

Представитель 28f12a93c-6d54-46de-9fb8-70e804e34854



Страница 1 из 2



Идентификатор документа 28f2a69c-6d54-46de-9fb8-70e804e34854



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.06.2023 11:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.06.2023 14:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа