Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.04.2024 | Тхв, гр.С= 13.66

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2023 - 23.06.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2023	24.00	-	2.44	-	-	68.57	26.64	41.93	5.97	4.06		2.47	-	-	2.52	-	2.52	-	66.51	-				0.17
24.05.2023	24.00	-	2.73	-	-	67.53	26.95	40.58	5.98	4.05		2.76	-	-	2.82	-	2.82	-	65.70	-				0.18
25.05.2023	24.00	-	2.17	-	-	68.36	26.71	41.65	6.00	3.99		2.19	-	-	2.24	-	2.24	-	66.03	-				0.15
26.05.2023	24.00	-	2.42	-	-	69.43	26.12	43.31	5.97	3.96		2.45	-	-	2.50	-	2.50	-	67.29	-				0.17
27.05.2023	24.00	-	2.60	-	-	69.77	24.71	45.06	5.96	3.97		2.63	-	-	2.68	-	2.68	-	67.53	-				0.18
28.05.2023	24.00	-	2.57	-	-	68.96	25.48	43.48	6.10	3.78		2.60	-	-	2.65	-	2.65	-	66.76	-				0.18
29.05.2023	24.00	-	2.52	-	-	67.99	24.94	43.06	6.12	3.66		2.55	-	-	2.60	-	2.60	-	65.83	-				0.17
30.05.2023	24.00	-	2.41	-	-	118.17	70.00	48.17	5.59	3.94		2.54	-	-	2.59	-	2.59	-	66.06	-				0.29
31.05.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
01.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
02.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
03.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
04.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
05.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
07.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
08.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
09.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
10.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
12.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
13.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
15.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
17.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
18.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
19.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
20.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	2.48	-	-	74.85	31.44	43.40	5.96	3.92		2.52	-	-	2.57	-	2.57	-	66.46	-				0.19
Итого	192.00		19.85	0.00	0.00							20.18	0.00	0.00	20.59	0.00	20.59	0.00						1.48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 552 час 4.36 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 59.1 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13.66 °С = -1.09 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **4.75** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **79.69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2023г.