

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.33  
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2  
 Номер прибора: 4816  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -  
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2023	41730	24	0.07	19.7	9.2	0	19.7	4.6	0	0.07	0	96.739	70.2	6	83.377	58.7	5	11.5	13.362	1.896	1.896
24.05.2023	4	24	0	19.5	9.2	0	19.4	4.6	0.1	0	0	95.863	69.3	6	82.635	58	5	11.3	13.229	1.848	1.848
25.05.2023	4	24	0	20.1	9.2	0	19.7	4.6	0.4	0	0	94.199	69.9	6	81.802	58.5	5	11.4	12.397	1.802	1.802
26.05.2023	4	24	0	19.5	9.2	0	19.5	4.6	0	0	0	95.585	70.1	6	84.155	58.7	5	11.4	11.43	1.763	1.763
27.05.2023	4	24	0	18.3	9.2	0	18.5	4.6	-0.2	0	0	100.635	71.1	6	89.743	59.6	5	11.4	10.892	1.799	1.799
28.05.2023	4	24	0	18.7	9.2	0	18.5	4.6	0.2	0	0	101.052	71.5	6	89.951	60	5	11.5	11.101	1.829	1.829
29.05.2023	4	24	0	19	9.2	0	18.9	4.6	0.1	0	0	101.623	70.4	6	89.811	59.2	5	11.2	11.812	1.837	1.837
30.05.2023	4	24	0	18.6	9.2	0	18.5	4.6	0.1	0	0	102.553	71.3	6	90.279	59.8	5	11.5	12.274	1.912	1.912
31.05.2023	41730	24	3.19	37.1	9.2	0	18.6	4.6	18.5	3.19	0	102.605	69.9	6	90.138	58.9	5	11	12.468	1.863	1.863
01.06.2023	45030	24	0.94	20.9	9.2	0	18.9	4.6	2	0.94	0	101.968	70.4	6	89.67	59	5	11.4	12.298	1.886	1.886
02.06.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.18	71.2	6	89.989	59.6	5	11.6	13.192	1.984	1.984
03.06.2023	45030	24	1.46	19	9.2	0	17.1	4.6	1.9	1.46	0	102.292	70.8	6	91.131	59.2	5	11.6	11.161	1.849	1.849
04.06.2023	45030	24	1.42	18.7	9.2	0	17.5	4.6	1.2	1.42	0	103.332	70.6	6	90.604	59	5	11.5	12.728	1.942	1.942
05.06.2023	45030	24	1.56	19	9.2	0	17.9	4.6	1.1	1.56	0	103.096	69.3	6	90.027	58.1	5	11.1	13.069	1.907	1.907
06.06.2023	45030	24	1.94	19.6	9.2	0	18.1	4.6	1.5	1.94	0	102.963	69.6	6	90.054	58.4	5	11.3	12.909	1.912	1.912
07.06.2023	45030	24	1.83	19	9.2	0	18.2	4.6	0.8	1.83	0	103.565	71.5	6	91.236	59.9	5	11.6	12.33	1.94	1.94
08.06.2023	45030	24	1.72	19	9.2	0	18.3	4.6	0.7	1.72	0	93.475	71.3	6	82.187	61.5	5	9.9	11.288	1.616	1.616
09.06.2023	45030	24	1.51	18.3	9.2	0	17.5	4.6	0.8	1.51	0	103.175	70.7	6	91.142	60.1	5	10.6	12.033	1.814	1.814
10.06.2023	45030	24	1.7	17.5	9.2	0	16.6	4.6	0.9	1.7	0	100.941	70.9	6	91.604	59.5	5	11.4	9.338	1.702	1.702
11.06.2023	45030	24	1.79	18.1	9.2	0	17.3	4.6	0.8	1.79	0	103.29	71.8	6	92.253	60.1	5	11.7	11.037	1.874	1.874
12.06.2023	45030	24	1.37	18.9	9.2	0	18	4.6	0.9	1.37	0	105.081	72.1	6	93.679	60.6	5	11.5	11.402	1.902	1.902
13.06.2023	45030	24	1.53	19.5	9.2	0	18.7	4.6	0.8	1.53	0	104.291	72.5	6	93.309	61.1	5	11.4	10.982	1.862	1.862
14.06.2023	45030	24	1.94	21.3	9.2	0	19.4	4.6	1.9	1.94	0	106.389	70.2	6	95.73	59.7	5	10.5	10.659	1.748	1.748
15.06.2023	45030	24	1.54	21.2	9.2	0	19.8	4.6	1.4	1.54	0	109.165	67.2	6	96.648	57.8	5	9.5	12.517	1.756	1.756
16.06.2023	45030	0	1.66	20.7	9.2	0	19.3	4.6	1.4	1.66	0	106.615	70	6	95.229	59.5	5	10.5	11.386	1.789	1.789
17.06.2023		0	1.68	20.7	9.2	0	19.3	4.6	1.4	1.68	0	106.615	70	6	95.229	59.5	5	10.5	11.386	1.789	1.789
18.06.2023		0	1.68	20.7	9.2	0	19.3	4.6	1.4	1.68	0	106.615	70	6	95.229	59.5	5	10.5	11.386	1.789	1.789
19.06.2023		0	1.68	20.7	9.2	0	19.3	4.6	1.4	1.68	0	106.615	70	6	95.229	59.5	5	10.5	11.386	1.789	1.789
20.06.2023		0	1.68	20.7	9.2	0	19.3	4.6	1.4	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.06.2023		0	1.68	20.7	9.2	0	19.3	4.6	1.4	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.2023		0	1.68	20.7	9.2	0	19.3	4.6	1.4	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Среднее			1.202	21.2	9.2	0	18.1	4.5	3.2	1.202		92.372	70.5	6	81.68	59.4	5	11.1	10.692		
Итого		576	37.25			0				37.25	0	2863.521			2532.069				331.453	51.4	51.4
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	-866.58			-751.006				-115.574	-17.067	-17.067
Сумма			37.25			0				37.25	0	1996.941			1781.063				215.879	34.333	34.333

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 13.60 V гвс (м3) = 215.88 W гвс (Гкал) = 31.46 W без гвс (Гкал) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.06.27 11:42  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

**Отчет принят**  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

