

Установленные приборы:
Выходные приборы: ВКТ-7 № 219419
Расходомер: ПРМ 40
расходомер: ПРМ 40
Тр.д. ГВС(М2):
расходомер: ПРМ 40
Тр.ш.ж. ГВС(М4):
расходомер: ПРМ 32
Тр.подпитки(У5):
расходомер:
Учетные алгоритмы: зима: Q=M1*(T1-Tнв)+K*(Tн-2Tнв) лето: Q=V*(Tн-Tнв)+K*(Tн-2Tнв)

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qотг=0.24211 Qзимг=0.24211 Qлетг=0.31547
Договорные нагрузки (гр.сут.): Гкал/сут.: Qотг.сут.= Qотг*24 Qзимг.сут.= Qзимг*24 Qлетг.сут.= Qлетг*24
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023 Qотг.сут.= Qотг*24 Qзимг.сут.= Qзимг*24 Qлетг.сут.= Qлетг*24

Дата		Тп	НС	М1,	М2,	дт,	Т1,	Т2,	дт,	Р1	Р2	Qотолл	М3,	М4,	дт,	У3	У4	дтвс	Утопл	Т3,	Т4,	Qгс общ.	Qгс ил.	Qгс гвс	Q общ.
		час		Т	Т	Т	С	С	С	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал	Т	Т	Т	м.кв	м.кв	м.кв	м.кв	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
23.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55	21.30	1.25	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	21.49	-	0.00
07.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	20.18	0.64	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	20.32	-	0.00
08.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	19.35	0.74	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	19.60	-	0.00
09.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	18.50	0.81	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	18.82	-	0.00
10.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	17.29	0.75	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	17.56	-	0.00
11.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	16.93	0.67	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	17.15	-	0.00
12.07.2023	24.00	-	0.10	0.10	0.00	0.00	17.62	16.88	0.74	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	17.34	-	0.00
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82	17.54	0.28	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	17.69	-	0.00
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16	17.87	0.29	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	18.42	-	0.00
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62	18.37	0.25	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	18.87	-	0.00
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	18.55	0.33	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	18.81	-	0.00
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	18.80	0.29	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	19.12	-	0.00
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97	18.73	0.24	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	18.56	-	0.00
19.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	18.46	0.20	7.00	5.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	18.56	-	0.00
20.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	25.77	13.45	12.32	61.84	48.45	13.39	7.00	5.00	0.00	0.00	-	26.31	-	61.98	-	61.98	-	1.60	0.94
21.07.2023	24.00	-	22.03	12.33	9.70	64.67	51.10	13.57	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	22.57	-	64.91	-	64.91	-	1.44	0.80	
22.07.2023	24.00	-	20.50	12.15	8.35	65.62	51.43	14.19	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	21.06	-	65.89	-	65.89	-	1.36	0.72	
Среднее	24.00	-	4.02	2.24	1.79	26.96	24.10	2.86	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	4.14	-	26.79	-	26.79	-	0.26	0.14	
Итого	408.00	-	68.40	38.03	30.37	-	-	-	-	-	-	68.62	0.00	0.00	-	0.00	-	70.30	-	70.30	-	70.30	-	0.00	2.46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тяв, ч
22.07.2023 00:00:00	00:00:00	45989.43	38376.09	12091.03	-	12410.16	-	1499.22	917.49	1499.22
22.07.2023 02:00:00	02:00:00	46030.86	38377.12	12091.37	-	12411.62	-	1499.26	917.58	1499.26

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем потребленного теплоносителя Uтеп кал., рассчитанный по среднему:
Период, превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Uтеп кал.

312 час
10.65 Гкал
134.24 куб.м

18.16 °С = 3.00 Гкал:
10.11 Гкал:
165.23 куб.м.

Представитель обслуживающей организации



Гуп «ТЭК СПб»
Филиал «Энергобыт»
Абонентное управление
Южрый район
Отчет принят
26.07.2023г.
Сokolov D.A.