

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208354

Вычисления: ВКГ-7 № 208354  
 Подано: гр.(M1): расходомер: ПРМН 40 Гшп = 0.1  
 Оборот: гр.(M2): расходомер: ПРМН 40 Гшп = 0.1  
 гр.Д. ГВС(M3): расходомер: ПРМН 32 Гшп = 0.067  
 гр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Гшп =  
 гр.политики(У5): расходомер: Гшп =

Расчетный алгоритм: зная:  $Q=M1 \cdot (t1-h) \cdot \rho$ ;  $M2 \cdot (t2-h) \cdot \rho$ ;  $Q=M3 \cdot (t3-h) \cdot \rho$

Дополнительные приборы: Цасовые и сточн. архивы в файлах:  
 Режим (схема): Бабужинка 78/СЦО+ГВС/июль\_Н  
 Расходомер: ПРМН 40 Гшп = 0.1  
 Гшп = 45  
 Расходомер: ПРМН 40 Гшп = 0.1  
 Гшп = 45  
 Расходомер: ПРМН 32 Гшп = 0.067  
 Гшп = 30  
 Гшп =  
 Гшп =

Приборы УЛГЗ поверены до 15.07.2025  
 Термодатчик: КТСПН  
 Термодатчик: КТСПН  
 Термодатчик: ТСПН  
 Термодатчик: ТСПН  
 Термодатчик:  
 Термодатчик:  
 Термодатчик:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Гв, ГС = 18.16

Дополнительные приборы: Цасовые и сточн. архивы в файлах:  
 Режим (схема): Бабужинка 78/СЦО+ГВС/июль\_Н

Расходомер: ПРМН 40 Гшп = 0.1  
 Гшп = 45  
 Расходомер: ПРМН 40 Гшп = 0.1  
 Гшп = 45  
 Расходомер: ПРМН 32 Гшп = 0.067  
 Гшп = 30  
 Гшп =  
 Гшп =

Приборы УЛГЗ поверены до 15.07.2025  
 Термодатчик: КТСПН  
 Термодатчик: КТСПН  
 Термодатчик: ТСПН  
 Термодатчик: ТСПН  
 Термодатчик:  
 Термодатчик:  
 Термодатчик:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Гв, ГС = 18.16

Дата	Тп	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общие теплотр-е
			Т	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дМ	У3	У4	Уполл	Т3	Т4	Qвс.обш.	Qвс.мал.	Qвс.гвс.	Гвд.			
23.06.2023	24.00	-	49.09	42.28	6.81	72.37	59.99	12.38	7.00	5.00	50.11	-	-	-	51.31	-	-	72.19	-	-	1.02					1.02	
24.06.2023	24.00	-	49.73	42.40	7.33	72.83	60.33	12.50	7.00	5.00	50.69	-	-	-	51.89	-	-	72.65	-	-	1.07					1.07	
25.06.2023	24.00	-	48.98	41.04	7.94	70.98	58.75	12.23	7.00	5.00	49.90	-	-	-	51.10	-	-	70.81	-	-	1.07					1.07	
26.06.2023	24.00	-	48.50	40.89	7.61	70.39	58.14	12.25	7.00	5.00	49.34	-	-	-	50.49	-	-	70.22	-	-	1.04					1.04	
27.06.2023	24.00	-	48.71	41.80	6.91	71.89	59.41	12.48	7.00	5.00	49.57	-	-	-	50.77	-	-	71.71	-	-	1.02					1.02	
28.06.2023	24.00	-	49.61	43.00	6.61	73.62	61.25	12.37	7.00	5.00	50.52	-	-	-	51.73	-	-	73.45	-	-	1.02					1.02	
29.06.2023	24.00	-	47.74	41.17	6.57	70.50	58.74	11.76	7.00	5.00	48.53	-	-	-	49.63	-	-	70.34	-	-	0.95					0.95	
30.06.2023	24.00	-	48.31	41.41	6.90	71.74	59.27	12.47	7.00	5.00	49.05	-	-	-	50.25	-	-	71.57	-	-	1.01					1.01	
01.07.2023	24.00	-	47.94	42.15	5.79	72.23	59.71	12.52	7.00	5.00	48.69	-	-	-	49.89	-	-	72.05	-	-	0.95					0.95	
02.07.2023	24.00	-	48.49	41.28	7.21	71.85	59.18	12.67	7.00	5.00	49.25	-	-	-	50.45	-	-	71.68	-	-	1.04					1.04	
03.07.2023	24.00	-	47.86	40.92	6.94	70.90	57.96	12.94	7.00	5.00	48.73	-	-	-	49.84	-	-	70.74	-	-	1.02					1.02	
04.07.2023	24.00	-	48.59	42.26	6.33	72.85	59.33	13.52	7.00	5.00	49.60	-	-	-	50.78	-	-	72.67	-	-	1.04					1.04	
05.07.2023	24.00	-	36.85	32.12	4.73	67.22	56.42	10.80	7.00	5.00	37.69	-	-	-	38.48	-	-	67.07	-	-	0.67					0.67	
06.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.25	22.76	-0.51	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	26.50	-	-	0.00					0.00	
07.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.14	24.87	-0.73	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	23.86	-	-	0.00					0.00	
08.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.73	23.17	-0.44	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	22.67	-	-	0.00					0.00	
09.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.76	21.87	-0.11	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	21.70	-	-	0.00					0.00	
10.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.42	20.39	0.03	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	20.36	-	-	0.00					0.00	
11.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.62	19.64	-0.02	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	19.69	-	-	0.00					0.00	
12.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.32	19.38	-0.06	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	19.48	-	-	0.00					0.00	
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.45	19.53	-0.08	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	19.68	-	-	0.00					0.00	
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.62	19.66	-0.04	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	19.88	-	-	0.00					0.00	
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.89	19.89	0.00	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	20.17	-	-	0.00					0.00	
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.08	19.98	0.10	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	20.39	-	-	0.00					0.00	
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.26	20.15	0.11	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	20.63	-	-	0.00					0.00	
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.35	20.18	0.17	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	20.71	-	-	0.00					0.00	
19.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.08	19.88	0.20	7.00	5.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	20.34	-	-	0.00					0.00	
20.07.2023	24.00	-	11.94	7.37	4.57	68.26	54.40	13.86	7.00	5.00	12.32	-	-	-	12.59	-	-	68.04	-	-	0.41					0.41	
21.07.2023	24.00	-	43.95	36.93	7.02	66.46	55.40	11.06	7.00	5.00	44.71	-	-	-	45.62	-	-	66.27	-	-	0.88					0.88	
22.07.2023	24.00	-	41.75	35.72	6.03	67.33	55.60	11.73	7.00	5.00	42.87	-	-	-	43.76	-	-	67.05	-	-	0.83					0.83	
Среднее	24.00	-	23.93	20.42	3.51	47.55	41.01	6.54	7.00	5.00	24.39	-	-	-	24.95	-	-	47.49	-	-	0.50					0.50	
Итого	720.00	-	718.04	612.74	105.30	-	-	-	-	-	731.57	-	-	-	748.58	-	-	748.58	-	-	15.03					15.03	

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии ЮБдл, рассчитанное по среднему:  
 Объем потребленного теплоносителя Увс кал., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения L2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Объем потребленного теплоносителя Увс кал.

18.16 °C = -1.95 кал./куб.м;  
 107.45 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (отражено в ЮБдл):  
 Представитель теплонаблюдательной организации:

Общество с ограниченной ответственностью  
 «ТЭК СПб»  
 Южная район  
 Отдел принят  
 26.07.2023г.

Сослов Е.А.

