

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 27, лит. Е**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 27, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33089.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106115**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117	расходомер:	27.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,1	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,1	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-32-B1	0,067	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,307	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 92,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1914
			Qгвс.ср.= 0,087
			Gгвс.= 34,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2023 по 22.07.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.06.2023	24,00		50,33	39,13	11,20	71,54	58,42	13,12					51,52	39,85	11,67							1,32
24.06.2023	24,00		51,68	39,46	12,22	72,03	58,76	13,27					52,90	40,18	12,72							1,41
25.06.2023	24,00		51,41	38,80	12,61	70,18	57,35	12,83					52,56	39,38	13,18							1,38
26.06.2023	24,00		50,08	38,86	11,22	69,54	56,77	12,77					51,19	39,39	11,80							1,28
27.06.2023	24,00		50,65	39,31	11,34	71,01	57,92	13,09					51,81	39,99	11,82							1,32
28.06.2023	24,00		51,63	40,02	11,61	72,70	59,51	13,19					52,86	40,74	12,12							1,38
29.06.2023	24,00		48,57	37,60	10,97	69,68	57,10	12,58					49,63	38,19	11,44							1,24
30.06.2023	24,00		47,24	36,92	10,32	70,92	57,63	13,29					48,34	37,40	10,94							1,22
01.07.2023	24,00		47,17	37,30	9,87	71,39	57,98	13,41					48,26	37,80	10,46							1,21
02.07.2023	24,00		48,42	37,11	11,31	71,01	57,62	13,39					49,53	37,63	11,90							1,30
03.07.2023	24,00		47,20	36,88	10,32	70,07	56,50	13,57					48,27	37,36	10,91							1,23
04.07.2023	24,00		49,71	37,60	12,11	71,99	57,93	14,06					50,89	38,16	12,73							1,40
05.07.2023	24,00	*	32,09	25,25	6,84	67,93	55,71	12,22					32,76	25,58	7,18							0,77
06.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,55	24,80	-1,25					0,00	0,00	0,00							0,00
07.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,69	22,60	-0,91					0,00	0,00	0,00							0,00
08.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,18	20,68	-0,50					0,00	0,00	0,00							0,00
09.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,29	19,49	-0,20					0,00	0,00	0,00							0,00
10.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,97	18,09	-0,12					0,00	0,00	0,00							0,00
11.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,60	17,67	-0,07					0,00	0,00	0,00							0,00
12.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,67	17,69	-0,02					0,00	0,00	0,00							0,00
13.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,12	18,10	0,02					0,00	0,00	0,00							0,00
14.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,51	18,39	0,12					0,00	0,00	0,00							0,00
15.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,90	18,76	0,14					0,00	0,00	0,00							0,00
16.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,07	18,91	0,16					0,00	0,00	0,00							0,00
17.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,34	19,13	0,21					0,00	0,00	0,00							0,00
18.07.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,24	19,06	0,18					0,00	0,00	0,00							0,00
19.07.2023	24,00	*	1,65	1,01	0,64	20,34	19,81	0,53					1,65	1,01	0,64							0,01
20.07.2023	24,00		56,10	38,39	17,71	56,57	46,93	9,64					56,96	38,78	18,18							1,37
21.07.2023	24,00		47,61	35,73	11,88	65,14	53,10	12,04					48,53	36,20	12,33							1,21
22.07.2023	24,00	*	41,38	32,44	8,94	65,60	53,58	12,02					42,18	32,85	9,33							0,98
Среднее	24,00		25,76	19,73	6,04	45,96	39,20	6,76					26,33	20,02	6,31							0,67
Итого	720,00		772,92	591,81	181,11								789,84	600,49	189,35							20,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **18,92 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **3,43** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **16,6** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **189,35** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 28.07.2023 11:54 GMT+03:00



9306ee30-db7b-44dd-9be5-344a15d8a98a

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	28.07.2023 11:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	02.08.2023 10:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа