

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Ольминского ул, д. 18**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8988.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **23545**  
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 208257</b>	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: <b>30.07.2025</b>	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)				Преобр.давления:
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,31</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qгвс.= <b>0,1848</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= <b>97,8947</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.ср <b>0</b>
				Gгвс.ср= <b>0,084</b>
				Gгвс.= <b>33,6</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2023 по 22.07.2023**

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2023	24,00	*	92,07	84,82	7,25	68,14	67,90	0,24			7,46		7,46	7,64		7,64		67,85				0,51
24.06.2023	24,00	*	92,08	84,94	7,14	69,47	69,25	0,22			7,31		7,31	7,46		7,46		68,91				0,50
25.06.2023	24,00	*	91,52	84,79	6,73	68,01	67,78	0,23			7,09		7,09	7,24		7,24		67,48				0,48
26.06.2023	24,00	*	92,07	84,68	7,39	68,46	68,25	0,21			7,76		7,76	7,91		7,91		67,88				0,53
27.06.2023	24,00	*	91,94	84,76	7,18	68,55	68,31	0,24			7,46		7,46	7,62		7,62		68,29				0,51
28.06.2023	24,00	*	94,92	88,03	6,89	68,40	68,16	0,24			7,22		7,22	7,39		7,39		68,35				0,49
29.06.2023	24,00	*	94,21	87,70	6,51	68,87	68,68	0,19			6,98		6,98	7,12		7,12		68,21				0,48
30.06.2023	24,00	*	93,60	87,38	6,22	68,42	68,19	0,23			6,71		6,71	6,87		6,87		68,02				0,46
01.07.2023	24,00	*	94,50	87,47	7,03	68,62	68,41	0,21			7,39		7,39	7,55		7,55		68,10				0,50
02.07.2023	24,00	*	94,25	87,13	7,12	67,56	67,33	0,23			7,66		7,66	7,80		7,80		67,20				0,52
03.07.2023	24,00	*	95,06	86,83	8,23	68,99	68,15	0,24			8,50		8,50	8,69		8,69		67,92				0,58
04.07.2023	24,00	*	93,76	86,67	7,09	67,74	67,49	0,25			7,64		7,64	7,80		7,80		67,03				0,51
05.07.2023	24,00	*	94,24	87,08	7,16	68,46	68,19	0,27			7,55		7,55	7,69		7,69		68,23				0,51
06.07.2023	24,00	*	95,44	87,89	7,55	68,42	68,17	0,25			7,88		7,88	8,05		8,05		68,29				0,54
07.07.2023	24,00	*	94,98	87,94	7,04	68,96	68,75	0,21			7,12		7,12	7,26		7,26		68,52				0,49
08.07.2023	24,00	*	94,68	88,15	6,53	69,85	69,63	0,22			6,71		6,71	6,86		6,86		69,19				0,47
09.07.2023	24,00	*	94,68	87,70	6,98	69,13	68,94	0,19			7,19		7,19	7,33		7,33		68,36				0,49
10.07.2023	24,00	*	94,60	87,34	7,26	68,38	68,13	0,25			7,49		7,49	7,64		7,64		68,30				0,51
11.07.2023	24,00	*	94,51	87,32	7,19	68,59	68,36	0,23			7,41		7,41	7,57		7,57		68,29				0,50
12.07.2023	24,00	*	94,18	87,31	6,87	69,38	69,15	0,23			7,29		7,29	7,45		7,45		68,92				0,50
13.07.2023	24,00	*	94,65	88,00	6,65	69,24	69,01	0,23			7,00		7,00	7,17		7,17		68,82				0,48
14.07.2023	24,00	*	94,82	88,00	6,82	68,68	68,45	0,23			7,04		7,04	7,22		7,22		68,40				0,48
15.07.2023	24,00	*	94,97	88,27	6,70	68,99	68,76	0,23			7,01		7,01	7,15		7,15		68,59				0,48
16.07.2023	24,00	*	95,35	88,11	7,24	69,89	69,64	0,25			7,64		7,64	7,82		7,82		69,65				0,54
17.07.2023	24,00	*	94,64	88,17	6,47	69,93	69,72	0,21			6,95		6,95	7,09		7,09		69,31				0,48
18.07.2023	24,00	*	95,40	88,37	7,03	68,91	68,69	0,22			7,34		7,34	7,49		7,49		68,43				0,50
19.07.2023	24,00	*	95,73	88,35	7,38	68,35	68,13	0,22			7,54		7,54	7,69		7,69		68,03				0,51
20.07.2023	24,00	*	95,35	88,41	6,94	69,03	68,79	0,24			7,34		7,34	7,49		7,49		68,61				0,50
21.07.2023	24,00	*	94,84	88,43	6,41	68,85	68,63	0,22			6,56		6,56	6,70		6,70		68,33				0,45
22.07.2023	24,00	*	94,72	88,49	6,23	68,72	68,51	0,21			6,49		6,49	6,64		6,64		68,11				0,44
<b>Среднее</b>	24,00		94,26	87,28	6,97	68,75	68,52	0,23			7,29		7,29	7,45		7,45		68,32				0,50
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>		<b>2827,76</b>	<b>2618,53</b>	<b>209,23</b>						<b>218,73</b>		<b>218,73</b>	<b>223,40</b>		<b>223,40</b>						<b>14,94</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м  
 Период расчета по договору:  час  
 Период превышения t2:  /  /

Корректировка на температуру холодной воды: **17,12** °С **3,74** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**



Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **11,2** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **223,4** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации  
 Передан через Диалок 28.07.2023 11:57 GMT+03:00  
 0467842a-6678-46b0-8148-b8954d72a6f0  
 Страница 1 из 2





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	28.07.2023 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	02.08.2023 10:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа