Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2023

Абонент: ООО ЖКС№2 | Договор: 21082.046.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 120 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 120 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150-70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 120_СЦО+ГВС_июль_Н

Вычислитель: СПТ-944 № 8203 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 11.02.2024 | Тхв, гр.С= 17.12

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.06	Gmax= 9	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.06	Gmax= 9	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.013	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.013	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=333333 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=333333 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=5555555

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 999

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2023 - 23.07.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
24.06.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
25.06.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
26.06.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
27.06.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
28.06.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
29.06.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
30.06.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
01.07.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
02.07.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
03.07.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
04.07.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
05.07.2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.07.2023	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00				0.00
07.07.2023	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00				0.00
08.07.2023	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00				0.00
09.07.2023	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00				0.00
10.07.2023	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00				0.00
11.07.2023	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00				0.00
12.07.2023	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00				0.00
13.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.90	18.97	-0.07	0.01	-0.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	18.94	19.15				0.00
14.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.78	19.69	0.09	0.01	-0.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.80	19.31				0.00
15.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.07	19.95	0.12	0.00	-0.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.14	19.95				0.00
16.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.20	20.09	0.11	0.00	-0.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.22	20.06				0.00
17.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.60	20.50	0.11	-0.01	-0.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.68	20.50				0.00
18.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.21	19.97	0.24	0.00	-0.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.27	20.09				0.00
19.07.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.96	19.76	0.20	0.00	-0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.92	19.70				0.00
20.07.2023	24.00	-	6.04	3.19	2.84	50.72	48.43	2.28	4.95	4.93		4.13	0.81	3.32	4.17	0.82	3.35	-	46.74	42.78				0.48
21.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	0.40	0.21	0.19	12.70	12.49	0.21	0.33	0.32		0.28	0.05	0.22	0.28	0.05	0.22	-	12.45	12.10				0.03
Итого	192.00		6.04	3.19	2.84							4.13	0.81	3.32	4.17	0.82	3.35	0.00						0.48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 360 час 4.59 Гкалл

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 34.9 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17.12 °С = -0.65 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **4.42** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **38.25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2023г.