Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2024

Абонент: ЖКО2 невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 - СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-05

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | часовые и суточ... архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_январь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 25.07.2025 | Тхв, гр.С = 0.01

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 3.32	Gmin= 1	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 3.32	Gmin= 2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 3	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2023 - 23.01.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2023	24.00		159.93	145.86	14.07	79.93	53.77	26.16	8.00	3.00		13.20	0.00	0.00	13.57	0.00	13.57	-	79.45	0.00				4.96
24.12.2023	24.00		159.21	144.75	14.46	80.59	53.95	26.64	8.00	3.00		13.58	0.00	0.00	13.97	0.00	13.97	-	80.16	0.00				5.04
25.12.2023	24.00		156.63	141.49	15.14	80.33	53.19	27.13	8.00	3.00		14.29	0.00	0.00	14.70	0.00	14.70	-	79.95	0.00				5.07
26.12.2023	24.00		152.19	139.53	12.66	80.56	52.89	27.66	8.00	3.00		11.79	0.00	0.00	12.13	0.00	12.13	-	80.02	0.00				4.90
27.12.2023	24.00		153.32	139.22	14.10	80.80	52.70	28.10	8.00	3.00		13.23	0.00	0.00	13.61	0.00	13.61	-	80.38	0.00				5.07
28.12.2023	24.00		155.49	140.43	15.06	82.19	53.39	28.80	8.00	3.00		14.17	0.00	0.00	14.60	0.00	14.60	-	81.75	0.00				5.30
29.12.2023	24.00		156.87	141.80	15.07	83.09	54.20	28.89	8.00	3.00		14.18	0.00	0.00	14.62	0.00	14.62	-	82.61	0.00				5.37
30.12.2023	24.00		158.04	143.11	14.93	87.55	56.49	31.07	8.00	3.00		14.05	0.00	0.00	14.52	0.00	14.52	-	87.44	0.00				5.77
31.12.2023	24.00		156.25	138.29	17.96	89.70	56.58	33.13	8.00	3.00		17.09	0.00	0.00	17.70	0.00	17.70	-	89.34	0.00				6.21
01.01.2024	24.00		148.43	137.77	10.66	92.09	56.81	35.28	8.00	3.00		9.75	0.00	0.00	10.11	0.00	10.11	-	91.61	0.00				5.86
02.01.2024	24.00		146.99	135.04	11.95	92.20	55.56	36.65	8.00	3.00		11.01	0.00	0.00	11.42	0.00	11.42	-	91.51	0.00				6.07
03.01.2024	24.00		146.10	133.14	12.96	92.27	54.73	37.54	8.00	3.00		12.03	0.00	0.00	12.47	0.00	12.47	-	91.49	0.00				6.22
04.01.2024	24.00		143.06	130.01	13.05	88.52	51.66	36.86	8.00	3.00		12.15	0.00	0.00	12.58	0.00	12.58	-	88.67	0.00				5.97
05.01.2024	24.00		142.18	128.22	13.96	92.98	53.28	39.70	8.00	3.00		13.03	0.00	0.00	13.52	0.00	13.52	-	92.22	0.00				6.41
06.01.2024	24.00		141.58	128.82	12.76	92.51	53.69	38.82	8.00	3.00		11.79	0.00	0.00	12.22	0.00	12.22	-	91.35	0.00				6.20
07.01.2024	24.00		143.11	128.08	15.02	89.75	52.52	37.23	8.00	3.00		14.09	0.00	0.00	14.58	0.00	14.58	-	88.84	0.00				6.14
08.01.2024	24.00		152.84	138.21	14.64	91.44	55.63	35.82	8.00	3.00		13.56	0.00	0.00	14.05	0.00	14.05	-	90.68	0.00				6.31
09.01.2024	24.00		161.30	149.53	11.77	93.10	59.34	33.76	8.00	3.00		10.56	0.00	0.00	10.96	0.00	10.96	-	92.28	0.00				6.17
10.01.2024	24.00		160.94	147.56	13.38	90.06	58.29	31.77	8.00	3.00		12.25	0.00	0.00	12.68	0.00	12.68	-	89.26	0.00				5.92
11.01.2024	24.00		157.37	145.03	12.34	90.52	58.41	32.10	8.00	3.00		11.20	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	-	89.80	0.00				5.79
12.01.2024	24.00		149.55	135.97	13.58	91.57	56.81	34.75	8.00	3.00		12.55	0.00	0.00	13.01	0.00	13.01	-	90.98	0.00				5.99
13.01.2024	24.00		144.38	131.89	12.49	91.43	55.60	35.83	8.00	3.00		11.44	0.00	0.00	11.86	0.00	11.86	-	90.61	0.00				5.89
14.01.2024	24.00		148.98	133.34	15.63	91.92	55.79	36.13	8.00	3.00		14.58	0.00	0.00	15.12	0.00	15.12	-	91.23	0.00				6.28
15.01.2024	24.00		150.08	136.38	13.71	91.83	56.67	35.16	8.00	3.00		12.64	0.00	0.00	13.10	0.00	13.10	-	91.03	0.00				6.08
16.01.2024	24.00		150.59	136.63	13.96	91.71	57.02	34.70	8.00	3.00		12.89	0.00	0.00	13.36	0.00	13.36	-	90.99	0.00				6.04
17.01.2024	24.00		148.54	134.38	14.16	92.58	56.36	36.22	8.00	3.00		13.10	0.00	0.00	13.59	0.00	13.59	-	91.92	0.00				6.20
18.01.2024	24.00		150.65	137.09	13.56	91.50	56.53	34.97	8.00	3.00		12.45	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	-	90.93	0.00				6.06
19.01.2024	24.00		157.29	143.84	13.45	91.59	58.31	33.28	8.00	3.00		12.28	0.00	0.00	12.72	0.00	12.72	-	90.77	0.00				6.04
20.01.2024	24.00		148.16	133.49	14.66	91.15	56.03	35.11	8.00	3.00		13.60	0.00	0.00	14.09	0.00	14.09	-	90.33	0.00				6.04
21.01.2024	24.00		148.58	134.72	13.86	91.54	55.74	35.81	8.00	3.00		12.75	0.00	0.00	13.22	0.00	13.22	-	91.16	0.00				6.11
22.01.2024	24.00		160.33	146.05	14.28	89.74	57.45	32.28	8.00	3.00		13.10	0.00	0.00	13.56	0.00	13.56	-	89.13	0.00				6.02
Среднее	24.00	-	151.90	138.05	13.85	88.93	55.46	33.46	8.00	3.00		12.85	-	-	13.29	-	13.29	-	88.32	-				5.85
Итого	744.00		4708.95	4279.69	429.26							398.41	0.00	0.00	412.13	0.00	412.13	0.00						181.49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
	22.01.2024 00:00:00	107954.03	97950.80	19815.23	0.00	20344.85	0.00	2832.79	1514.50	18920.95
	22.01.2024 02:00:00	107967.30	97962.82	19816.37	0.00	20346.03	0.00	2833.29	1514.66	18922.95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.01 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **181.49** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **412.13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
Абонентное управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2024г.