

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38379.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132575**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 20.07.2025				Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207262	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	КТСП-Н		
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-хв)-M2*(h2-хв)	лето: Qгвс=M3*(h3-хв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1214	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0552	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 61,5	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 22,08	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3
		Т		Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00		152,67	147,26	5,41	78,81	62,08	16,73			98,09	92,11	5,98	100,83	94,31	6,52		78,71	72,39		2,90
24.12.2023	24,00		152,84	145,62	7,22	79,41	62,42	16,99			98,72	90,97	7,75	101,54	93,17	8,37		79,31	72,89		3,06
25.12.2023	24,00		151,02	145,31	5,71	79,16	62,10	17,06			97,21	90,88	6,33	99,94	93,08	6,86		79,07	72,57		2,94
26.12.2023	24,00		150,25	144,23	6,02	79,35	62,05	17,30			96,81	90,13	6,68	99,53	92,34	7,19		79,25	72,66		2,98
27.12.2023	24,00		149,53	144,17	5,36	79,61	62,14	17,47			96,19	90,18	6,01	98,87	92,36	6,51		79,52	72,82		2,95
28.12.2023	24,00		150,24	145,27	4,97	80,96	62,98	17,98			96,50	90,88	5,62	99,31	93,15	6,16		80,86	74,04		3,02
29.12.2023	24,00		152,30	145,32	6,98	81,79	63,73	18,06			98,36	90,78	7,58	101,28	93,11	8,17		81,70	74,90		3,21
30.12.2023	24,00		151,53	145,58	5,95	86,07	66,67	19,40			97,56	91,08	6,48	100,75	93,61	7,14		85,97	78,67		3,34
31.12.2023	24,00		148,41	141,75	6,66	88,09	67,43	20,66			95,76	88,73	7,03	99,05	91,27	7,78		87,97	80,15		3,53
01.01.2024	24,00		146,42	142,78	3,64	90,30	68,48	21,82			93,74	89,59	4,15	97,06	92,30	4,76		90,18	81,85		3,46
02.01.2024	24,00		144,59	140,00	4,59	90,48	67,72	22,76			92,82	87,83	4,99	96,18	90,47	5,71		90,35	81,68		3,61
03.01.2024	24,00		142,65	137,33	5,32	90,53	66,97	23,56			91,84	86,21	5,63	95,15	88,72	6,43		90,39	81,38		3,73
04.01.2024	24,00		139,20	133,73	5,47	86,86	63,63	23,23			89,73	83,84	5,89	92,72	86,15	6,57		86,75	77,79		3,59
05.01.2024	24,00		138,94	131,19	7,75	91,48	66,41	25,07			90,24	82,17	8,07	93,54	84,62	8,92		91,34	81,57		4,01
06.01.2024	24,00		138,28	132,44	5,84	91,04	66,63	24,41			89,18	83,08	6,10	92,42	85,56	6,86		90,89	81,26		3,78
07.01.2024	24,00		137,40	132,35	5,05	88,53	65,10	23,43			88,42	83,03	5,39	91,47	85,37	6,10		88,39	79,13		3,56
08.01.2024	24,00		146,63	140,44	6,19	90,33	67,50	22,83			94,57	87,98	6,59	97,94	90,60	7,34		90,20	81,38		3,78
09.01.2024	24,00		152,47	146,98	5,49	92,12	70,02	22,10			98,09	92,17	5,92	101,72	95,03	6,69		92,00	83,48		3,77
10.01.2024	24,00		151,55	146,01	5,54	89,12	68,45	20,67			97,53	91,49	6,04	100,93	94,20	6,73		89,00	81,04		3,52
11.01.2024	24,00		146,91	141,13	5,78	89,52	68,41	21,11			94,68	88,43	6,25	98,02	91,04	6,98		89,39	81,14		3,51
12.01.2024	24,00		140,89	131,24	9,65	90,02	68,43	21,59			90,78	84,88	5,90	94,03	87,37	6,66		89,89	81,15		3,71
13.01.2024	24,00		137,24	125,84	11,40	88,90	67,28	21,62			88,65	82,22	6,43	91,73	84,59	7,14		88,76	80,00		3,74
14.01.2024	24,00		138,62	131,22	7,40	89,45	66,58	22,87			89,89	82,18	7,71	93,06	84,57	8,49		89,32	80,39		3,67
15.01.2024	24,00		140,14	134,20	5,94	89,62	67,22	22,40			90,34	83,96	6,38	93,53	86,40	7,13		89,49	80,83		3,55
16.01.2024	24,00		141,26	132,40	8,86	89,70	67,80	21,90			91,33	84,37	6,96	94,55	86,86	7,69		89,57	80,92		3,71
17.01.2024	24,00		138,25	133,16	5,09	90,47	67,27	23,20			89,07	83,52	5,55	92,27	85,98	6,29		90,34	81,16		3,56
18.01.2024	24,00		141,37	135,36	6,01	89,51	67,05	22,46			91,28	84,88	6,40	94,49	87,34	7,15		89,38	80,57		3,59
19.01.2024	24,00		144,55	138,58	5,97	89,54	67,79	21,75			93,24	86,84	6,40	96,52	89,42	7,10		89,41	80,96		3,56
20.01.2024	24,00		137,13	131,87	5,26	89,06	66,57	22,49			88,37	82,71	5,66	91,48	85,11	6,37		88,92	80,01		3,44
21.01.2024	24,00		139,01	132,67	6,34	89,64	66,72	22,92			89,91	83,13	6,78	93,07	85,54	7,53		89,51	80,44		3,62
22.01.2024	24,00		146,16	140,28	5,88	87,98	66,85	21,13			94,22	87,90	6,32	97,42	90,41	7,01		87,86	79,67		3,49
Среднее	24,00		144,79	138,57	6,22	87,34	66,14	21,19			93,33	87,04	6,29	96,46	89,49	6,98		87,22	79,00		3,48
Итого	744,00		4488,45	4295,71	192,74						2893,12	2698,15	194,97	2990,40	2774,05	216,35					107,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,29** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **107,83** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **216,35** м.куб.

0,06 Гкал

Гкал
 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: b49219bc-1ba1-4879-b83b-4a081a60e1cd
 Представитель теплоснабжающей организации
29.01.24 16:27 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A
 (MSK)