

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 103, лит. О**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35013.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112508**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2024	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 33148	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,256	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0 Qгвс. = 0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 76,8	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0 Gгвс. = 21,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00	*	80,62	64,93	15,69	79,45	45,94	33,51			15,38		15,38	15,66		15,66		63,05				3,43
24.12.2023	24,00	*	80,37	64,28	16,09	80,07	45,95	34,12			15,79		15,79	16,08		16,08		64,05				3,48
25.12.2023	24,00	*	79,92	63,80	16,12	79,80	45,53	34,27			15,85		15,85	16,14		16,14		64,15				3,47
26.12.2023	24,00	*	78,69	63,98	14,71	79,96	45,13	34,83			14,48		14,48	14,76		14,76		63,30				3,41
27.12.2023	24,00	*	79,27	63,35	15,92	80,23	44,82	35,41			15,70		15,70	15,98		15,98		63,53				3,52
28.12.2023	24,00		79,19	63,69	15,50	81,57	44,97	36,60			15,18		15,18	15,47		15,47		63,46				3,60
29.12.2023	24,00		78,96	64,27	14,69	82,39	45,80	36,59			14,32		14,32	14,58		14,58		62,04				3,56
30.12.2023	24,00	*	77,70	61,87	15,83	86,74	47,99	38,75			15,53		15,53	15,80		15,80		62,77				3,78
31.12.2023	24,00	*	78,15	57,20	20,95	88,80	47,51	41,29			20,59		20,59	20,98		20,98		63,76				4,23
01.01.2024	24,00	*	74,99	61,01	13,98	91,03	47,05	43,98			13,60		13,60	13,84		13,84		60,74				3,96
02.01.2024	24,00		74,77	59,19	15,58	91,20	45,38	45,82			15,19		15,19	15,43		15,43		61,31				4,14
03.01.2024	24,00		73,33	59,22	14,11	91,25	44,09	47,16			13,62		13,62	13,89		13,89		61,88				4,08
04.01.2024	24,00	*	73,16	58,22	14,94	87,58	41,26	46,32			14,60		14,60	14,86		14,86		62,00				4,01
05.01.2024	24,00	*	71,89	56,33	15,56	92,18	42,30	49,88			15,13		15,13	15,38		15,38		60,90				4,25
06.01.2024	24,00	*	72,50	57,04	15,46	91,69	42,50	49,19			15,22		15,22	15,48		15,48		61,49				4,23
07.01.2024	24,00	*	72,71	57,48	15,23	89,13	41,96	47,17			14,90		14,90	15,17		15,17		62,38				4,07
08.01.2024	24,00		77,36	57,76	19,60	90,87	44,07	46,80			19,13		19,13	19,49		19,49		63,97				4,49
09.01.2024	24,00		77,31	62,61	14,70	92,61	46,98	45,63			14,24		14,24	14,48		14,48		61,68				4,22
10.01.2024	24,00	*	77,90	61,57	16,33	89,56	47,47	42,09			15,95		15,95	16,24		16,24		63,08				4,06
11.01.2024	24,00		74,38	59,12	15,26	90,19	47,54	42,65			14,88		14,88	15,14		15,14		62,62				3,90
12.01.2024	24,00	*	71,54	56,53	15,01	91,13	46,22	44,91			14,69		14,69	14,93		14,93		61,96				3,91
13.01.2024	24,00	*	70,33	55,00	15,33	90,99	44,93	46,06			14,94		14,94	15,22		15,22		63,16				3,93
14.01.2024	24,00		71,71	54,07	17,64	91,50	44,94	46,56			17,22		17,22	17,53		17,53		63,08				4,14
15.01.2024	24,00		72,46	55,35	17,11	91,39	45,65	45,74			16,73		16,73	17,01		17,01		62,17				4,10
16.01.2024	24,00	*	71,78	56,87	14,91	91,31	46,02	45,29			14,59		14,59	14,85		14,85		62,38				3,94
17.01.2024	24,00		70,87	56,00	14,87	92,08	45,18	46,90			14,46		14,46	14,75		14,75		62,88				4,00
18.01.2024	24,00		72,16	56,93	15,23	91,01	45,02	45,99			14,84		14,84	15,12		15,12		61,79				4,01
19.01.2024	24,00	*	73,60	58,04	15,56	90,96	46,47	44,49			15,15		15,15	15,44		15,44		62,13				4,00
20.01.2024	24,00		71,46	55,11	16,35	90,57	45,00	45,57			15,93		15,93	16,21		16,21		62,78				3,99
21.01.2024	24,00		71,55	54,95	16,60	91,17	44,63	46,54			16,21		16,21	16,50		16,50		62,38				4,08
22.01.2024	24,00	*	74,10	60,00	14,10	89,34	45,92	43,42			13,66		13,66	13,91		13,91		61,37				3,87
Среднее	24,00		74,99	59,22	15,77	88,31	45,30	43,02			15,41		15,41	15,69		15,69		62,52				3,93
Итого	744,00		2324,73	1835,77	488,96						477,70		477,70	486,32		486,32						121,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,14** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **121,72** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **486,32** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: b49219bc-1ba1-4879-b83b-4a081a60e1cd

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A

29.01.24 16:27 (MSK)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР