

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35272.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 114644**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ943.2 № 15831	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,2	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,7971	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,4297	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,2171	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 239,13	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 86,84	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00	*	256,33	237,71	18,62	81,39	54,32	27,07			14,97		14,97	15,41		15,41		80,94				7,97
24.12.2023	24,00	*	255,10	236,45	18,65	82,02	54,59	27,43			15,01		15,01	15,46		15,46		81,59				8,04
25.12.2023	24,00	*	253,01	235,03	17,98	81,77	54,27	27,50			14,55		14,55	14,98		14,98		81,38				7,96
26.12.2023	24,00	*	250,74	233,30	17,44	81,98	54,16	27,82			13,84		13,84	14,25		14,25		81,43				7,94
27.12.2023	24,00	*	250,43	232,95	17,48	82,32	54,26	28,06			14,07		14,07	14,49		14,49		81,94				8,00
28.12.2023	24,00	*	251,13	233,45	17,68	83,76	54,73	29,03			14,14		14,14	14,58		14,58		83,28				8,28
29.12.2023	24,00	*	252,83	234,70	18,13	84,68	55,31	29,37			14,54		14,54	15,00		15,00		84,22				8,45
30.12.2023	24,00	*	254,26	234,88	19,38	89,31	57,41	31,90			15,64		15,64	16,19		16,19		89,16				9,25
31.12.2023	24,00	*	250,56	229,77	20,79	91,53	57,68	33,85			17,04		17,04	17,66		17,66		91,14				9,71
01.01.2024	24,00	*	244,09	228,29	15,80	93,95	58,27	35,68			12,07		12,07	12,53		12,53		93,47				9,66
02.01.2024	24,00	*	240,93	224,05	16,88	94,19	57,06	37,13			13,31		13,31	13,82		13,82		93,59				9,94
03.01.2024	24,00	*	238,39	220,79	17,60	94,26	56,01	38,25			13,92		13,92	14,46		14,46		93,58				10,13
04.01.2024	24,00	*	234,41	216,59	17,82	90,50	52,98	37,52			14,15		14,15	14,66		14,66		90,87				9,76
05.01.2024	24,00	*	232,19	213,36	18,83	95,13	54,48	40,65			15,01		15,01	15,59		15,59		94,46				10,49
06.01.2024	24,00	*	233,60	215,05	18,55	94,42	54,71	39,71			14,73		14,73	15,29		15,29		93,19				10,32
07.01.2024	24,00	*	234,56	214,73	19,83	91,74	53,63	38,11			16,08		16,08	16,67		16,67		90,98				10,03
08.01.2024	24,00	*	247,94	228,54	19,40	93,34	56,20	37,14			15,23		15,23	15,80		15,80		92,61				10,33
09.01.2024	24,00	*	257,08	237,68	19,40	94,99	58,62	36,37			14,92		14,92	15,50		15,50		94,27				10,52
10.01.2024	24,00	*	255,66	236,90	18,76	91,82	57,87	33,95			14,24		14,24	14,76		14,76		91,20				9,79
11.01.2024	24,00	*	254,48	235,97	18,51	92,33	58,23	34,10			13,97		13,97	14,49		14,49		91,68				9,79
12.01.2024	24,00	*	245,19	226,73	18,46	93,46	57,37	36,09			14,07		14,07	14,60		14,60		92,93				9,94
13.01.2024	24,00	*	239,49	219,80	19,69	93,37	56,48	36,89			15,49		15,49	16,08		16,08		92,68				9,97
14.01.2024	24,00	*	241,43	222,74	18,69	93,87	56,93	36,94			14,39		14,39	14,94		14,94		93,14				10,01
15.01.2024	24,00	*	245,18	226,92	18,26	93,69	57,49	36,20			13,79		13,79	14,31		14,31		92,92				9,96
16.01.2024	24,00	*	245,67	227,32	18,35	93,61	57,55	36,06			13,87		13,87	14,40		14,40		92,88				9,94
17.01.2024	24,00	*	242,21	222,86	19,35	94,50	57,17	37,33			13,92		13,92	14,45		14,45		93,77				10,18
18.01.2024	24,00	*	246,86	224,04	22,82	93,41	57,34	36,07			14,39		14,39	14,94		14,94		92,85				10,24
19.01.2024	24,00	*	252,07	230,28	21,79	93,34	58,25	35,09			13,54		13,54	14,05		14,05		92,57				10,14
20.01.2024	24,00	*	241,36	217,55	23,81	93,06	56,82	36,24			14,77		14,77	15,32		15,32		92,18				10,13
21.01.2024	24,00	*	243,72	219,54	24,18	93,52	56,84	36,68			15,36		15,36	15,94		15,94		93,14				10,34
22.01.2024	24,00	*	255,02	232,29	22,73	91,40	57,63	33,77			13,98		13,98	14,48		14,48		90,74				9,95
Среднее	24,00		246,64	227,43	19,21	90,73	56,28	34,45			14,48		14,48	15,00		15,00		90,15				9,59
Итого	744,00		7645,92	7050,26	595,66						449,00		449,00	465,10		465,10						297,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **296,99** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **465,1** м.куб.

0,17 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:29 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 5b98173f-8092-4c71-b343-5bbc5259d115

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A