

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП2
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 8795.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 28167

график: 149/70

Установленные приборы: Вычислитель: Вылет ТСРВ-026М № 131909
Часовые и суточн. архивы в файлах: расходомер: Gmin= Gmax=
Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2025
Режим (схема): ОП: А32-00;
Термопреобр.: Преобр.давления:
Взлет ТПС СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054 13,58
Взлет ТПС СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,145 Qвент.= 0 Qtex.= 0 Qтех.гвс= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.ср.= 0 Qвент.ср.= 0 Qtex.ср.= 0 Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот.сут.= 44,0506 Qвент.сут.= 0 Qtex.сут.= 0 Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Table with columns: Дата, Ти, HC, M1, M2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dv (излив), Vподпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. It contains a detailed daily log of heating data for the period from 23.12.2023 to 22.01.2024.

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Table with columns: Дата, время, M1, т, M2, т, M3, т, M4, т, V3, куб.м, V4, куб.м, Vп, т, Qобщ, Гкал, Траб, ч. It shows the readings of meters at the end of the period on 23.01.2024.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 54 час 12,6 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 54 час 0 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 172,82 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: b49219bc-1ba1-4879-b83b-4a081a60e1cd

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:27 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A