

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 73, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 73 ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36932.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **125294**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208340	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,1982	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0,173
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 60,2127	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 20,4 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00	*	118,15	111,02	7,13	80,49	55,76	24,73			6,02		6,02	6,18		6,18		79,45				3,32
24.12.2023	24,00	*	118,32	110,29	8,03	80,56	55,58	24,98			6,90		6,90	7,08		7,08		79,70				3,41
25.12.2023	24,00	*	118,03	110,56	7,47	81,61	55,87	25,74			5,81		5,81	5,97		5,97		81,11				3,46
26.12.2023	24,00	*	119,00	111,64	7,36	83,55	56,93	26,62			6,03		6,03	6,21		6,21		82,45				3,59
27.12.2023	24,00	*	117,33	110,60	6,73	83,67	56,80	26,87			5,40		5,40	5,57		5,57		82,49				3,54
28.12.2023	24,00	*	117,41	109,91	7,50	84,04	56,67	27,37			6,08		6,08	6,27		6,27		83,04				3,65
29.12.2023	24,00	*	118,96	111,52	7,44	88,23	59,07	29,16			6,13		6,13	6,33		6,33		87,59				3,91
30.12.2023	24,00	*	119,09	112,42	6,67	93,46	62,00	31,46			5,41		5,41	5,59		5,59		92,25				4,17
31.12.2023	24,00	*	118,28	109,25	9,03	94,66	61,67	32,99			7,81		7,81	8,10		8,10		94,01				4,47
01.01.2024	24,00	*	113,92	107,98	5,94	96,40	61,63	34,77			4,67		4,67	4,83		4,83		94,81				4,34
02.01.2024	24,00	*	113,93	106,75	7,18	96,86	60,90	35,96			5,96		5,96	6,18		6,18		95,21				4,55
03.01.2024	24,00	*	112,70	105,97	6,73	96,56	59,75	36,81			5,59		5,59	5,81		5,81		94,61				4,57
04.01.2024	24,00	*	114,01	106,28	7,73	96,22	58,73	37,49			6,48		6,48	6,74		6,74		94,79				4,74
05.01.2024	24,00	*	113,57	106,44	7,13	96,00	58,27	37,73			5,86		5,86	6,08		6,08		94,19				4,71
06.01.2024	24,00	*	112,81	106,52	6,29	97,34	59,25	38,09			5,00		5,00	5,20		5,20		95,52				4,68
07.01.2024	24,00	*	113,79	106,86	6,93	97,97	59,77	38,20			5,69		5,69	5,91		5,91		96,02				4,77
08.01.2024	24,00	*	118,09	110,29	7,80	97,61	60,99	36,62			6,19		6,19	6,42		6,42		96,28				4,81
09.01.2024	24,00	*	120,71	113,68	7,03	97,55	62,44	35,11			5,07		5,07	5,27		5,27		95,77				4,69
10.01.2024	24,00	*	118,83	112,27	6,56	96,71	62,34	34,37			5,03		5,03	5,22		5,22		95,00				4,51
11.01.2024	24,00	*	117,47	109,81	7,66	96,83	62,34	34,49			6,15		6,15	6,38		6,38		95,01				4,54
12.01.2024	24,00	*	114,09	106,75	7,34	96,61	61,14	35,47			5,78		5,78	6,02		6,02		95,16				4,51
13.01.2024	24,00	*	114,89	107,35	7,54	97,67	61,29	36,38			6,11		6,11	6,34		6,34		95,99				4,65
14.01.2024	24,00	*	114,79	107,44	7,35	96,88	60,95	35,93			5,92		5,92	6,13		6,13		95,16				4,58
15.01.2024	24,00	*	115,84	108,47	7,37	97,13	61,59	35,54			5,93		5,93	6,16		6,16		95,64				4,58
16.01.2024	24,00	*	115,98	108,49	7,49	97,40	61,76	35,64			5,89		5,89	6,10		6,10		95,87				4,61
17.01.2024	24,00	*	115,78	107,38	8,40	96,86	60,74	36,12			6,78		6,78	7,04		7,04		95,46				4,71
18.01.2024	24,00	*	115,61	108,35	7,26	97,71	61,61	36,10			5,60		5,60	5,83		5,83		96,17				4,63
19.01.2024	24,00	*	118,10	111,54	6,56	98,09	62,58	35,51			4,80		4,80	4,99		4,99		96,04				4,62
20.01.2024	24,00	*	115,94	108,30	7,64	97,69	61,50	36,19			6,04		6,04	6,26		6,26		96,06				4,68
21.01.2024	24,00	*	116,99	108,71	8,28	97,75	61,41	36,34			6,81		6,81	7,09		7,09		96,39				4,78
22.01.2024	24,00	*	119,77	112,99	6,78	96,35	62,22	34,13			5,22		5,22	5,43		5,43		94,36				4,53
Среднее	24,00		116,52	109,22	7,30	93,76	60,11	33,64			5,88		5,88	6,09		6,09		92,31				4,36
Итого	744,00		3612,18	3385,83	226,35						182,16		182,16	188,73		188,73						135,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час

Период превышения t2: **0,03** Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,15** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **135,28** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **188,73** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: b49219bc-1ba1-4879-b83b-4a081a60e1cd

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:27 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A