

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 81, корп. 2, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 81, корп. 2, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33950.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **109727**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 202295</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			Преобр.давления:
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,3409</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>102,27</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0</b>
			Qгвс.ср= <b>0</b>
			Gтех.гвс= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м= <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.12.2023	24,00		125,04	125,04	0,00	78,72	45,76	32,96																		4,12
24.12.2023	24,00		124,53	124,53	0,00	79,30	46,06	33,24																		4,14
25.12.2023	24,00		123,58	123,58	0,00	79,04	45,71	33,33																		4,12
26.12.2023	24,00		123,11	123,11	0,00	79,23	45,67	33,56																		4,14
27.12.2023	24,00		122,79	122,79	0,00	79,47	45,61	33,86																		4,16
28.12.2023	24,00		123,68	123,68	0,00	80,84	45,98	34,86																		4,31
29.12.2023	24,00		124,17	124,17	0,00	81,70	46,43	35,27																		4,38
30.12.2023	24,00		124,00	124,00	0,00	85,93	47,99	37,94																		4,71
31.12.2023	24,00		121,38	121,38	0,00	87,98	48,03	39,95																		4,86
01.01.2024	24,00		120,06	120,06	0,00	90,19	47,95	42,24																		5,08
02.01.2024	24,00		118,25	118,25	0,00	90,34	46,55	43,79																		5,18
03.01.2024	24,00		116,34	116,34	0,00	90,34	45,11	45,23																		5,27
04.01.2024	24,00		114,10	114,10	0,00	86,68	42,26	44,42																		5,07
05.01.2024	24,00		112,56	112,29	0,27	90,91	42,97	47,94																		5,41
06.01.2024	24,00		113,54	113,31	0,23	90,50	43,36	47,14																		5,37
07.01.2024	24,00		114,77	114,77	0,00	88,08	42,72	45,36																		5,21
08.01.2024	24,00		122,48	122,48	0,00	89,69	45,32	44,37																		5,44
09.01.2024	24,00		125,54	125,54	0,00	91,51	47,68	43,83																		5,51
10.01.2024	24,00		124,81	124,81	0,00	88,63	47,43	41,20																		5,15
11.01.2024	24,00		123,81	123,81	0,00	89,03	47,95	41,08																		5,10
12.01.2024	24,00		118,61	118,61	0,00	89,88	47,06	42,82																		5,09
13.01.2024	24,00		115,09	115,09	0,00	89,71	45,97	43,74																		5,04
14.01.2024	24,00		116,55	116,55	0,00	90,20	46,12	44,08																		5,14
15.01.2024	24,00		118,55	118,55	0,00	90,15	46,74	43,41																		5,15
16.01.2024	24,00		118,48	118,48	0,00	90,09	46,81	43,28																		5,13
17.01.2024	24,00		117,05	117,05	0,00	90,84	46,35	44,49																		5,21
18.01.2024	24,00		119,37	119,37	0,00	89,90	46,57	43,33																		5,18
19.01.2024	24,00		121,91	121,91	0,00	90,07	47,56	42,51																		5,19
20.01.2024	24,00		115,94	115,94	0,00	89,61	46,16	43,45																		5,04
21.01.2024	24,00		117,21	117,21	0,00	89,98	46,13	43,85																		5,15
22.01.2024	24,00		123,54	123,54	0,00	88,40	47,26	41,14																		5,09
<b>Среднее</b>	24,00		120,03	120,01	0,02	87,32	46,11	41,22																		4,94
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3720,84</b>	<b>3720,34</b>	<b>0,50</b>																					<b>153,14</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: **0** Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °C  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **153,14** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"  
 Идентификатор: b49219bc-1ba1-4879-b83b-4a081a60e1cd  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 29.01.24 16:27 (MSK)** Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A