

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33952.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **109728**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>27.08.2024</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2069</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,155</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>46,5</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>
				Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00		63,50	63,69	-0,19	77,94	49,37	28,57	6,10	4,30													1,81
24.12.2023	24,00		63,25	63,84	-0,59	78,58	49,52	29,06	6,10	4,30													1,81
25.12.2023	24,00		62,84	63,23	-0,39	78,27	49,26	29,01	6,20	4,30													1,80
26.12.2023	24,00		62,53	63,12	-0,59	78,53	49,20	29,33	6,10	4,30													1,81
27.12.2023	24,00		62,51	63,09	-0,58	78,65	49,13	29,52	6,10	4,30													1,82
28.12.2023	24,00		62,69	63,29	-0,60	79,98	49,58	30,40	6,20	4,30													1,88
29.12.2023	24,00		63,06	63,67	-0,61	80,84	50,17	30,67	6,20	4,30													1,91
30.12.2023	24,00		63,13	63,78	-0,65	84,94	51,96	32,98	6,10	4,30													2,05
31.12.2023	24,00		61,67	62,32	-0,65	87,00	52,14	34,86	6,00	4,30													2,12
01.01.2024	24,00		61,09	61,77	-0,68	89,36	52,36	37,00	6,10	4,40													2,23
02.01.2024	24,00		60,03	60,72	-0,69	89,43	50,95	38,48	6,10	4,40													2,28
03.01.2024	24,00		59,12	59,80	-0,68	89,52	49,56	39,96	6,00	4,40													2,33
04.01.2024	24,00		57,93	58,51	-0,58	85,75	46,50	39,25	5,90	4,30													2,25
05.01.2024	24,00		57,10	57,78	-0,68	89,93	47,20	42,73	5,90	4,30													2,41
06.01.2024	24,00		57,59	58,30	-0,71	89,78	47,68	42,10	5,90	4,40													2,39
07.01.2024	24,00		58,05	58,73	-0,68	87,17	46,89	40,28	5,90	4,30													2,31
08.01.2024	24,00		61,90	62,63	-0,73	88,79	49,42	39,37	6,10	4,30													2,40
09.01.2024	24,00		63,66	64,43	-0,77	90,58	51,87	38,71	6,10	4,20													2,43
10.01.2024	24,00		63,45	64,19	-0,74	87,85	51,62	36,23	6,10	4,30													2,26
11.01.2024	24,00		63,17	63,91	-0,74	88,13	52,01	36,12	6,20	4,30													2,25
12.01.2024	24,00		60,46	61,19	-0,73	88,95	51,50	37,45	6,10	4,40													2,23
13.01.2024	24,00		58,57	59,29	-0,72	88,87	50,54	38,33	6,00	4,40													2,21
14.01.2024	24,00		59,37	60,11	-0,74	89,27	50,80	38,47	6,10	4,40													2,25
15.01.2024	24,00		60,44	61,20	-0,76	89,30	50,96	38,34	6,10	4,40													2,28
16.01.2024	24,00		60,53	61,29	-0,76	89,17	51,32	37,85	6,10	4,40													2,25
17.01.2024	24,00		59,62	60,38	-0,76	89,95	50,85	39,10	6,10	4,40													2,30
18.01.2024	24,00		60,80	61,57	-0,77	88,95	51,01	37,94	6,10	4,40													2,27
19.01.2024	24,00		62,16	62,94	-0,78	89,32	52,09	37,23	6,10	4,30													2,28
20.01.2024	24,00		58,89	59,65	-0,76	88,70	50,42	38,28	6,00	4,40													2,22
21.01.2024	24,00		59,39	60,16	-0,77	89,00	50,30	38,70	6,10	4,40													2,26
22.01.2024	24,00		62,67	63,45	-0,78	87,70	51,39	36,31	6,20	4,30													2,24
<b>Среднее</b>	24,00		61,01	61,68	-0,67	86,46	50,24	36,21	6,08	4,34													2,17
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>1891,17</b>	<b>1912,03</b>	<b>-20,86</b>																		<b>67,34</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2023	78993,2	73861,00						1711,45	18737,80
23.01.2024	80947,6	75836,90						1780,56	19505,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **67,34** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

0 час Гкал  
 0 час куб.м  
 час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: b49219bc-1ba1-4879-b83b-4a081a60e1cd

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

**29.01.24** 16:27 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A